


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **IMSP AMT Centru. Lucrari de schimbare a contorului termic CET-M pe "Multical"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare		
		1.1. Lucrari de demontari		
1	RpID19B1	Demontarea fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" - Фильтр d.300	buc	2,00
2	RpID19B1	Demontarea robinetilor cu flanse din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" - Вентиль d.100	buc	5,00
3	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" - Вентиль d.50	buc	4,00
4	RpID29B - aplicat.	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 40-65 mm - Прибор учета тепла CET-M в комплекте	buc	1,00
5	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 50 mm - Задвижка ф50	buc	2,00
6	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm - Задвижка ф80	buc	3,00
7	RpID23C	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100 mm - Задвижка ф100	buc	3,00
8	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	3,00
		1.2. Lucrari generale de constructie		
9	RpIC02E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4"	m	3,00
10	RpGA15E aplicat.	Montarea curbelor de sudura, tratate termic la conductelor de gaze aparente, din teava de constructii cu diametrul de 108x4 mm - Отвод ф100	buc	2,00
11	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm - Задвижка фланцевая ф.100	buc	7,00
12	ID05C aplicat.	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm - Задвижка фланцевая ф.80	buc	3,00
13	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa,	buc	10,00

1	2	3	4	5
		pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm - Задвижка фланцевая ф.50		
14	ID05C aplicat.	Filtru cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm - Фильтр фланцевый ф.100	buc	2,00
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Манометр ОБМ-1	buc	4,00
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1" - Трехходовой кран для манометра 1/2	buc	4,00
17	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	20,00
18	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,00
19	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	6,00
20	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm	buc	18,00
21	RpIzD05B	Izolarea conductelor de D=100 cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 50 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv.	m2	22,61
22	RpIzD05B	Izolarea conductelor cu D=89 cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 50 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv.	m2	20,77
23	RpIzD05B	Izolarea conductelor cu D=57 cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 50 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei pina la 500 mm inclusiv.	m2	23,17
		2. Lucrari de montare		
24	11-02-022-04	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametrul, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50 - Ультразвуковой прибор учета тепловой энергии типа "MULTICAL" ф65	buc	1,00
		3. Utilaj		
25	Pretul firmei	Contor static pentru masurarea energiei de incalzire tip MULTICAL, in set, inclusiv: contor, calculator, debitmetru, sensori temperatura	set	1,00

Vicedi

 gospodarie
 P. hota