

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**privind achiziționarea diverselor utilaje și echipamente speciale**  
**prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț REPETAT**

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție medico-sanitară
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante** Nu:  
**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** urmează a fi introdusă în planul de achiziții provizoriu pentru anul 2025.
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
2	42900000-5	<b>Lot 1 Turbosuflantă</b>	Buc	1	Conform caietului de sarcini ce se anexează	<b>11.250,00</b>
3	42900000-5	<b>Lot 2 Freză de zăpadă</b>	Buc	1	Conform caietului de sarcini ce se anexează	<b>112.500,00</b>
4	42900000-5	<b>Lot 3 UPS</b>	Buc	1	Conform caietului de sarcini ce se anexează	<b>121.333,33</b>
		<b>Lot 4 Flex și adaptor pentru aceste</b>				<b>4.166,66</b>
5	42900000-5	Lot 4.1 Flex	Buc	1	Diametrul discului: 125 mm; Puterea minim 1500 W; Regulator de viteză 2500-11000 (rpm); Termen de garanție minim 6 luni.	
6	42900000-5	Lot 4.2 Adaptor pentru conectarea flexului	Buc	1	Adaptor pentru conectarea flexului la aspiratorul de construcție aflat în dotare Karcher NT 301	

Total suma estimativă	249249,99
-----------------------	-----------

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot   
 2) Pentru mai multe loturi   
 3) Pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
2	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard și Anexei nr. 24 – confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; <b>*Se va completa informația detaliată privind specificația tehnică și în Anexa nr. 24 de la Documentația standard (pentru loturile nr. 1,2,3,4)</b>	Obligatoriu
3	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. <b>Ofertele vor fi valabile 90 de zile.</b>	Obligatoriu
<b>Documente suplimentare de calificare și selecție</b>			



6	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
7	Certificat de conformitate referitor la conformitatea produselor	Prezentarea certificatelor de conformitate pentru produsele supuse certificării; *Notă: în cazul în care produsele încă nu sunt importate se va prezenta o declarație pe propria răspundere că la livrare marfa supusă certificării va fi însoțită de certificate de conformitate.	Obligatoriu
8	Broșura/catalog/carte tehnică	Prezentarea broșurii/catalogului sau cărții tehnice unde pot fi identificați parametri tehnici ai produsului	Obligatoriu
Garanție de bună execuție în valoare de 5% din suma contractului cu tva		Garanția prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară	Obligatoriu la semnarea contractului
Prezentarea mostrelor		Prezentarea mostrelor în decurs de 5 zile de la solicitare sau acces la un magazin spre a fi vizualizate	Obligatoriu
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare		În termen de 30 de zile calendaristice de la solicitare;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;	
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă		Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare.	
<p><b>Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoane decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electronică pe ofertă.</b></p>			

- 17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică**
- 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitația electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.
- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
- 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate per lot.
- 21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
- 22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
  - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
- 23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 24. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 92 din 19.11.2024
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
36. Alte informații relevante: -

Conducătorul grupului de lucru:



**Dragoș PIDLEAC**



## Caiet de sarcini

<b>Lot 1 Turbosuflanta de spate</b>		
<b>Grupul motor</b>		
Cilindree:	cm <sup>3</sup>	64-64
Alezajul cilindrului:	mm	50-51
Cursa pistonului:	mm	33-34
Turația la mers în gol:	1/min	2500-2550
<b>Sistemul de aprindere</b>		
Bujie (ecranată):		NGK CMR 6 H, BOSCH USR 4AC
Distanța dintre electrozi:	mm	0,5-0,6
<b>Sistem de combustibil</b>		
Carburator		Carburator cu membrană, insensibil la poziție, cu pompă integrată de combustibil
Capacitatea rezervorului de combustibil:	l	1,4-1,5
<b>Puterea suflantei</b>		
Forța de suflare	N	35-36
Viteza aerului	m/s	74-75
Debit de aer	m <sup>3</sup> /h	1550-1600
Viteza maximă a aerului	m/s	88
Debit de aer maxim (fără instalația de suflare):	m <sup>3</sup> /h	1860
<b>Greutate</b>		
Greutate nealimentat	kg	10,8
Nivelul presiunii sonore	dB(A)	101-102
Nivelul puterii sonore	dB(A)	109-110
Ulei pentru combustibil inclus în ofertă	L	5
Instruire		inclus
Garanție		Minim 24 luni

## Caiet de sarcini

<b>Lot 2 FREZA DE ZAPADA TRACTOR</b>	
Freza de zăpadă	pentru tractor MTZ 921
Fixare	Fixarea va fi în fata tractorului. În costul utilajului se va include și montarea utilajului la tractor inclusiv ajustările necesare.
Lățime de lucru (m)	Minim 2 m
Grosimea maxima a zăpezii(mm) la care funcționează freza	50-100cm
Înălțimea de descărcare minimă	240cm
Adaptor pentru schimbarea sensului de rotați	da
Margine superioara elastica din cauciuc	da
Control hidraulic al unghiului de descărcare	da
Reglarea descărcării pe stânga sau dreapta	da
Distanța de descărcare	Minim 2m
Garanție	Minim 24 luni

## Caiet de sarcini

<b>Lot 3 UPS 30 kvA 25-30 min</b>	
<b>INTRARE RECTIFICATOR</b>	
Tensiune nominală	380/400/415 V (Ph-Ph) 3Ph+N
Interval de tensiune de intrare (VAC) (la sarcină de 50%)	Min. -35% / Max +25%
Interval de tensiune de intrare (VAC) (la sarcină maximă, cu baterie incarcare)	Min. -18% / Max +18%
Frecvență (Hz)	so /60 ± % 5
Rata de distorsiune a curentului de intrare	< 5%
Factorul de putere	>0,99
<b>BYPASS</b>	
Tensiune nominală	380/400/415 V (Ph-Ph) 3Ph+N
Toleranță la tensiune	± 10%
Toleranță de frecvență (Hz)	± 10%
Timp de transfer (ms)	< 0.01
<b>IEȘIRE</b>	
Tensiune nominală (VAC) (Ph-Ph)	380/400/415 V (Ph-Ph - Adjustable)
Factorul de putere	1
Eficiență	Până la 96% (*)
Forma de undă	Sinusoidal
Frecvență (Hz)	50 or 60 (Adjustabl)
Toleranță de frecvență (funcționare cu baterie)	0.01%
Reglarea tensiunii (statică)	±1%
Modificarea tensiunii de ieșire la sarcina dezechilibrată	< % 0.5
Variația maximă a unghiului de fază	< 0.1°
Factor de creasta	3:1
Protecție la suprasarcină (sec)	60 sec (at 100-125% încărcare) / 10 sec (at 126-150% încărcare)
Distorsiunea armonică totală	Sarcina liniară < %3 / Sarcină neliniară <% 5
<b>BATERIE</b>	
Tip baterie	Baterii cu plumb-acid fără întreținere
Șir de baterie (blocuri)	30
Protecții	Protecție la suprasarcină, temperatură ridicată, supratensiune de intrare, supracurent de intrare și ieșire, backFeed Protecție, Algoritm de încărcare inteligentă - Protecție la încărcare profundă - Test baterie (Automat/Manual), Protecție la scurtcircuit
<b>COMUNICARE</b>	
Interfață standard	RS232 - EPO- Temperatura exterioară a cabinetului
Opțiuni	Modbus - 4 releu-contacte programabile - SNMP
<b>MEDIU</b>	
Interval de temperatură de funcționare (0C)	0 - 40 °c
Interval de temperatură baterie (°C)	20 C - 25 °c (recomandat pentru o durată de viață mai lungă a bateriei)
Altitudine maximă fără derating (m)	1000
Interval de umiditate relativă	% 20-95 (fără condensare)
Zgomot acustic (dBA)	< 55 (la 1m)
<b>FIZIC</b>	
Dimensiuni (HxLxD) (mm)	1200x430x950-1250x440x1100

Greutate (kg) (fara baterie)	80-110
Garanție	Minim 12 luni
<b>STANDARDE</b>	
Siguranță	IEC/EN 62040-1
EMC	IEC/EN 62040-2
Performanță	IEC/EN 62040-3
Proiecta	ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
Clasa de protectie	IP 20
Inclusiv instalarea și punerea în funcțiune	