

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea Componente pentru sistema de semnalizare și materiale pentru montare (repetat)

(se indică obiectul achiziției)

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **Penitenciarul nr. 12-Bender**
2. IDNO **1019601000062**
3. Adresa **or. Bender, str. Sovetscaia, 65**
4. Numărul de telefon/fax **+00373-552-2-01-90**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante **https://drive.google.com/drive/folders/1ExeB_8OKKmtuUqxuEDJtGIowJttKxpn6**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **Instituție de stat din subordinea ANP**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei
	35100000-5	Lotul 1				
1.		Centrală alarmă efracție	set	2	<ol style="list-style-type: none">1. Analogică modelului Satel Integra 24.2. Tip: convențională.3. În set cu boxă analogică modelului OMI-2, transformator și acumulator 12V 9Ah.4. Zone programabile: 4, cu posibilitate de extindere de până la 24.5. Ieșiri programabile: 4, cu posibilitate de extindere de până la 24.6. Grupe: 4.7. Existența magistrelor pentru conectarea tastierelor și modulelor de extindere.8. Modul pentru autoapelare inclus.9. Dirijare/monitorizare/programare: locală prin tastiere senzoriale/LCD, carduri/tag-uri de proximitate, prin intermediul computerului și telefonului mobil, inclusiv distantă prin Ethernet.10. Reînnoire firmware (prin intermediul computerului): fără demontare.	

Beum...

					<ul style="list-style-type: none"> 11. Reflectarea declanșărilor, pe schema obiectivului păzit la ecranul computerului. 12. Capacitate memorie: 439 evenimente cu posibilitate de tipărire a acestora. 13. Utilizatori în sistem: 18. 14. Port RS-232 (conector RJ) integrat. 15. Bloc de alimentare cu opțiune de încărcare a acumulatorului de rezervă inclus. 16. Tensiune de alimentare: 18V AC (+/- 15%), 50-60 Hz. 17. Temperatură de lucru: -10°C +55°C. 18. Existența manualelor/instrucțiunilor de instalare/setare/exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv se va indica site-ul oficial al producătorului). 19. Garanție: de cel puțin 12 luni.
2.		Centrală alarmă incendiu	set	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analogică modelului Satel CSP-104. 2. Tip: convențională. 3. În set cu acumulator 12V 9Ah și bloc de alimentare. 4. Magistrale pentru conectarea senzorilor: 4. 5. Sensori conectați pe magistrală: 32 de fum sau 10 de activare manuală. 6. Ieșiri programabile: 8. 7. Ieșiri cu relee: 4. 8. Magistrale pentru conectarea sirenelor: 2. 9. Niveluri de acces utilizatori: 2. 10. Existența magistralei pentru conectarea modului suplimentar de vizualizare a stării zonelor, inclusiv modului de conexiune cu panoul virtual. 11. Tip ecran: cu cristale lichide. 12. Capacitate memorie alarme: 9999, cu posibilitatea de tipărire a acestora. 13. Capacitate memorie evenimente: 8999. 14. Monitorizare/programare: locală prin butoanele de pe partea frontală a centralei și prin intermediul computerului, inclusiv distantă prin Ethernet. 15. Alimentare de bază: 220 V AC (+/-15%), 50 Hz. 16. Curent consumat în regim de lucru: 75mA. 17. Temperatură de lucru: -5°C +40°C. 18. Existența manualelor/instrucțiunilor de instalare/setare/exploatare conform site-ului

Beamua

					<p>oficial al producătorului (inclusiv se va indica site-ul oficial al producătorului).</p> <p>19.Garanție: de cel puțin 12 luni.</p>
3.		Modul de comunicare	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogic modelului Satel ETHM-1 Plus. 2. Protocol utilizat pentru conectare: TCP/IP sau UDP. 3. Protocol deschis pentru integrare prin intermediul canalului TCP/IP cu alte sisteme. 4. Programare: prin același soft utilizat pentru setarea parametrilor centralei. 5. Monitorizare stare sistem: prin soft separat destinat utilizatorilor sistemului. 6. Transmitere codificată a datelor. 7. Tensiune de alimentare: 18V AC (+/- 15%), 50-60 Hz. 8.Temperatură de lucru: -10°C +55°C.
4.		Modul conexiune panou virtual	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogic modelului Satel CSP-ETH. 2. Pentru monitorizare distantă a stării sistemului. 3. Setare automată a adresei IP prin intermediul DHCP. 4. Alimentare: nemijlocit de la placa de bază. 5. Curent maximal consumat: 45mA. 6.Temperatură de lucru: -5°C +40°C.
5.		Tastieră	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogică modelului Satel INT-KLCD-GR/BL. 2. Port RS-232 integrat. 3. Zone programabile: 2. 4. Tensiune de alimentare: 12V DC (+/- 15%). 5.Temperatură de lucru: -10°C +55°C.
6.		Senzor la mișcare/spargere sticlă	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogic modelului Satel NAVY. 2. În set cu mecanism de fixare. 3. Tip: volumetric, combinat. 4. Algoritmi digitali de depistare. 5. 2 ieșiri independente de alarmă: IR și geam spart. 6. Posibilitate de reglare separată a sensibilității canalului PIR și senzorului acustic. 7. Opțiune de ignorare a animalelor ce au greutate de până la 15kg integrată. 8. Lungime zonă depistare la spargerea geamului: de până la 6m. 9. Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 15%. 10. Curent maximal consumat: 10mA. 11. Depistare viteză mișcare: 0,3 – 3 m/s.

Beum...

					12. Temperatură de lucru: -10 +55°C.
7.		Senzor la deschidere (contact magnetic)	buc	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogic modelului Satel B-3A. 2. Carcasă: metalică, ermetică. 3. Înveliș fire: metalic.
8.		Detector	buc	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogic modelului Satel DMP-100. 2. Tip: combinat, pentru detectarea fumului și temperaturii. 3. Cameră Swirl pentru detectarea rapidă a fumului integrată. 4. Material filtru de precizie: inoxidabil. 5. Posibilitate de conectare a unui indicator optic extern. 6. Tensiune de alimentare: 10,5-26V DC. 7. Prag minim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 54°C. 8. Prag maxim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 65°C. 9. Temperatură de lucru: -10 +55°C.
9.		Buton alarmă	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogic modelului Satel ROP-110. 2. Tip activare: manuală. 3. Ferestruică din plastic de utilizare multiplă. 4. Cheie pentru testare și resetare inclusă. 5. LED pentru vizualizarea declanșării integrat. 6. Tensiune de alimentare: 9-30V DC. 7. Temperatură de lucru: -10 +55°C.
10.		Sirenă efracție	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogică modelului Satel SPW 250R. 2. De utilizare internă. 3. Tonuri pentru semnalizare acustică: 3. 4. Carcasă: din poli carbonat rezistent la deteriorări. 5. Protecție anti deschidere și anti demontare de pe perete. 6. Semnalizare despre deconectare de la blocul de bază sau întreruperea alimentării. 7. Semnalizare acustică: convertor piezoelectric. 8. Baterie LiION pentru alimentare de rezervă integrată. 9. Tensiune de alimentare: 12V DC +/- 15%. 10. Curent maximal consumat: 90 mA. 11. Putere sunet: 120 dB.
11.		Sirenă incendiu	buc	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogică modelului Satel SPP-110. 2. De utilizare internă. 3. Semnalizare acustică: convertor piezoelectric.

Beamua

					4. Tonuri pentru semnalizare acustică: 32. 5. Posibilitate de setare a nivelului semnalizării acustice. 6. Tensiune de alimentare: 18-28V DC. 7. Temperatură de lucru: -10 +55°C.	
	Total lot 1					35 650,00
	44100000-1	Lotul 2 Materiale de construcție pentru montarea echipamentului				
1.		Cablu alarm	metru	100	1. Pentru lucrări interne. 2. 6 fire multifilare din cupru. 3. Secțiune fir: 0,22mm. 4. Ecranat cu folie de aluminiu. 5. În role a câte 100 metri.	1 850,00
2.		Cablu alarm incendiu	metru	100	1. Pentru lucrări interne. 2. Rezistent la foc. 3. Culoare: roșie. 4. 4 fire din cupru. 5. Secțiune fir: 0,9mm. 6. Ecranat cu folie de aluminiu. 7. În role a câte 100 metri.	
3.		Canal cablu	metru	40	1. Din plastic, pentru lucrări interne. 2. Dimensiuni: 10x20mm.	
4.		Diblu cu șurub	buc	100	1. 6x35mm	
Valoarea estimativă totală lei, fără TVA						37 500,00
Valoarea estimativă totală lei, inclusiv TVA						45 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) **pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant-

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate **Luna Octombrie-Noiembrie 2023, la solicitarea autorității contractante, la adresa s. Varnița, str. D. Cantemir 1.**

11. Termenul de valabilitate a contractului **31.12.2023**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligatorivitatea
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr. 7</u> din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu
2.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.22</u> din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu
3.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.23</u> din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;	Obligatoriu

Demulles

4.	DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE	Completată în conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, Termenul de valabilitate 30 zile din ziua deschiderii ofertelor – confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
6.	Dovada înregistrării de stat	Emis de organul abilitat – copie sau original - confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
7.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor	Eliberat de către organul abilitat – valabil la momentul deschiderii ofertelor – confirmat prin semnătură electronică;	Obligatori
8.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie - confirmat prin semnătură electronică;	Obligatori
9.	Scrisoare de garanție privind livrarea bunurilor până la adresa, s. Varnița, str. Dimitri Cantemir 1	Confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
10.	Informații generale despre ofertant (rechizitele juridice, bancare și de plăți)	Confirmat prin semnătura electronică;	Obligatori

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1 %.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)-

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MD moldovenesti.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului **pretul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă) **conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.**

- pe: (data) **conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor **30 zile din data limită de depunere a ofertelor.**

21. Locul deschiderii ofertelor **SIA RSAP, achiziții.md.**

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Română**

23. Alte informații relevante-

Conducătorul grupului de lucru _____

Viorel MAGALOV