

Prescripție 32548

pentru aducerea echipamentului de măsurare în conformitate cu actele normative.

"15 05 2023"

Utilizator de sistem Penitenciarul NR 6-Soroca nr. cont 18
(Denumirea agentului economic)

Locul de consum 1 penitenciarul

adresa o.Soroca, V.Stroescu, cs:44

Prezenta prescripție s-a întocmit de personalul operatorului rețelei de distribuție Cirstea Oleg Andrei
(Numele, prenumele, funcția)

Utilizatorul de sistem (reprezentantul utilizatorului de sistem) Timbaliuc Viorel
(Numele, prenumele, funcția)

precum că la controlul echipamentului de măsurare la PT784SR23 ; Snom:400.0
(nr. PT, nr. conexiunii, S nom)

Nr contor: 50654150 ; Tip: ZMG405CR ; Tensiune: 380/220 ; Curent: 5-10

aflate în proprietatea Consumatorului s-a constatat că echipamentul de măsurare a energiei electrice se exploatează încălcări ale actelor normative:

Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale nr. 74 din 25.02.2022, p.17, p.30, p.103 . p.160

(se indică actul normativ și concret încălcarea)

Pentru lichidarea încălcărilor sunteți obligați ca până la "15 06 2023"

De efectuat verificarea metrologica a contorului electric trifazat si a transformatoarelor de curent

1. Reamplasarea contorului si a tr-lor de curent din interiorul PT. in panou de tip "baterie" cu matrica de blocuri de zinc-co.

Despre măsurile luate este necesar de a informa în scris oficiu Soroca, SA "RED-Nord"

pe adresa str. Calea Baltului 80

Pentru consultații Adresați-vă (0-230) 2-07-43 Ora: 8-16 069158516
(telefon, ora)

În caz de neîndeplinire a prezentei prescripții în termenul indicat, furnizarea energiei electrice la instalațiile electrice ale D-stră va fi sistată.

Personalul OSD Cirstea O. A.
(Numele, prenumele, funcția, semnătura)

Utilizatorul de sistem (reprezentantul utilizatorului de Timbaliuc Viorel
(Numele, prenumele, funcția, semnătura)