

Утверждаю
Главный инженер
ООО «Молдоватрансгаз»
Байдауз И.Е.
« 02 » / 12 2012 г.

Техническое задание

1. Наименование оборудования: компрессор поршневой
2. Наименование оборудования: эксплуатация в комплексе системы АНПУ (подпитка ресивера хоз. питьевого водопровода).
3. Основные параметры и характеристики:

№ п/п	Наименование параметра	Характеристика и значение
1	Тип компрессора	Поршневой маслонаполненный
2	Количество	1 шт.
3	Производительность л/мин	300-350
4	Обороты (rpm)	1000-1100
5	Давление (bar)	8-10
6	Количество цилиндров	2
7	Напряжение (V/Hz)	230/50
8	Электродвигатель, мощность (кВт)	2,0-2,5
9	Ресивер	50-100
10	Вес, кг	60-100

Начальник ОЭХЗ  Давид В.А.