



Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD-2005 Chișinău, Tel: 022 823 955, anre@anre.md, https://www.anre.md


PRESCRIPTIE

NR. PR-CT22-00866-01C01C din 07.04.2023

În procesul efectuării controlului tehnic nr. CT22-00866-01C01C, prezenta prescripție a fost elaborată de către inspectorii:

Victor Turcan, Legitimatie Nr. 0321;

Serghei Beschier, Legitimatie Nr. 0273;



care au efectuat un control tehnic de tip Planificat în perioada 07.11-08.11.2022

la Primăria or. Codru, 1007601010482, mun. Chișinău, Codru. -

Sediul primăriei or. Codru, str. Costiujeni, 8; Grădinița de copii nr. 194, or. Codru, str. Costiujeni, 21; Biblioteca, mun. Chișinău, Codru, str. Costiujeni, 13

cu scopul verificării respectării prevederilor actelor normative și documentelor normativ-tehnice privind modul de exploatare și starea tehnică a instalației electrice de utilizare, instalației termice a consumatorului.

1. Încălcările depistate în rezultatul controlului (referința expresă la prevederile actelor normative și documentelor normativ-tehnice):

1.1 La Primăria or. Codru și instituțiile din subordine nu este determinat modul de deservire a instalațiilor electrice, lipsește personalul electrotehnic autorizat sau contractul de deservire a instalațiilor electrice cu un agent economic, nu se respectă cerințele pct. 6, 7 din Normele de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici (NE1-01:2019).

1.2 Nu este întocmit graficul reparațiilor preventiv planificate în instalațiile electrice pentru anul 2023, aprobat de către administrator (primar), conform cerințelor pct. 94-96 din NE1-01:2019.

1.3 Personalul ne electrotehnic din cadrul Primăriei, grădiniței de copii, nu este instruit la grupa I de securitate electrică, se încalcă cerința pct. 26 din Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice (NE1 - 02:2019). Respectiv nu este întocmită lista funcțiilor și locurilor de muncă din cadrul instituțiilor susmenționate, care necesită instruit la grupa I de securitate electrică.

1.4. La Primăria or. Codru nu se asigură securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă deoarece lipsec mijloacele de protecție electroizolante necesare.

1.5 Mijloacele de protecție, sculele și dispozitivele utilizate la exploatarea și reparația instalațiilor electrice trebuie să corespundă cerințelor Instrucțiunii cu privire la aplicarea și încercarea mijloacelor de protecție utilizate în instalațiile electrice, cerința pct.111 din NE1-01:2019.

1.6 Pe părțile exterioare a ușilor tabloului de distribuție central (TDC) și tablourile de distribuție secundare (TDS)-0,4 kV din sediul Primăriei, grădiniței de copii, bibliotecii

nu sunt aplicate placarde, indicatoare de securitate, nu se respectă cerința pct. 256 din NE1 01:2019.

1.7 Pe partea interioară a ușilor TDC și TDS - 0,4 kV din sediul Primăriei, grădiniței de copii și bibliotecă lipsesc schemele electrice cu indicarea curenților nominali a reglajelor aparatelor de protecție, nu se respectă cerința pct. 255 din NE1-01:2019.

1.8 La un TDS-0,4 kV din Primăriei, și la trei TDS - 0,4 kV din grădinița de copii, lipsesc protecțiile contra atingerea directă de barele 0,4 kV, nu se respectă cerința pct.1.7.50 din Normele de amenajare a instalațiilor electrice (NAIE).

1.9 Nu se respectă termenul încercărilor și măsurărilor de laborator electrotehnic, conform periodicității prevăzute în Anexa nr.1 NE1 - 01:2019 în instalațiile electrice de utilizare din Sediul Primăriei, grădiniței de copii, bibliotecii și anume: aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutral legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN; încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită; măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice; verificarea legăturilor metalice; măsurări a rezistenței prizelor de pământ.

1.10 La Primărie și instituțiile din subordine lipsește documentația tehnică și setul de documente necesar deservirii și exploatării instalațiilor electrice (documentația de proiect aprobată cu toate modificările ulterioare, contractul de furnizare a energiei electrice, actele de delimitare a instalațiilor electrice (sediul Primăriei, biblioteca), schemele monofilare de alimentare cu energie electrică a obiectivelor ș.a.), nu se respectă cerința pct.135, 140 din NE1-01:2019.

2. Prescripții pentru lichidarea încălcărilor depistate:

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
1.	De asigurat cu protecție contra atingerea directă la barele 0,4 kV din TDS-0,4 kV din Primăriei și la trei TDS - 0,4 kV din grădinița de copii, conform cerințelor pct.1.7.50 din NAIE. (vezi pct. 1.8 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații de distribuție (ID)
2.	De stabilit modul de deservire a instalațiilor electrice din subordinea Primăriei (de emis ordin de numire a persoanei responsabile de gospodăria electrică sau deservirea instalațiilor electrice din posesie în baza unui contract, de către un agent economic autorizat), conform cerințelor pct. 6, 7 NE1-01:2019. (vezi pct. 1.1 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații electrice de utilizare
3.	De aplicat pe partea interioară a ușilor TDC și TDS - 0,4 kV din sediul Primăriei, grădiniței de copii și bibliotecă schemele electrice cu indicarea curenților nominali a reglajelor aparatelor de protecție, conform cerințelor pct. 255 NE1-01:2019. (vezi pct. 1.7 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații de distribuție (ID)

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
4.	De elaborat graficul reparațiilor preventiv planificate în instalațiile electrice pentru anul 2023, aprobat de către administrator (primar), conform cerințelor pct. 94-96 din NE1-01:2019. (vezi pct. 1.2 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații electrice de utilizare
5.	De instruit personalul ne electrotehnic din cadrul instituțiilor din subordinea Primăriei la grupa I de securitate electrică, conform cerinței pct. 26 NE1 - 02:2019. (vezi pct. 1.3 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații electrice de utilizare
6.	La Primăria or. Codru de asigurat securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă cu mijloacele de protecție electroizolante necesare. (vezi pct. 1.4 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații electrice de utilizare
7.	De dotat cu mijloace de protecție și scule verificate și testate personalul de deservire din cadrul instituțiilor din subordinea Primăriei, pentru a asigura securitatea și sănătatea în muncă, conform cerințelor pct. 111 NE1-01:2019. (vezi pct. 1.5 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații electrice de utilizare
8.	De aplicat pe părțile exterioare a ușilor TDC și TDS-0,4 kV din sediul Primăriei, grădiniței de copii, bibliotecii placardele, indicatoare de securitate, conform cerințelor pct. 256 NE1 01:2019 (vezi pct. 1.6 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații de distribuție (ID)
9.	De efectuat încercările și măsurărilor de laborator electrotehnic, conform periodicității prevăzute în Anexa nr.1 NE1 - 01:2019 în instalațiile electrice de utilizare din Sediul Primăriei, grădiniței de copii, bibliotecii și anume: aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutral legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN; încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită; măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice; verificarea legăturilor metalice; măsurări a rezistenței prizelor de pământ. (vezi pct. 1.9 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații de distribuție (ID)

Nr. d/o	Conținutul prescripției, referința la prevederile normative	Termen de executare	Categorie
10.	De restabilit documentația tehnică și setul de documente necesar deservirii și exploataării instalațiilor electrice a primăriei și a instituțiilor din subordinea primăriei Codru (documentația de proiect aprobată cu toate modificările ulterioare, contractul de furnizare a energiei electrice, actele de delimitare a instalațiilor electrice (sediul Primăriei, biblioteca), schemele monofilare de alimentare cu energie electrică a obiectivelor ș.a.), conform cerințelor pct.135 și pct.140 a NE1-01:2019. (vezi pct. 1.10 din prezenta Prescripție)	10.05.2023	Instalații de distribuție (ID)

3. Recomandări

4. Măsuri restrictive (după caz)

5. Proprietarul (administratorul) instalației electrice de utilizare/termice a consumatorului se obligă să prezinte informația în scris despre executarea prezentelor prescripții până la data de **10.05.2023** pe adresa mun. Chișinău, str. A.Pușkin 52/A; email: anre@anre.md sau în dosarul electronic al controlului tehnic **CT22-00866-01C01C**.

Inspectorii supraveghere energetică

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>

1.	<u>Victor Turcan</u> , Nr.Leg:0321	
2.	<u>Serghei Beschier</u> , Nr.Leg:0273	Digitally signed by Beschier Serghei Date: 2023.04.07 09:39:07 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  

A luat la cunoștință

Reprezentantul agentului economic

Un exemplar a fost primit de

Director (Administrator)

nume, prenume, funcția deținută

Vladimir Munteanu

nume, prenume