

Servicii de mentenanța

necesar de efectuat (lunar) la Instalația de stingere a incendiilor cu CO₂, care necesită să înceapă după recepția acesteia de către Beneficiar și Agenția Pentru supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile contractuale și cu cerințele documentelor oficiale, care atestă că instalația respectivă poate fi exploatată.

- Inspecție vizuală a sistemului (integritate, configurație);
- Citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție si alarmare la incendiu;
- Verificarea prezenței de tensiune in rețeaua S.S.I.
- Simularea functionarii S.S.I. în diferite regime: de la butoane, sensor, butoane deschidere, sursa alimentară, acumulator;
- Verificare condițiilor de mediu, in care functioneaza detectoarele, cu inlaturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații;
- Tensiuni de alimentare a surselor de baza si rezerva, masurare cu voltmetru;
- Verificarea capacității bateriei de acumulare;
- Verificarea functionării dispozitivelor exterioare de alarmare;
- Verificarea functiei de programare;
- Verificarea presiuni buteliilor cu CO₂;
- Verificarea timpului de evacuare (timp de întârziere a declanșarii buteliilor);
- Instruirea și testarea utilizatorilor S.S.I.;
- Transmiterea informației către Centrul de monitorizare, cu personal de serviciu, 24 din 24 de ore, care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesancționată cu CO₂ a încăperilor protejate, anunța Serviciul național inițiat a serviciilor de urgență;
- Inscrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în Registrul de evidență pentru efectuarea lucrărilor de control, verificare, revizie tehnică și reparare a Instalației automate de stingere cu CO₂ în Oficiul Centrului multifuncțional Chșinău nr.4 din str. Decebal 6.

Inginer protecție antiincendiară al Direcției securitate  Vasile LEU