

Conținutul serviciilor de verificare, întreținere, deservire și reparare, care necesită a fi prestate pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu

Reglementare standard nr. 1

Nr.	Obiectul verificării	Condiții de executare	Periodicitatea	Responsabil	
				Beneficiar	Prestator (conform contractului)
1	Starea de integritate	Vizual	Zilnic	+	
2	Tensiunea surselor de alimentare (de bază și de rezervă)	Măsurare cu voltmetru	Lunar		+
3	Starea de funcționare generală	Informare verbală și analiza consemnărilor în registrul Unității de gardă	Zilnic	+	
4	Funcționarea semnalelor optice și acustice: a) de incendiu b) de detectare	Simulări conform instrucțiunilor uzinelor producătoare	Lunar		+
5	Funcționarea semnalizărilor de la detectoare sau butoane manuale	Acționarea unui detector sau buton de alarmare	Lunar		+
6	Sensibilitatea detectoarelor	Prin sondaje conform instrucțiunilor furnizorului	Lunar		+
7	Condiții de mediu, în care funcționează detectoarele	Vizual, cu înlăturarea condițiilor care generează exces de praf, umiditate etc.	Săptămânal	+	
8	Comutarea automată a surselor de alimentare cu energie electrică	Conform instrucțiunilor furnizorului	Lunar		+
9	Funcționarea dispozitivelor exterioare de alarmare	Simulare	Lunar		+
10	Întreținerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectare și a butoanelor	- Curățare de praf, impurități, - Vizual, starea circuitelor și a contactelor	O dată în semestru		+
11	Rezistența la izolare a circuitelor și împământarea	Măsurarea rezistențelor	Anual		+