

~~~~~  
(Antetul instituției)

Anexa nr. 23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "18" octombrie 2022

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul : **Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire din cladirea Scolii nr.1 comuna Cotiujenii Mari ,r-nul Soldanesti**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria Cotiujenii Mari, IDNO 1007601003954**

(denumirea, adresa)

#### 1. Descriere generală

Se precizează adresa **clădirea Școlii nr.I din comuna Cotiujenii Mari, rnul Șoldănești. Lucrări de reparație a sistemului de încălzire, care a fost construit în 1956. Se va schimba sistemul învechit pe unul modern, în corespundere cu standardele europene. Din cauza finanțelor insuficiente se vor instala calorifere numai la 2 etaje. Cazanele sunt bune (unul este nou, nu este pus în funcție)**

**COD CPV .45400000-1**

Sursa de finanțare **Guvernul Republicii Moldova prin Programul Biroului Relații cu Diaspora „DAR 1+3”, APL Cotiujenii Mari, : Asociația de Băștinași „Răzeșii”.**

Modalitatea de plată: **prin transfer**

Criteriu de evaluare: **cel mai mic preț**

**Prețul lucrărilor se indică în lei MD, cu și fără TVA.**

**Prețul serviciilor include toate cheltuielile, și trebuie să fie fix, pe toată perioada de execuție a contractului.**

**Prețul ofertei se stabilește de ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziții.**

**Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici include următoarele:**

**Conform Anunțului de participare și Documentației Standart.**

**Lista cu cantitățile de lucrări se anexează.**

Autoritatea contractantă **Primăria Cotiujenii Mari**

Data " 01. 11.2022

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul :Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire din cladirea Scolii nr.1 comuna Cotiujenii Mari ,r-nul Soldanesti.

Autoritatea contractantă Primăria Cotiujenii Mari, rnul Șoldănești  
(denumirea, adresa)

| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2   | 329,900                               |
| 2      | RpIC19C                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m    | 550,000                               |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                                                 | buc  | 4,000                                 |
| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                                                 | buc  | 4,000                                 |
| 5      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv                                                                                                                                                 | buc  | 6,000                                 |
| 6      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                            | buc  | 14,000                                |
| 7      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                            | buc  | 8,000                                 |
| 8      | IB06C                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm                                                                                                                                                            | buc  | 12,000                                |
| 9      | IB06B                       | Radiatoare din otel, monobloc                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,000                                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                      | 4   | 5      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |       | avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                       |     |        |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul 15 mm               | buc | 10,000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul 20 mm               | buc | 10,000 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul 25mm                | buc | 4,000  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm    | buc | 10,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm    | buc | 10,000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm    | buc | 4,000  |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm    | buc | 4,000  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 56,000 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm          | buc | 86,000 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind                               | buc | 20,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |       | diametrul nominal de 15 mm                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                      | buc | 106,000 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                      | buc | 20,000  |
| 22 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8 mm | m   | 580,000 |
| 23 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x3.5 mm | m   | 580,000 |
| 24 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x4.4mm | m   | 280,000 |
| 25 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 x5.5mm.                                          | m   | 60,000  |
| 26 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0                                                                       | buc | 92,000  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |       | mm                                                                                                                                                                               |     |        |
| 27 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                   | buc | 28,000 |
| 28 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                   | buc | 12,000 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 44,000 |
| 30 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 18,000 |
| 31 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                   | buc | 8,000  |
| 32 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                   | buc | 32,000 |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                   | buc | 20,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 34 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm                   | buc | 4,000   |
| 35 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 212,000 |
| 36 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 212,000 |
| 37 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida    | buc | 128,000 |
| 38 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida    | buc | 222,000 |
| 39 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida         | buc | 100,000 |
| 40 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida         | buc | 20,000  |
| 41 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,                                                                                                                     | m   | 60,000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |        | nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"                                                                |     |         |
| 42 | IC11C  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"     | m   | 60,000  |
| 43 | IC11D  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m   | 60,000  |
| 44 | IC11E  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m   | 200,000 |
| 45 | IC11F  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"     | m   | 130,000 |
| 46 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm                                                                                  | buc | 4,000   |
| 47 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm                                                                                  | buc | 4,000   |
| 48 | IC50C  | Cot UA. 2 cu racord olandez,                                                                                                                                                                                               | m   | 16,000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                         | 4   | 5      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |        | negru, avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                          |     |        |
| 49 | IC50B  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                         | m   | 4,000  |
| 50 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm | buc | 8,000  |
| 51 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm | buc | 4,000  |
| 52 | IC50C  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4"                                                                             | m   | 8,000  |
| 53 | IC50B  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                         | m   | 52,000 |
| 54 | IC50C  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4"                                                                             | m   | 44,000 |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*