

Plan de situatie M 1: 25000



**ZONA
PROIECTATĂ**

Rețeaua electrică al iluminatului de îndeplinit cu conductoare torsadate de tip СИП-2, cu secțiunea 2x25 mm, pozate pe piloni armați existenți în comun cu LEA-0,4 kV СИП-2 3x50+1x54,6 de alimentare cu energie electrică a consumatorilor.

- La intersecție cu rețeaua de gaz aeriană de respectat distanța de 2 m
- La intersecție cu cablu Moldtelecom de respectat distanța de 1,2 m
- La intersecție cu LEA-10 kV de respectat distanța h=1m
- Conectarea iluminatului este îndeplinită în mod automat/manual prin intermediul unui demaror și releu cu temporizare

- ☞ Pilon (proiectat intermediar 0,4 kV) П 27 cu Corp de iluminat COB LED 50W
- ☞ Pilon (proiectat de colț/capăt 0,4 kV) A 27 cu Corp de iluminat COB LED 50W
- ☞ Pilon (existent intermediar 0,4 kV) cu Corp de iluminat COB LED 50W
- Pilon existent
- Cablu cu izolație din PVC СИП-2 3x35 + 1x50
- ☒ Cutie de evidență BZUM DDE-1 25 / Panou de distribuție ШМП-2
- ☒ Priză de pământ repetată
- ☒ Post de transformatoare existent (PT)

De respectat distanța normativă de la partea carosabilă $h=6m$

						Obiect Nr 05-08/2017 IEE					
						Renovarea rețelei de iluminat public din mun. Cahul str. Vasile Alecsandri, bd. Prospectul Republicii, str. Dundaș, str. Griviței					
Mod	Lr	N. document	Semnatura	Data	Iluminat electric exterior			Scara	Coala	Coli	
I.S.P.	Tătaruc V.							P.E.	5		
E executat	Chiriac I.				PLANUL TRASEELUI LINIEI ELECTRICE DE ILUMINAT PUBLIC, O.22KV PT-I			SRL "PANPROIECT PLUS"			