

Caiet de sarcini
privind deservirea sistemelor de havuz pentru anul 2025

Obiect: Aparatul Președintelui Republicii Moldova

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154

Cerințe generale față de executor:

1. Certificare în domeniile și experiență de minim 5 ani pentru mentenanța și reparația sistemelor (echipamentelor) menționate mai jos.
2. Să posede bază tehnică și organizatorică pentru identificarea, livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor pentru sistemele menționate, în cazul reparațiilor curente sau lărgirii funcționalității sistemelor, inclusiv capacitatea de intervenție la echipamente pentru programare, setare și administrare.
3. Să dispună de înregistrare valabilă de către Agenția de mediu în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice).
4. După efectuarea deservirii tehnice a sistemelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate sistemele de havuz deservite.
5. La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare a defecțiunilor și de estimări pentru a efectua reparații.
6. Să efectueze intervenție de mentenanță programată.
7. Să efectueze intervenție de avarie la necesitate.

<u>Lista serviciilor de deservire tehnică a două havuzuri cu volum cadă de 300 m³ fiecare</u>	
1	Lucrări de deconservare (se efectuează primăvara):
1.1	Montarea echipamentelor de pompare și dozare;
1.2	Montarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;
1.3	Verificarea și întreținerea conformă a echipamentului electric a panourilor de dirijare
1.4	Punerea în funcțiune și reglarea finală a sistemelor în ansamblu ;
1.5	Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale.
2	Lucrări de deservire regulată (o dată la 7 zile):
2.1	Controlul și configurarea echipamentelor (vezi lista utilajului);
2.2	Verificarea și menținerea compoziției chimice a apei;
2.3	Dozarea chimică pentru restaurarea compoziției chimice standarde a volumului de apă de aproximativ 600 m ³ (preparatele chimice de dezinfectare să fie incluse în costul serviciilor de deservire);
2.4	Curățarea bolului și aspirarea.
3	Lucrări de conservare (se efectuează toamna):
3.1	Scurgerea apei din cadă și sistem;
3.2	Purjarea conductelor pentru a elimina apa rămasă;
3.3	Demontarea echipamentelor de pompare și dozare;
3.4	Demontarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;
3.5	Sigilarea (montarea dopurilor) și pregătirea elementelor tehnice pentru vremea rece.
3.6	Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale

Nr/o	<u>Lista utilajului</u>	Can/tea
1	Pompe:	18
1.1	Pompă unitară B14AO1904P3183310000039 (GET)	6
1.2	Pompă unitară D-GIANT N-20TP	10
1.3	Pompa Aqua Master 38	2
2.	Panourile electrice:	12
2.1	Panou automat de reglare și întreținere a apei din havuz „DINOTEC”	2
2.2	Panou electric de dirijare cu convectori LED UNIT	3
2.3	Panou electric de dirijare cu convectori VED UNIT	2
2.4	Panou electric de dirijare cu filtrare a apei FILTER UNIT	4
2.5	Panou electric de dirijare și control CONTROL UNIT	1
3.	Filtre cu nisip „KVART”	4