

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL RAIONAL DROCHIA
"NICOLAE TESTEMIȚANU"

Bd.Nicolae Testemițanu, nr. 2/3
MD 5202, or.Drochia,
Tel/fax.+373 252 2-24-48; +373 252 2-27-64
www.sr-drochia.ms.md,
e-mail:srdrochia@ms.md, srdrochia@gmail.com

Nr.

La nr. 2 din 24.07.2020



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РАЙОННАЯ ДРОКИЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА
«НИКОЛАЙ ТЕСТЕМИЦАНУ»

Бд.Николай Тестемицану, № 2/3
МД 5202, г.Дрокия,
Тел./факс+373 252 2-24-48;+373 252 2-27-64
www.sr-drochia.ms.md,
e-mail:srdrochia@ms.md

Către participanții COP NR.

Către participantului COP nr.

ocds-b3wdp1-MD-1591688176662

din 24.06.2020

Scrisoare raspuns

Prin prezenta IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemițanu", vă informează , că în urma efectuării COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1591688176662 Generator electric 50kw motorină proiect SLOVAKIA

din 24.06.2020 și în urma reexaminării și reevaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:

Drept temei legal în Hotărîre Guvernului nr.437 pentru modificarea Hotărîre Guvernului nr.246/2010 "Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte" , publicat în Monitorul Oficial Nr.131-141(7460-7470) din 05.06.2020.

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul I Generator electric 50kw motorină	SC Promo Soluții SRL	Buc.1	179585,00	179585,00	179585,00

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
KOMIR-INVEST	Nu a prezentat toate documentele de atribuire, nu corespunde cerințelor de calificare.
SRL Volta	Ne prezentarea specificării tehnice depline solicitate - dimensiunile Carcasa insonorizată, -puterea maximă a motorului lipsește, -Broke/Stroke Rata compresiei lipsește, -Alternator putere maximă lipsește, - Alternator eficacitate s-a solicitat 92% dar s-a prezentat 88.6%, ceea nu corespunde cerinței solicitate.

FPC VEC SRL	- În Duae sunt rubrici neconpletate/ nebifate Ne prezentarea specificării tehnice depline solicitate - dimensiunile - Carcasa insonorizată s-a solicitat , dar s-a prezentat fără carcasă, -Broke/Stroke Rata s-a solicitat 105/130 mm dar s-a prezentat 105/120mm, - Alternator eficacitate s-a solicitat 92% dar s-a prezentat 90,3%, ceea nu corespunde cerinței solicitate.
SRL DAMICON	Conform aprecierii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor : Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 orice persoană care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege. Analizând criticile formulate de către contestator, Agenția constată că acestea vizează în principal aspecte legate de modul în care grupul de lucru pentru achiziții a analizat și apreciat oferta desemnată câștigătoare, invocând că ultimul nu a prezentat certificatul de conformitate pentru tipul de generator ofertat. Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că IMSP Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemițanu” a publicat în Buletinul achizițiilor publice pe portalul guvernamental de acces online: www.mtender.gov.md, la data de 09.06.2020, un anunț de participare modificat la procedura de achiziție public nr. MD-1591688176662 din 24.06.2020, privind achiziția „Generator electric 50 kW motorină”, potrivit căruia, la pct. 14 subpct. 7, a fost solicitat „Certificat de conformitate”. Astfel, la soluționarea contestației Agenția va lua în considerare prevederile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, pentru constatarea datelor de calificare în 4 cadrul procedurilor de achiziție publică, operatorul economic va prezenta documentele eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În funcție de obiectul achiziției publice, în sensul art. 1, și de tipul procedurii alese conform art. 46 alin.(1), autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare și selecție, precum și documentele-suport, prevăzute de legislația în

vigoare, necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici. Astfel, relevante speței sunt prevederile art. 22 alin. (1) din legea prenotată, în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante.

De asemenea, Agenția învederează și prevederile art. 20 alin. (8) din legea prenotată „înainte de atribuirea contractului de achiziții publice/acordului-cadru, cu excepția situației contractelor subsecvente atribuite în executarea unui acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE”.

În acest context, urmează de reținut că din documentele dosarului achiziției publice, se atestă că urmare a contestației depuse, contestatorul a prezentat autorității contractante scrisoarea nr. 1 din 03.07.2020, prin care a susținut că „a anexat la ofertă certificatul ISO 14001-2015 ca document obligatoriu de calificare care atestă conformitatea generatorului ofertat precum și toată marfa acestui producător”, certificat acceptat de către autoritatea contractantă.

La aspectul dat, Agenția reține că art. 22 din Legea nr. 131/2015, prevede dreptul autorității contractante de a solicita ca și cerință de calificare, certificatul de conformitate, însă nu reglementează și posibilitatea de a accepta alte documente, în speță Certificatul ISO 14001-2015, or certificatul dat cade sub incidența art. 24 Standarde de protecție a mediului din legea prenotată, care însă nu a fost solicitat de către autoritatea contractantă, ultimul certificând implementarea sistemului de management al

	mediului, comparativ cu Certificatul de conformitate, care atestă conformitatea bunurilor cu un standard de referință În acest sens, relevante sunt prevederile art. 2 din Legea nr. 235/2011, care definește noțiunea de certificat de conformitate – document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile, iar Certificatul ISO 14001:2015 în literatură este recunoscut pe plan internațional drept standard care se referă la sistemul de management al mediului (Environmental Management System) al organizației și determină politica de mediu, aspectele impactului asupra mediului al produselor, activităților sau serviciilor organizației; planificarea obiectivelor privind protecția mediului; stabilirea unor ținte măsurabile; implementarea politicilor și programelor necesare realizării acestor scopuri și obiective; mecanismele de control și feed-back; măsurile corective, precum și activitatea de monitorizare și evaluare a sistemului de management. Astfel, nu pot fi reținute argumentele autorității contractante în acest sens, or conform art. 17 alin. (3) din legea menționată aceasta evaluează datele de calificare ale operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în documentația de atribuire, iar potrivit art. 69 alin. (6) lit. a) din aceeași lege oferta nu se acceptă în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție. Prin urmare, din aceste prevederi rezultă clar că autoritatea contractantă este obligată să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire și nu pot exista abateri în acest sens, prin acceptarea ulterior depunerii ofertelor a unor condiții care excedează regulilor inițial stabilite în aceasta, iar prin depunerea ofertelor, operatorii economici și-au însușit conținutul întregii documentații de atribuire, deci implicit și cerințele expres detaliate în aceasta. Astfel, prin impunerea unor cerințe de calificare în documentația de atribuire, dar ulterior acceptarea unei oferte ce nu corespunde acestora, se constată încălcarea principiului tratamentului egal în privința tuturor ofertanților și
--	--

	operatorilor economici, consfințit la art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/2015. În considerarea celor expuse, pretenția contestatorului urmează a fi admisă, iar oferta desemnată câștigătoare urmează a fi respinsă, or acesta nu s-a conformat cerinței autorității contractante de a prezenta certificatul de conformitate pentru bunul oferat. Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din Legea nr. 131/2015, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,
KSK-GROUP COMPANY SRL	Nu a prezentat Certificat de conformitate , ISO 9001:2015 nu corespunde cerințelor de calificare. Ne prezentarea specificării tehnice depline solicitate - dimensiunile - Capacitatea rezervorului de 119 L este mai mică decât cerința solicitată 165 L, - Puterea maximă 61 kW nu corespunde variabilei de la 57kw până la 60 kW , - Consumul Combustibil 50% -7,5, ceea nu corespunde cerinței solicitate 50% de la 7,70 L până la 9 L. - Alternator Puterea maximă 73 kW nu corespunde variabilei de la 57kw până la 60 kW.

Va invitam la semnarea contractelor in termen de minim 6 zile.

Directorul IMSP "Spitalul Raional Drochia"

"Nicolae Testemițanu"

Babin Iurie

Șef Serviciu Juridic Filip A.I.

