



- Pupitru 3M-1A**
 Aparate cu indicati digitale:
1. Dilatarea relativă a rotorului CÎP
 2. Dilatarea relativă a rotorului CJP
 3. Dilatarea termică CÎP
 4. Dilatarea termică CJP
 5. Deplasarea axială a rotorului
 6. Deformarea rotorului
 7. Rotațiile rotorului

Gen.-generator
 CÎP-cilindru de înaltă presiune
 CJP- cilindru de joasă presiune

SACPT-Sistemul automatizat de control a parametrilor tehnologici
 GE-Grupul energetic

Des. 1 Structura bloc SACVVM GE nr.3