

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1					
Aparat de aer condiționat (cu funcție de ionizare și lampă UV), Suprafață ≥ 35 mp				Aparatul de aer condiționat trebuie să fie de tip Split. Setul trebuie să includă racordul pentru agentul frigorific, iar alimentarea electrică să fie de 220 V. Performanța de răcire trebuie să fie conform standardului ISO 5151, categorie ≥ T1, cu o capacitate recomandată de 2,5–3,0 kW pentru o cameră de 25 mp. Temperatura aerului trebuie să poată fi reglată de la distanță prin telecomandă, iar fluxul de aer să fie direcționabil pentru confort optim. Este obligatoriu ca aparatul să dispună de funcții de ionizare și lampă UV , pentru purificarea și sterilizarea aerului, prevenind bacterii și virusuri. Agentul frigorific utilizat	

				trebuie să fie ecologic, conform ISO 817, tip R32 sau R410A. Suprafața acoperită trebuie să fie de 35 mp, iar oferta trebuie să includă și montajul echipamentului, precum și garanția acestuia. Compresorul aparatului trebuie să fie de tip inverter , Aparatul trebuie să fie de clasa energetică A sau superioară .	
Lot 2					
Aparat de aer condiționat, Suprafața ≥ 35 mp				Fiecare aparat de aer condiționat trebuie să fie de tip Split, format dintr-o unitate interioară și o unitate exterioară. Setul trebuie să includă racordul pentru agentul frigorific, iar alimentarea electrică să fie de 220 V. Performanța de răcire trebuie să fie conform standardului ISO 5151, categorie ≥ T1, cu o capacitate recomandată de 2,5–3,0 kW pentru o cameră de 35 mp. Temperatura aerului trebuie să poată fi reglată de la distanță prin telecomandă, iar fluxul de aer să fie direcționabil pentru confort optim. Compresorul aparatului trebuie să fie de tip inverter , pentru eficiență energetică și menținerea constantă a temperaturii. Aparatul trebuie să fie de clasa energetică A sau superioară , pentru consum redus de energie. Agentul frigorific utilizat trebuie să fie ecologic, conform ISO 817, tip R32 sau	

				R410A. Suprafața acoperită trebuie să fie de 20 mp, iar oferta trebuie să includă și montajul echipamentului, precum și garanția acestuia.	
--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Punga Dumitru** În calitate de: Director IMSP Spitalul Raional Ocnița

Ofertantul: _____ Adresa: _____