

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **Acumulatori, UPS, baterii**
prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru**

2. IDNO: **1003600153267**

3. Adresa: **mun. Chișinău, str. 31 August 1989 63**

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-03-09 - Secția achiziții;

Persoana de contact Talambuta Dan - 067751937;

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
amtcentru.contracte@ms.md / <https://amtcentru.md/rapoarte/achizitii-publice/anul-2026->

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA "RSAP".*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate contractantă**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (fiecare lot în parte)
Cod CPV:31440000-2					
Lot.1	Baterii alkaline GP AA 1,5 V, super	buc	800	Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an	3200
Lot.2	Baterii alkaline GP AAA 1,5 V, super	buc	800	Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an	3200
Lot.3	Baterie Crona Vatra 9V	buc	40	Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an	1000
Lot.4	Baterii CR-2016	buc	30	Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an	480
Lot.5	Baterii CR-2025	buc	30	Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an	690
Lot.6	Baterii CR-2032	buc	100	Pentru aparate medicale, cu termen de expirare – 1an	2000
Lot.7	Baterie 12V/9 Ah	buc	20	<u>1. Tip și destinație</u> <u>2. Parametri electrici</u> Tensiune nominală: 12 V Capacitate nominală: 9 Ah (la descărcare C20) Garanție că bateria este compatibilă cu UPS-uri ce utilizează baterii 12 V/9 Ah <u>3. Cerințe privind construcția și dimensiunile</u> Carcasă robustă, fără scurgeri de electrolit, potrivită pentru montaj în UPS Dimensiuni externe maxime: Lungime (L): maxim 151 mm Lățime (W): maxim 98 mm Înălțime (H): maxim 102 mm <u>4. Performanță și siguranță</u> Construcție fără mentenanță, fără scurgeri de lichid Materiale rezistente la vibrații și condiții normale de operare	8333

				Respectă standardele de calitate și siguranță aplicabile (ex. CE) <u>5. Ambalare și livrare</u> Fiecare baterie ambalată individual, protejată adecvat pentru transport Etichetare clară cu specificații și data fabricației <u>6. Garanție</u> Perioadă minimă de garanție: 12 luni de la data livrării <u>Note generale</u> Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru. Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate.	
Lot.8	Baterie 12V/7 Ah	buc	20	<u>1. Tip și destinație</u> Baterie reîncărcabilă plumb-acid sigilată, fără întreținere (VRLA / AGM) Tensiune nominală: 12 V Capacitate nominală: 7 Ah Destinație: alimentare de rezervă (ex. UPS, sisteme de iluminare de urgență, echipamente de protecție) <u>2. Cerințe tehnice minime</u> Funcționare fără întreținere (nu necesită adăugare de lichid) Compatibilă cu UPS-uri care utilizează baterii 12 V / 7 Ah Terminale adecvate pentru conectare în UPS (tip bolt / șurub sau conform necesarului echipamentului) <u>3. Construcție și calitate</u> Carcasă rezistentă, fără scurgeri de electrolit Materiale durabile pentru utilizare continuă Respectă standardele de siguranță și calitate aplicabile (ex. conformitate CE) <u>4. Ambalare și livrare</u> Ambalare individuală, protecție adecvată pentru transport Etichetare clară cu specificații tehnice și data fabricației <u>5. Garanție</u> Garanție minim 12 luni de la data livrării pentru defecte de fabricație <u>Note generale</u> Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru.	5833

				Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate.	
Lot.9	Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 650 VA	buc	15	<u>1. Cerințe generale</u> Produs nou, sigilat, neutilizat Tip echipament: Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) Tehnologie: Line-Interactive cu funcție AVR (Automatic Voltage Regulation) Destinație: protecția echipamentelor IT, stațiilor de lucru, routerelor, echipamentelor de birou <u>2. Parametri electrici</u> Capacitate nominală aparentă: minim 650 VA Putere activă: minim 375 W Tensiune nominală de intrare: 230 V AC Tensiune nominală de ieșire: 230 V AC Frecvență: 50/60 Hz (auto-detect) Timp de transfer la baterie: maxim 10 ms Formă de undă la ieșire: aproximare sinusoidală <u>3. Baterie</u> Tensiune baterie: 12 V Capacitate baterie: minim 7 Ah Număr baterii: 1 Timp de reîncărcare completă: maxim 8 ore Funcție pornire la rece (cold start): obligatoriu <u>4. Conectivitate și protecții</u> Minim 4 prize de ieșire tip Schuko (CEE 7/7) cu backup pe baterie Protecție la supratensiune și variații de tensiune Protecție la suprasarcină Protecție la scurtcircuit Sistem de avertizare sonoră pentru: funcționare pe baterie nivel scăzut baterie suprasarcină <u>5. Caracteristici constructive</u> Montare: desktop / poziționare verticală sau orizontală Lungime cablu alimentare: minim 1,2 m Temperatură de operare: 0°C – 40°C <u>6. Certificări și garanție</u> Conformitate CE Garanție minim 24 luni <u>Note generale</u> Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru. Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate.	15000

Lot.10	Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 1500 VA	buc	5	<u>1. Cerințe generale</u> Produs nou, sigilat, neutilizat Tip echipament: Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) pentru protecția echipamentelor IT Tehnologie: Line-Interactive cu AVR (reglare automată a tensiunii) <u>2. Parametri electrici</u> Capacitate nominală aparentă: minim 1500 VA Putere activă de ieșire: minim 900 W Tensiune nominală de intrare: 175 – 280 V AC sau echivalent în domeniu compatibil Tensiune nominală de ieșire: 220 – 230 V AC ± toleranță conformă standardelor Frecvență de rețea: 50 Hz (în mod normal) Timp de transfer la baterie: maxim 10 ms Formă de undă la ieșire: sinusoidă aproximată <u>3. Baterie și autonomie</u> Număr baterii interne: minim 2 x 12 V Capacitate baterie: minim 9 Ah per baterie Timp de reîncărcare completă baterie: maxim 8 – 10 ore <u>4. Conectivitate și prize</u> Minim 3 prize de ieșire tip euro/Schuko cu protecție la supratensiuni și funcție de backup pe baterie Interfețe de comunicare: Port USB pentru monitorizare/status și închidere controlată de sistem (opțional) Port RJ-45 pentru protecție a liniilor de date (LAN) <u>5. Protecții și funcții</u> Regulator automat de tensiune (AVR) pentru menținerea stabilă a tensiunii de ieșire Protecție la suprasarcină Protecție la scurtcircuit Funcție „cold start” – pornire la rece de pe baterie Avertizări sonore pentru: funcționare pe baterie nivel scăzut al bateriei suprasarcină Afișaj multifuncțional (LCD/LED) pentru indicarea stării curente a UPS-ului (tensiune, sarcină, nivel baterie etc.) <u>6. Caracteristici constructive</u> Configurație tip „turn” (tower) pentru montare pe birou/raft Temperatura de operare: 0 – 40 °C <u>7. Certificări și garanție</u> Conformitate CE și alte standarde europene de siguranță și EMC Garanție minim 24 luni pentru UPS <u>Note generale</u>	11666
--------	--	-----	---	--	-------

				Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii. Locul livrării: mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 63, IMSP AMT Centru. Prețul ofertat va include toate cheltuielile aferente transportului și livrării. Produsele livrate trebuie să corespundă cerințelor tehnice menționate.	
	În Total:				51 402,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **pentru un singur lot;**

2) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. **Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate:** *Livrarea se va efectua fracționat, la solicitarea beneficiarului. Termenul de livrare va fi de 2–5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1	Oferta-specificații tehnice și de preț <u>Oferta să fie prezentată conform cerințelor solicitate (să corespundă nr. lotului și denumirea bunului).</u>	Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard nr. 115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică <i>Notă: După licitația electronică, operatorul economic cu cel mai mic preț va transmite OFERTA FINALĂ cu aplicarea semnăturii electronice pe adresa e-mail: amtcentru.plan@gmail.com</i>	Obligativ
2	Cerere de participare	Anexa nr. 7 la Documentația standard nr. 115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
3	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard nr. 115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
4	Informații generale despre ofertant	confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
5	Certificat de înregistrare/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
6	Rechizitele bancare ale ofertantului	copie	Obligativ
7	Declarație de eligibilitate Anexa nr.2 din HG nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligativ
8	Mostre	La solicitare, operatorul economic va prezenta mostrele în termen de 2 zile.	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): Licitație electronică.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz)

15. Ofertele se prezintă în valută: **lei MD**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț pe lot conform cerințelor solicitate**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: *(ora exactă)* _____

- pe: *(data)* _____

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informații relevante _____

Conducătorul grupului de lucru :

Șef STI



Vladimir Birta

Dan Talambuta

