

**Cerințe tehnice pentru prestarea
serviciilor de reparație a centralelor termice**

Nr. d/o	Localitatea	Oficiul și adresa	Modelul centralei termice și serviciile de reparație
1.	mun. Chișinău	SCT, str. Armenească, 42B	Sime RX; Q=120 kW, bloc hidraulic, vană de gaz, pompe recirculare – 1) PN10 IP TE 110; 2) S 25/7 IP 44 PN 6/10.
2.		SEAI, str. Al. Cel Bun, 56	Superac 190; Q=192 kW, Vas de expansiune.
3.		SSC, str. Mircea cel Bătrîn, 3	Vaillant; Q=24 kW, Robinet de umplere; bloc hidraulic; stabilizator de tensiune.
4.		SSC, str. A.Mateevici, 25	Ariston 24; Q=24 kW, Vas de expansiune; senzor temperatură.
5.	Anenii Noi	SCT, str. Tighina, 8	Sime Format; Q=32 kW, Vas de expansiune; stabilizator de tensiune.
6.	Bălți	CM, V. Alecsandri, 8	Thermona Duo 50; Q=45 kW, Teu de conexiune a pompei; bloc hidraulic.
7.	Cahul	ȘIUD, str. 31 august, 11	Ariston; Q=24 kW, Schimbător de căldură.
8.		SCT, str. B.P. Hajdeu, 13	Viadrus, Q = 41 kW, Vană cu trei căi.
9.	Coșnița	SCT, str. M. Eminescu, 8A	Habitat Dual, Q=24 kW, Senzor de debit.
10.		SEAI, str. Păcii, 49	FEG Rt euro, Q=4 kW (convector, 9 buc.), Schimb blocul de control, 1 buc.
11.	Drochia	SCT, str. M.Varlaam, 35	Sime Baxi, Q=35 kW, Servomotor p/u vana cu 3 căi, stabilizator de tensiune.
12.	Dubăsari (Ustia)	SEAI, str. Ștefan cel Mare, 61	Convector pe gaze Mora, Q=2 kW, Electrode de aprindere, 2 (buc.); Generator scânteii 1(buc.) Convector Hesseven Q=2 kW Electrod de aprindere, 1 (buc.)
13.	Edineț	ȘIUD, str. Ștefan Vodă, 18	Ariston Q=24 kW, Schimbător de căldură; robinet de umplere; vană cu trei căi.
14.	Ialoveni	SCT, str. Prieteniei, 12	Thermona Duo, Q=56 kW, Stabilizator de tensiune; clapetă electromagnetică; senzor termic.
15.	Orhei	SSC, T. Ciobanu, 4	Demir Docum, Q=45 kW, Vas de expansiune; stabilizator de tensiune, schimbător de căldură.
16.	Rîșcani	SCT, str. 31 august 1989, 18 CM, str. Ștefan cel Mare, 1	Immergas Q=32 kW, Ceramică izolantă; transformator de aprindere, senzor temperatură. Convector, Mora 6101.1032 – 3 buc., Electrode de aprindere. Convector, RT GF35.11KF – 7 buc., Electrode de aprindere.
17.	Sănătăuca	SEAI	Motan Max Optimus, Q=24 kW, Vas de

			expansiune, capac camera de ardere, bloc hidraulic.
18.	Sîngerei	SCT, str. Independenței, 96	Feroli Domiproject, Q=24 kW, Schimbător bimetric.
19.		BÎT și DCA, str. B. Glavan, 5	Arca Pixel, Q=24 kW, Schimbător de căldură apă caldă.
20.	Strășeni	SSC, str. Ștefan cel Mare, 92	Vailant turbo Tec, Q=24 kW, Stabilizator de tensiune; conexiune pentru apă caldă.
21.	Ștefan Vodă	SCT, str. 31 august 1989, 15	Immergas Eolo Maior, Q=24 kW, Stabilizator de tensiune; schimbător de căldură primar; vas de expansiune.
22.	Ungheni	SCT, str. M. Eminescu, 24	Motan, Q=24 kW, Manometru; stabilizator de tensiune; bloc hidraulic.
23.		SÎT DCA, str. Ștefan cel Mare, 164	Motan, Q=24 kW, Schimbător de căldură secundar; stabilizator de tensiune.

• Pentru serviciile de reparație și piesele schimbate Prestatorul va oferi Beneficiarului o garanție de minim 6 luni.

• După efectuarea serviciilor de reparație a centralelor termice, Prestatorul va întocmi un Act de executare privind serviciul de reparație a centralei termice pentru fiecare oficiu teritorial separat (cu indicarea parametrilor tehnici de lucru pentru fiecare cazan (convector – după caz).