

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI

1. **Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru**
2. **Obiectul achiziției: „Reparația capitală a sistemului de încălzire clădirii Școala nr. 88 pe terenul/construcția cu nr. cadastral 0131124.175, mun. Chișinău, or. Codru”**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Incalzire		
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	50,000
2	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in plansee din beton armat pina la 15 cm	buc	20,000
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 600/500)(L/H)	buc	1,000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 800/500)(L/H)	buc	1,000
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 900/500)(L/H)	buc	4,000

7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 1000/500)(L/H)	buc	7,000
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel de tip panou KORAD cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 1100/500)(L/H)	buc	3,000
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 1200/500)(L/H)	buc	5,000
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 1400/500)(L/H)	buc	11,000
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 1600/500)(L/H)	buc	26,000
12	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiatoare din otel de tip panou KORADO cu alimentare laterala in complectare cu deazaerator, dop orb si elemente de sustinere, 33- 1800/500)(L/H)	buc	6,000
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный статический R206B d=20mm	buc	11,000
14	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный статический R206B d=25mm	buc	4,000
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Автоматический регулятор перепада давлений R206C d=20мм	buc	11,000
16	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	4,000

		Автоматический регулятор перепада давлений R206C d=25мм		
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Дренажный адаптер R608 d1/2"	buc	30,000
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Угловой термостатический Клапан термост. R401TG d=15мм	buc	58,000
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Угловой отсечной клапан R14TG d =15мм	buc	64,000
20	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Угловой отсечной клапан R 5TG d =15мм	buc	6,000
21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термоголовка R470	buc	58,000
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Спускная пробка R90	buc	64,000
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автоматический. воздухоотводчик	buc	14,000
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala Ecoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d20x2.8mm (k=1.4 la fitting)	m	350,000
25	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala Ecoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d25x3.5mm ((k=1.4 la fitting)	m	300,000
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, Переход с метал. н.р. PPR d20x1/2"	buc	128,000
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, Угольник 45* в/н PPR d20mm	buc	128,000

28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x88	m	165,000
29	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (пластиковые крепления на 2 трубы)	buc	435,000
30	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	650,000
31	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	650,000
32	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	650,000
33	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,Конструкции теплоизоляционное из вспененного полиэтилена Climaflex толщ 13 mm Покровном слоем Клей тилит Скотч Ламс шланг для труба 20*2.8	m	350,000
34	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,Короб теплоизоляционной трубчатой Конструкции теплоизоляционное из вспененного пос зократой ячеечной структурой Climaflex толщ 32 mm Покровном слоем Клей тилит Скотч Ламе шланг для труба 25*3.5	m	300,000
		Capitolul 1.2. Conducte din otel		
35	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	90,000
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D25x2.2 (k=1.3 la fitting)	m	85,000

37	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel D32x2, 2) (k=1.3 la fitting)	m	120,000
38	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel D38x2,5) (k=1.3 la fitting)	m	40,000
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Teava din otel D45x2,5,) (k=1.3 la fitting)	m	30,000
40	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm (k=1.3 la fitting)	m	25,000
41	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0mm (Teava din otel D76x3,0) (k=1.3 la fitting)	m	10,000
42	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 40	buc	4,000
43	2035 08	Robinet sferic sub sudura DN 40	buc	2,000
44	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 50	buc	4,000
45	2035 09	Robinet sferic sub sudura DN 50	buc	2,000
46	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Спускной кран D=15мм	buc	4,000

47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,000
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	85,000
49	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	85,000
50	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	215,000
51	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	215,000
52	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	10,000
53	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	10,000
54	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	310,000
55	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	45,000
56	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii	m2	28,000

		protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma		
57	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (un strat-ГФ-021, 2 straturi-BT-177)	m2	28,000
58	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x19 mm (Cilindri de izolare grosimea 19mm D=25mm, K-FLEX ST)	m	20,000
59	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x19 mm (Cilindri de izolare grosimea 19mm D=32mm, K-FLEX ST)	m	105,000
60	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x19 mm (Cilindri de izolare grosimea 19mm D=38mm, K-FLEX ST)	m	40,000
61	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45x19 mm (Cilindri de izolare grosimea 19mm D=45mm, K-FLEX ST)	m	30,000
62	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x19 mm (Cilindri de izolare grosimea 19mm D=57mm, K-FLEX ST)	m	25,000
63	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x19 mm (Cilindri de izolare grosimea 19mm D=76mm, K-FLEX ST)	m	10,000
		Capitolul 1.3. Demontarea		
64	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	640,000
65	RpIC19D1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	150,000

66	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	60,000
67	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in plansee din beton armat pina la 15 cm	buc	30,000
68	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pepneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie siguratarea drumului roabei cu incarcarea sdescarcarea prin asezare	t	6,000
69	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele simarunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, inauto categoria 2	t	6,000
70	TsI50A5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,000

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data "15" 07. 2026


