«Утверждаю»
 Главный инженер
 ООО «Молдоватрансгаз»
 Байдауз И.Е.
 «15» 01 20 21 г.

**Технические требования
 к Клапану КМР (клапан малогабаритный регулирующий)**

Наименование параметра	Ед. измер.	Значение параметра
Номинальное давление PN	Мпа	10,0
Диаметр условного прохода (DN)	мм	250
Пропускная характеристика	–	L- линейная
Условная пропускная способность K _v	–	250 м ³ /час
Герметичность затвора по ГОСТ 23866-87	–	IV / IV-S1
Тип среды	–	Природный Газ,
Вид управления	–	Под электропривод AUMA SAR(EX) 07.2
Тип установки	–	Надземная
Климатическое исполнение	–	У1
Температура окружающей среды	°С	От -40 До +70
Температура регулируемой среды	°С	От -40 До +225
Допустимый уровень шума	дБ	Не более 80
Направление потока		Под затвор
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 12815-80	–	Фланцевое, исполнение 5
Вид действия	–	Нормально закрытый
Материал корпуса	–	20ГСП
Материал дроссельной пары	–	40Х13
Габаритные монтажные размеры (мм): Высота: Длина: Присоединительный размер по фланцам, строительная длина,		не более 1235 не более 1180 780
Срок эксплуатации	лет	Не менее 30
Гарантийный срок обслуживания	м-ц	24 м-ца с момента ввода в эксплуатацию
Межремонтный цикл	лет	Не менее 3
Комплектность		
Комплект монтажных частей	Ответные фланцы (материал Ст 20) исполнение 4 по ГОСТ 12815-80 со шпильками и гайками	
	Комплект креплений под электропривод AUMA	
Паспорт		
Руководство по эксплуатации		

Начальник ПТО

Нач. диспетчерского центра

Нач. отдела МАПП

Галацан Н.Н.

Мистрян М.Я.

Куцкий И.Д.