



[Nr. 1/SA din 30.09.2024](#)

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

IDNO 1014600024244

MD-2088, Republica Moldova mun. Chișinău

Șos. Balcani 7/E

IBAN: MD42AG000000022512333387

IBAN: MD07RN000000000225140151

tel +373 22 66 72 91, fax +373 22 29 10 40,

e-mail: office@vmtg.md

web: www.vmtg.md

RĂSPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE LICITAȚIE DESCHISĂ

În atenția operatorilor economici interesați pentru participare la procedura de licitație deschisă organizată de către „Vestmoldtransgaz” S.R.L. pentru achiziția având ca obiect: **Reparația capitală g/b SP Comrat Dn 200, km 0-20.**

Subiectul întrebării: Devizul 3-2-1 punct. 80.

Întrebare: La punctul 80 sub codul de resurse GA08E ati indicat tub de protecție 406x8 mm, dar în resurse îl indicați 426x10 mm, explicați vă rog frumos care material va fi folosit, mersi mult!

„Vestmoldtransgaz” S.R.L. aduce următorul răspuns:

Conform specificației tehnice aferente Proiectului de execuție nr. 2023-08/060, Vol. 2.3., la codul de resursă GA08E se va utiliza în calitate de tub de protecție țevă 426x10 mm conform GOST 20295-85.

Se acceptă utilizarea tuburilor de protecție conform standardului de fabricație: SM EN ISO 3183, cu oțeluri care au aceleași caracteristici și proprietăți conform celor indicate în Proiectul de execuție nr. 2023-08/060.

Notă: Completările și clarificările prezentate nu implică modificarea valorii estimate a achiziției.

Președintele Grupului de lucru

Liviu Valentin Duminică