

Nr. Lot	Denumire Lot	Caiet de sarcini p/u PROIECTAREA ȘI MONTAREA ASCENSOARELOR				Valoarea estimativa a achizitiei (fără TVA lei MDL)
		CPV	Cant	U/M	Descriere (specificații tehnice)	2 083 333
1	1.1. Ascensor pentru spitale (Ascensor spitalicesc)	52416100-6	2	buc	- Locul aflării ascensoarelor – în interiorul clădirii. Destinate pentru utilizare fără însoțitor. Înălțimea de deplasare a cabinei – 13,2 m. - Dimensiunile puțului : (1950 x2700) mm. - Dimensiunile cabinei – maximal posibil reeșind din dimensiunile puțului. - Dimensiunile ușilor – cu lățimea maximal posibil - Numarul de stații – 5 - Capacitatea ascensoarelor Q=reesind din dimensiunile cabinei minim 1000kg, V=1,0 m/s. Acces unilateral. Cupeul cabinei – din inox, înzestrat cu ventilare forțată. Ascensoarele să fie echipate cu o sursă de alimentare neîntreruptă care prevede evacuarea pasagerilor în timpul unei pane de curent. Comunicarea din cabină în caz de blocare – conexiune telefonică la serviciu de liftieri. - Iluminarea cabinei – LED - uri rotunde cu iluminarea directă - Podeaeua cabinei – din material anti-alunecare - Plintă – din oțel inoxidabil - Elemente de comandă și semnalizare a cabinei : - material oțel inoxidabil - forma butonului rotundă - prezența butonului de închidere a ușei - Ușile cabinei : - deschidere dublă , telescopică - dispozitiv de siguranță pe uși (conform standardului EN 81.20:2015) . - Ușile minei : antiincendiare (2 ore) - Pragul ușelor cabinei și minei : profil din aluminiu extrudat - Elemente de comandă și semnalizare aterenului de îmbarcare - panoul frontal al apelului din oțel inoxidabil - plasarea postului de apel în perete - culoarea iluminării butonului roșu - panoul de indicare a poziției cabinei . - Elemente de control a sistemului : - alarma de semnalizare la etajul principal - pre-deschiderea ușei cabinei - intrarea pentru a conecta senzorul seismic - în caz de incendiu evacuarea pasagerilor la etajul principal - blocarea cu dispozitiv de deschidere de urgență - Prezența firelor pentru conectarea camerelor de supraveghere video. - Nivel de zgomot redus	1 848 000

					18. Funcționare lină și precizie de oprire sporită 19. Indicatorul direcției de mișcare și a poziției cabinei 20. Indicatorul de suprasarcină a cabinei 21. Ventilator 22. Supraveghere video .	
1	1.2. Ascensor pentru materiale	52416100-6	1	buc	Locul aflării ascensorului– în interiorul clădirii. Înălțimea de deplasare a cabinei – 13,1 m. Dimensiunile puțului – (1250 x 1300) mm. Numărul de stații – 5 Capacitatea ascensorului, minimale: Q=100kg; V=0,5 m/s Ascensorul trebuie să corespundă cerințelor ascensorului de spitale pentru a se deplasa în zona curată (zonă ne sterilă) a blocului operator. Ușile și interiorul cabinei – din inox, care ar permite ușor spălarea și dezinfectarea lor. Ușile trebuie să asigure divizarea aerului din puțul ascensorului și aerului încăperilor de pe etaje unde se deschid ușile cabinei.	235 333
	În prețul ofertei vor fi incluse următoarele condiții obligatorii: 1. Elaborarea proiectului de demontare a ascensoarelor vechi și montare a ascensoarelor noi cu camere de mecanisme. 2. Demontarea ascensoarelor de spitale vechi existente 2 unitați: Q=500 kg; V=0,5 m/s; nr. de stații – 5 și a ascensorului materiale 1 unitate: Q=100kg; V= 0,5 m/s. 3. Darea în exploatare cu întocmirea și aprobarea documentelor necesare de către structurile abilitate, potrivit prevederilor HG nr. 506 din 05.07.2017. 4. Lucrările de demontare a ascensoarelor vechi, lucrările de montare și dare în exploatare a ascensoarelor noi se vor îndeplini fără întreruperea activității blocului operator, în 2 tranșe: I tranșă – demontarea, montarea și darea în exploatare a unui ascensor de spitale; II tranșă – demontarea, montarea și darea în exploatare a unui ascensor de spital și a ascensorului de materiale.					