

**Graficul efectuării lucrărilor de ÎT și RPP a aparatelor, dispozitivelor
și echipamentelor SPF în Terminalul AIC**

Nr	Denumirea	Tipul	Unit. de măsură	Cantitatea	Perioada											
					I	II	III	ΔI	Δ	IA	IIA	IIIA	XI	X	IX	IIx
Sistemul de evacuare naturală a fumului și gazelor																
Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare BH-1 (axe R3-R4; M)																
IY1	Fereastră BH-1.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	
IY2	Fereastră BH-1.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	
IY3	Fereastră BH-1.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	
IY4	Fereastră BH-1.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	

1Y5	Fereastră BH-1.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
1Y6	Fereastră BH-1.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
UY7	Sursă de energie		Compl.	1										
Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare BH-2 (axe R2-R3; H-M)														
2Y1	Fereastră BH-2.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
2Y2	Fereastră BH-2.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
2Y3	Fereastră BH-2.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
2Y4	Fereastră BH-2.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
2Y5	Fereastră BH-2.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
2Y6	Fereastră BH-2.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS

2Y7	Fereastră BH-2.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
2Y8	Fereastră BH-2.8	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
2Y9	Fereastră BH-2.9	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
2Y10	Fereastră BH-2.10	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
2Y11	Fereastră BH-2.11	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
2Y12	Fereastră BH-2.12	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
UV8	Sursă de energie		Compl.	1									
UV9	Sursă de energie		Compl.	1									
3Y1	Fereastră BH-3.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
3Y2	Fereastră BH-3.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS

3Y3	Fereastră BH-3.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
3Y4	Fereastră BH-3.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
UV10	Sursă de energie		Compl.	1										
Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare ΦC-3 (axe R4-R6; C1-D1)														
21Y1	Fereastră ΦC-3.1	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
21Y1	Fereastră ΦC-3.2	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
22Y1	Fereastră ΦC-3.3	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
22Y1	Fereastră ΦC-3.4	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
23Y1	Fereastră ΦC-3.5	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
23Y1	Fereastră ΦC-3.6	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS

A12	Sursă de energie		Compl.	1													
	Acumulator		Buc.	3													
A13	Sursă de energie		Compl.	1													
	Acumulator		Buc.	3													
Trape de desfumare pe rândul superior de vitralii exterioare BH-24 (axe SF1-SF8; M)																	
24Y1	Fereastră BH-24.1	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS,	VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y2	Fereastră BH-24.2	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y3	Fereastră BH-24.3	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y4	Fereastră BH-24.4	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y5	Fereastră BH-24.5	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y6	Fereastră BH-24.6	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y7	Fereastră BH-24.7	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS

24Y8	Fereastră BH-24.8	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y9	Fereastră BH-24.9	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y10	Fereastră BH-24.10	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y11	Fereastră BH-24.11	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS
24Y12	Fereastră BH-24.12	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS

Coridorul de transfer și zona galeriei de tranziție

Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare G-1 (axe 5-6;D-G)																
25Y7	G-1.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
25Y8	G-1.8	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
UV12	Sursă de energie		Compl.	1				IVS, VFS, LMS					IVS, VFS, LMS			IVS, VFS, LMS

Trape de desfumare integrate în vitraliile exterioare de acoperiş G-1 (axe 2-3;D-G)													
25Y1	G-1.1	Sistem de acţionare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS
25Y2	G-1.2	Sistem de acţionare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS
UV11.1	Sursă de energie		Compl.	1									
Trape de desfumare integrate în vitraliile exterioare de acoperiş G-1 (axe 7-8; D-G)													
25Y3	G-1.3	Sistem de acţionare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS
25Y4	G-1.4	Sistem de acţionare extern Schuco AWS 57 RO	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS
UV11.2	Sursă de energie		Compl.	1									
Zona de plecări													
Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare BH-5 (axe R28; A-N)													
5Y1	Fereastră BH-5.1	Sistem de acţionare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS
5Y2	Fereastră BH-5.2	Sistem de acţionare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS

5Y3	Fereastră BH-5.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
5Y4	Fereastră BH-5.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
5Y5	Fereastră BH-5.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
5Y6	Fereastră BH-5.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
5Y7	Fereastră BH-5.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
5Y8	Fereastră BH-5.8	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
5Y9	Fereastră BH-5.9	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
5Y10	Fereastră BH-5.10	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS, VFS, LMS
UV5	Sursă de energie		Compl.	1								

UV6	Sursă de energie	Compl.	1															
Trape de desfumare pe rândul superior de vitralii exterioare BH-12 (axe 20-24; A)																		
12Y1	Fereastră BH-12.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
12Y2	Fereastră BH-12.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
12Y3	Fereastră BH-12.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
12Y4	Fereastră BH-12.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
12Y5	Fereastră BH-12.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
12Y6	Fereastră BH-12.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
12Y7	Fereastră BH-12.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS

[illegible]

13Y7	Fereastră BH-13.7	Sistem de acționare exterior Giese	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS
13Y8	Fereastră BH-13.8	Sistem de acționare exterior Giese	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS
UV1	Sursă de energie		Compl.	1										
UV2	Sursă de energie		Compl.	1										
Trape de desfumare pe rândul superior de vitralii exterioare BH-0 (axe E11-E18; EF)														
	Fereastră BH-0.1	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
	Fereastră BH-0.2	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
	Fereastră BH-0.3	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS			IVS, VFS, LMS				IVS, VFS, LMS
	Fereastră BH-0.4	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS			IVS, VFS, LMS				IVS, VFS, LMS
	Fereastră BH-0.5	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	Compl.		IVS	IVS	IVS, VFS, LMS			IVS, VFS, LMS				IVS, VFS, LMS

Fereastră BH-0.6	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS
Fereastră BH-0.7	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	Compl.	1			IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS
Sursă de energie	Type RZ-50 K-18329-00-0-7	Compl.	1									
Sursă de energie	Type RZ-50 K-18329-00-0-7	Compl.	1									

Compartimentul pentru bagaje

Trape de desfumare a compartimentului pentru bagaje 0-1 (axe 16-19; RA)

O-1.1 superioară	Sistem de acțiune exterior Giesse VARIA 230V NR	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
O-1.2 inferioară	Sistem de acțiune exterior Giesse VARIA 230V NR	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
O-1.3 inferioară	Sistem de acțiune exterior Giesse VARIA 230V NR	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS

Jaluzelele compartimentului pentru bagaje O-2 (axe 3-5; A și 14-16; RA)

O-2.1	Sistem de acțiune exterior Schuco Pico XL 230V 126W	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
-------	---	--------	---	-----	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------

O-2.2	Sistem de acțiune exterior Schuco Pico XL 230V 126W	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS
O-2.3	Sistem de acțiune exterior Schuco Pico XL 230V 126W	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS
O-2.4	Sistem de acțiune exterior Schuco Pico XL 230V 126W	Compl.	1	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS

Sistemul de evacuare forțată a fumului

Ventilatoarele pentru evacuarea fumului

ДУ-1	Ventilator de acoperiș pe axa 16-17; A-B	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
ДУ-2	Ventilator de acoperiș pe axa 11-12; A-B	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
ДУ-3	Ventilator de acoperiș pe axa 6-7; A-B	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
ДУ-4	Ventilator de acoperiș pe axa 2-3 C-D	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS
ДУ-5	Ventilator de acoperiș pe axa 5-6; C-D	Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS

ДУ-6	Ventilator de acoperiș pe axa 8-9; C-D		Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
ДУ-7	Ventilator de acoperiș pe axa E5-E6; EC-ED		Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
ДУ-8	Ventilator de acoperiș pe axa E11-E12; EC- ED		Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
ДУ-9	Ventilator de acoperiș pe axa E14-E15; EA-E		Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
ДУ-10	Ventilator de acoperiș pe axa E15-E16; EC- ED		Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
ДУ-11	Ventilator de acoperiș pe axa E19-E20; EC- ED		Compl.	1	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS
Supape de evacuare a fumului															
	ДУ-11.1	VDD 1000x300, BF 230, 8,5 Бт	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ДУ-11.2	VDD 1000x300, BF 230, 8,5 Бт	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS

	ДУ-11.3	VDD 1000x300, BF 230, 8,5 Br	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
Clapete de reținere a focului																
	ПБcy-1.1	400x250, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.2	500x250, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.3	500x250, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.4	Ø 160, BF230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.5	Ø 160, BF230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.6	Ø 125, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.7	Ø 200, BF230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS

	ПБcy-1.8	Ø 125, BF230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.9	Ø 160, BF230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	ПБcy-1.10	400x200, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	B-17.1	Ø 125, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	B-17.2	Ø 125, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	B-17.3	Ø 125, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	B-19.1	Ø 160, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	Bcy-8.1	Ø 160, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
	Bcy-9.1	Ø 200, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS

IIB-8.1	600x300, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-8.2	600x300, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-8.3	300x300, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-8.4	400x200, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-8.5	600x300, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-8.6	600x300, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-1.1	900x900, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-1.2	900x700, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
IIB-1.3	900x900, BF 230, 4.5W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS

B-20.1	Ø400, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
ПИБ-6.1	500x500, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
П-1.1	500x200, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
ПИБ-4.1	450x400, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
ПИБ-4.2	1000x1000, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
ПИБ-4.3	1200x800, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
ПИБ-5.1	1000x1000, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
ПИБ-5.2	1000x500, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS
ПИБ-2.1	700x400, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS	IVS	IVS, VFS, LMS	IVS

ИВcy-2.2	500x500, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS, VFS, LMS		BOC, IPC, IIC		IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS	
ИВcy-2.3	250x400, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS, VFS, LMS		BOC, IPC, IIC		IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS	
ИВcy-2.4	Ø315, BF 230, 4.5 W	Compl.	1	IVS, VFS, LMS		BOC, IPC, IIC		IVS, VFS, LMS		IVS, VFS, LMS	

Tipul lucrărilor:

Inspecție vizuală a sistemului (IVS) – se efectuează lunar;

Verificarea funcționalității sistemului (VFS) – se efectuează o dată în trimestru;

Lucrări de menținere a sistemului (LMS) - se efectuează o dată cu VFS o dată în trimestru;

L I S T A
aparator, dispozitivelor și echipamentelor instalate
în SPF și ASPF a Terminalului AIC

Nr.	Denumirea	Tipul	Unit. de măsură	Cantitatea	Costul serviciului pentru o unitate (lei, inclusiv TVA)	Costul serviciului pentru o lună (lei, inclusiv TVA)
Sistemul de evacuare naturală a fumului și gazelor						
<i>Zona de sosiri</i>						
<i>Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare BH-1 (axe R3-R4; M)</i>						
1Y1	Fereastră BH-1.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
1Y2	Fereastră BH-1.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
1Y3	Fereastră BH-1.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
1Y4	Fereastră BH-1.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
1Y5	Fereastră BH-1.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
1Y6	Fereastră BH-1.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
UV7	Sursă de energie		compl.	1		
<i>Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare BH-2 (axe R2-R3; H-M)</i>						
2Y1	Fereastră BH-2.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y2	Fereastră BH-2.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y3	Fereastră BH-2.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y4	Fereastră BH-2.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y5	Fereastră BH-2.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y6	Fereastră BH-2.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y7	Fereastră BH-2.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y8	Fereastră BH-2.8	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y9	Fereastră BH-2.9	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y10	Fereastră BH-2.10	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y11	Fereastră BH-2.11	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
2Y12	Fereastră BH-2.12	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
UV8	Sursă de energie		compl.	1		
UV9	Sursă de energie		compl.	1		

Trape de defumare pe rândul inferior de vitralii exterioare BH-3 (axe R5-R6; A)						
3Y1	Fereastră BH-3.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
3Y2	Fereastră BH-3.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
3Y3	Fereastră BH-3.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
3Y4	Fereastră BH-3.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
UV10	Sursă de energie		compl.	1		
Trape de defumare pe rândul inferior de vitralii exterioare ΦC-3 (axe R4-R6; C1-D1)						
21Y1	Fereastră ΦC-3.1	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
21Y1	Fereastră ΦC-3.2	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
22Y1	Fereastră ΦC-3.3	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
22Y1	Fereastră ΦC-3.4	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
23Y1	Fereastră ΦC-3.5	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
23Y1	Fereastră ΦC-3.6	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
A12	Sursă de energie		compl.	1		
	Acumulator	12V 2,4 A*oră	buc.	3		
A13	Sursă de energie		compl.	1		
	Acumulator	12 2,4 A*oră	buc.	3		
Trape de defumare pe rândul superior de vitralii exterioare BH-24 (axe SF1-SF8; M)						
24Y1	Fereastră BH-24.1	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y2	Fereastră BH-24.2	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y3	Fereastră BH-24.3	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y4	Fereastră BH-24.4	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y5	Fereastră BH-24.5	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y6	Fereastră BH-24.6	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y7	Fereastră BH-24.7	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y8	Fereastră BH-24.8	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y9	Fereastră BH-24.9	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y10	Fereastră BH-24.10	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y11	Fereastră BH-24.11	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		
24Y12	Fereastră BH-24.12	Sistem de acționare extern Comunello Liwin 35	compl.	1		

Coridorul de transfer și zona galeriei de tranziție

Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare G-1 (axe 5-6; D-G)

25Y7	G-1.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
25Y8	G-1.8	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
UV12	Sursă de energie		compl.	1		

Trape de desfumare integrate în vitraliile exterioare de acoperiș G-1 (axe 2-3; D-G)

25Y1	G-1.1	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
25Y2	G-1.2	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
UV11. 1	Sursă de energie		compl.	1		

Trape de desfumare integrate în vitraliile exterioare de acoperiș G-1 (axe 7-8; D-G)

25Y3	G-1.3	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
25Y4	G-1.4	Sistem de acționare extern Schuco AWS 57 RO	compl.	1		
UV11. 2	Sursă de energie		compl.	1		

Zona de plecări

Trape de desfumare pe rândul inferior de vitralii exterioare BH-5 (axe R28; A-N)

5Y1	Fereastră BH-5.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y2	Fereastră BH-5.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y3	Fereastră BH-5.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y4	Fereastră BH-5.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y5	Fereastră BH-5.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y6	Fereastră BH-5.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y7	Fereastră BH-5.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y8	Fereastră BH-5.8	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y9	Fereastră BH-5.9	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
5Y10	Fereastră BH-5.10	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
UV5	Sursă de energie		compl.	1		
UV6	Sursă de energie		compl.	1		

Trape de desfumare pe rândul superior de vitralii exterioare BH-12 (axe 20-24; A)

12Y1	Fereastră BH-12.1	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
12Y2	Fereastră BH-12.2	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
12Y3	Fereastră BH-12.3	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
12Y4	Fereastră BH-12.4	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
12Y5	Fereastră BH-12.5	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
12Y6	Fereastră BH-12.6	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		

12Y7	Fereastră BH-12.7	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
12Y8	Fereastră BH-12.8	Sistem de acționare ascuns Schuco Tip Tronic	compl.	1		
UV3	Sursă de energie		compl.	1		
UV4	Sursă de energie		compl.	1		
<i>Trape de desfumare pe rândul superior de vitralii exterioare BH-13 (axe 18-19; A-Y)</i>						
13Y1	Fereastră BH-13.1	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
13Y2	Fereastră BH-13.2	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
13Y3	Fereastră BH-13.3	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
13Y4	Fereastră BH-13.4	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
13Y5	Fereastră BH-13.5	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
13Y6	Fereastră BH-13.6	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
13Y7	Fereastră BH-13.7	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
13Y8	Fereastră BH-13.8	Sistem de acționare exterior Giesse	compl.	1		
UV1	Sursă de energie		compl.	1		
UV2	Sursă de energie		compl.	1		
<i>Trape de desfumare pe rândul superior de vitralii exterioare BH-0 (axe E11-E18; EF)</i>						
	Fereastră BH-0.1	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	компл.	1		
	Fereastră BH-0.2	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	compl.	1		
	Fereastră BH-0.3	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	compl.	1		
	Fereastră BH-0.4	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	compl.	1		
	Fereastră BH-0.5	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	compl.	1		
	Fereastră BH-0.6	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	compl.	1		
	Fereastră BH-0.7	Sistem de montaj ascuns GU ELTRAL K35 24V	compl.	1		
	Sursă de energie	Type RZ-50 K-18329-00-0-7	compl.	1		
	Sursă de energie	Type RZ-50 K-18329-00-0-7	compl.	1		
Compartimentul pentru bagaje						
<i>Trape de desfumare a compartimentului pentru bagaje 0-1 (axe 16-19; RA)</i>						
	O-1.1 superioară	Sistem de acțiune exterior Giesse VARIA 230V NR	compl.	1		
	O-1.2 inferioară	Sistem de acțiune exterior Giesse VARIA 230V NR	compl.	1		
	O-1.3 inferioară	Sistem de acțiune exterior Giesse VARIA 230V NR	compl.	1		
<i>Jaluzelele compartimentului pentru bagaje O-2 (axe 3-5; A u 14-16; RA)</i>						
	O-2.1	Sistem de acțiune exterior Schuco Picolo XL 230V 126W	compl.	1		
	O-2.2	Sistem de acțiune exterior Schuco Picolo XL 230V 126W	compl.	1		

	O-2.3	Sistem de acțiune exterior Schuco PicoLo XL 230V 126W	compl.	1		
	O-2.4	Sistem de acțiune exterior Schuco PicoLo XL 230V 126W	compl.	1		

Sistemul de evacuare forțată a fumului

Ventilatoarele pentru evacuarea fumului

ДУ-1	Ventilator de acoperiș pe axa 16-17; A-B		compl.	1		
ДУ-2	Ventilator de acoperiș pe axa 11-12; A-B		compl.	1		
ДУ-3	Ventilator de acoperiș pe axa 6-7; A-B		compl.	1		
ДУ-4	Ventilator de acoperiș pe axa 2-3; C-D		compl.	1		
ДУ-5	Ventilator de acoperiș pe axa 5-6; C-D		compl.	1		
ДУ-6	Ventilator de acoperiș pe axa 8-9; C-D		compl.	1		
ДУ-7	Ventilator de acoperiș pe axa E5-E6; EC-ED		compl.	1		
ДУ-8	Ventilator de acoperiș pe axa E11-E12; EC-ED		compl.	1		
ДУ-9	Ventilator de acoperiș pe axa E14-E15; EA-E		compl.	1		
ДУ-10	Ventilator de acoperiș pe axa E15-E16; EC-ED		compl.	1		
ДУ-11	Ventilator de acoperiș pe axa E19-E20; EC-ED		compl.	1		

Supape de evacuare a fumului

	ДУ-11.1	VDD 1000*300, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ДУ-11.2	VDD 1000*300, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ДУ-11.3	VDD 1000*500, BF230, 8.5 W	compl.	1		

Clapete de reținere a focului

	ПБcy-1.1	400*250, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.2	500*250, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.3	500*250, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.4	Ø 160, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.5	Ø 160, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.6	Ø 125, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.7	Ø 200, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.8	Ø 125, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.9	Ø 160, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБcy-1.10	400*200, BF230, 4.5W	compl.	1		
	B-17.1	Ø 125, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	B-17.2	Ø 125, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	B-17.3	Ø 125, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	B-19.1	Ø 160, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	Bcy-8.1	Ø 160, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	Bcy-9.1	Ø 200, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПБ-8.1	600*300, BF230, 8.5 W	compl.	1		

	ПВ-8.2	600*300, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-8.3	300*300, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-8.4	400*200, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-8.5	600*300, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-8.6	600*300, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-1.1	900*900, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-1.2	900*700, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-1.3	900*900, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	B-20.1	Ø.400, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПВ-6.1	500*500, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	П-1.1	500*200, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-4.1	450*400, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПВ-4.2	1000*1000, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-4.3	1200*800, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-5.1	1000*1000, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВ-5.2	1000*500, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВcy-2.1	700*400, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВcy-2.2	500*500, BF230, 8.5 W	compl.	1		
	ПВcy-2.3	250*400, BF230, 4.5 W	compl.	1		
	ПВcy-2.4	Ø 315, BF230, 4.5 W	compl.	1		
TOTAL, Costul întreținerii tehnice pentru o lună (lei, incl.TVA 20%)						

ПРОЦЕДУРА
технического обслуживания автоматической системы дымоудаления
в Терминале «Аэропорта»

Краткое описание системы

Автоматическая система дымоудаления зданий и сооружений – комплекс мероприятий, предназначенных для перераспределения газовых потоков, снижения температуры и концентрации дыма при пожаре в целях: эвакуации людей из здания или в зону безопасности; нахождения людей в зонах безопасности; ограничения распространения опасных факторов пожара; обеспечения возможности эффективного тушения пожара пожарными.

Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы дымоудаления и автоматики системы дымоудаления в здании Терминала Аэропорта Кишинэу проводится в соответствии с:

- НСМ Е.03.02-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Система противодымной защиты предусматривает применение средств механической и естественной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения.

Предусмотрена автоматическая блокировка электрических приёмников систем вентиляции с установками автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения для отключения систем вентиляции при пожаре.

В существующем здании аэропорта – в зале прилета, зале вылета и в пассажирском терминале – предусмотрена система дымоудаления с естественным побуждением через фрамуги в верхней зоне здания аэровокзала на уровне не менее 2,2 м от пола до низа фрамуг, автоматически открываемые по сигналу двух дымовых датчиков, установленных в здании, в зале ожидания и кафе фрамуги дымоудаления дополнительно располагаются в световом фонаре перекрытия. Проемы притока воздуха расположены равномерно по периметру здания аэропорта, верхней частью проема, на высоте не более 1 м от пола и снабжены механизмами автоматического открывания.

Фрамуги (створки) и другие открывающие устройства фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, имеют автоматическое, дистанционное и ручное управление (в месте их установки).

В существующем багажном отделении здания аэропорта предусмотрены 3 системы дымоудаления с механическим побуждением. Эти системы оборудованы вентиляторами дымоудаления фирмы Matthews&Yates, марки DF132MS-P, производительностью 10000 – 39000 м³/час, N=6,3 КВт, ток 13,1 А, n=1420 об/мин, которые полностью обеспечивают требуемый воздухообмен при пожаре. Автоматика систем дымоудаления выполнена в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации ИСО Орион Про», разработанной «Eventus Prim» S.R.L. (при необходимости, Инструкция предоставляется Исполнителю работ по ТО).

Электроснабжение электрических приёмников систем противодымной вентиляции осуществляется по первой категории надежности.

Все электроприводы и двигатели вентиляторов систем, предназначенных для дымозащиты, имеют резервное ручное включение.

Вентиляторы вытяжных систем размещены на кровле здания.

Процедура технического обслуживания систем дымоудаления.

Обслуживание системы дымоудаления должно проводиться на основании Договора с подрядной организацией, имеющей Разрешение на право осуществления соответствующего вида деятельности, аттестованными специалистами по утвержденному Графику проведения работ.

Периодичность технического обслуживания систем дымоудаления.

При заключении договора на ТО систем дымоудаления Исполнитель проводит первичное обследование установок с целью определения их технического состояния. По итогам оформляется Акт первичного обследования и/или Дефектная ведомость, по образцу (п.2 РД 25. 964-90).

Основными видами периодических работ по ТО являются:

Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных ТС по внешним признакам.

Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

Периодичность внешнего осмотра и профилактических работ определяется РД 25.964-90.

Указанные работы отражаются в «Журнале по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожаротушения, дымоудаления и сигнализации».

Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определённых назначением. Периодичность проверки работоспособности осуществляется не реже одного раза в квартал.

Измеренные при Проверке работоспособности систем дымоудаления параметры отражаются в оформляемом Протоколе аэродинамических испытаниях, по образцу ГОСТ 53300-2009.

Подлежат контролю следующие параметры:

- фактические расходы воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции через дымоприемные устройства непосредственно из помещений;
- то же - из коридоров (холлов), расположенных на путях эвакуации;
- то же - из помещений, защищенных установками газового аэрозольного и порошкового пожаротушения;
- фактические значения избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток);
- то же - в шахтах лифтов;
- то же - в тамбур-шлюзах.

Контролю подлежат не менее 30% от общего количества систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

По итогам проверки работоспособности системы составляется Акт проведения проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта.

Ежеквартальная проверка работоспособности систем дымоудаления, является одним из важнейших мероприятий при проведении ТО систем дымоудаления.

Техническое освидетельствование - проводится после 5 лет с момента сдачи установок в эксплуатацию (и далее с установленной периодичностью) на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению (РД 25. 964-90 п. 1.1.9).

Перечень работ, по ТО на каждый элемент ДУ и АДУ разрабатывается организацией, с которой заключен договор на ТО, или аттестованным специалистом Заказчика и согласовывается с ответственным за эксплуатацию ДУ и АДУ Заказчика.

После выполнения процедуры ТО ДУ и АДУ ежемесячно оформляется Акт выполненных работ. Акт выполненных работ составляется в свободной форме утверждается руководством предприятия и подписывается ответственным лицом за эксплуатацию ДУ и АДУ Заказчика.