

CAIET DE SARCINI

privind prestarea serviciilor de verificare și încărcare a stingătoarelor de incendiu pentru ÎM „Parcul Urban de Autobuze”

1. Obiect - achiziționarea serviciului de verificare și încărcare a stingătoarelor de incendiu din dotarea ÎM „Parcul Urban de Autobuze”.

2. Necesitatea achiziției – este asigurarea ÎM „Parcul Urban de Autobuze” cu stingătoare în stare de funcționare în conformitate cu prevederile legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu scopul asigurarea cerințelor de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor, la locul de muncă.

3. Cerințe de calificare operator economic

Compania prestatoare de servicii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pe toată durata derulării contractului:

- să dețină Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu (se va anexa copia autorizației);
- să dețină atelier propriu dotat cu utilaj echipamente sau instalații care vor fi folosite pentru executarea lucrărilor/operațiilor tehnice necesare prestării serviciilor (se va indica adresa locației atelierului unde se vor executa serviciile);
- să asigure transportarea stingătoarelor de la și către depozitul beneficiarului în mun. Chișinău (mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51)
- să asigure utilizarea ecologică a stingătoarelor scoase din uz, fiind funcțional imposibile de reparat/restabilit, cu eliberarea actelor corespunzătoare.

4. Specificații tehnice privind serviciile de verificare și reîncărcare a stingătoarelor:

Asupra fiecărui stingător prestatorul va efectua operații tehnice, dintre care precizăm următoarele:

- identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate;
- constatarea stării tehnice a stingătorului;
- verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului;
- verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare;
- verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului;
- verificarea la presiune a recipientelor.

Pentru stingătoarele care în urma probei de verificare, nu vor fi "admise", vor fi propuse la casare și se va întocmi un Proces-verbal de utilizare/casare.

După parcurgerea tuturor operațiilor cu caracter de verificare și pregătire se vor încărca stingătoarele cu agent de stingere și agent de presurizare.

Pentru menținerea caracteristicilor tehnice recipientul se încarcă cu cantitățile și tipurile de pulbere, respectiv agent propulsor, corespunzător modelului de stingător.

Pentru marcarea se vor aplica pe corpul stingătorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate din materiale durabile, care vor conține înscricțiuni care nu se vor șterge pe perioadă termenului de exploatare garantat după reîncărcare și vor fi rezistente la agenți externi, apă, praf.

Procesul de marcarea se va efectua fără a se acoperi sau înlătura eticheta originală aplicată de producător, indiferent de starea acesteia.

5. Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obligă să presteze serviciile în perioadele convenite cu Beneficiarul (după expirarea termenelor de exploatare a stingătoarelor) și în conformitate cu obligațiile asumate.

Prestatorul se obligă să asigure preluarea/predarea stingătoarelor la sediul beneficiarului (depozit, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51)

Termenul de executare este de maxim 3 zile lucrătoare de la emiterea/transmiterea comenzii pentru serviciile solicitate.

Director adjunct tehnic _____



Vitalie Copaci

Manager transport auto _____



Sergiu Gheorghiu

Data: 10 mai 2023