

Aviz de verificare № 119/04.2023

Alimentarea cu energie electrică a iluminatului stradal din com. Ratuș r-ul Telenești

Adresa: r-nul Telenești, com. Ratuș

Compartimentele: Compartiment RE-0,22kV (Rețele electrice)

Plansele: 1-10

Beneficiar: PRIMARIA com. Ratuș

Proiectant: „Foxtaur” S.R.L.

Specialist principal: Litvinov V., certificat Nr.P-0967 din 2023 7a,b;

ISP Litvinov V.

Exigente generale: A, B, C, D, E, F,G

1. Date generale:

Proiectul de execuție este elaborat în conformitate cu documentele normative în vigoare.

2. Soluții de proiect:

Proiectul este îndeplinit în baza temei de proiectare, avizului de racordare documentelor normative în vigoare din Republicii Moldova.

Categoria de fiabilitate a obiectului – III

Tensiunea 220 V.. Sistemul de legare la pământ – TN-C, TN-C-S

Regimul climateric IV

Alimentarea cu energie electrică a iluminării stradale este prevăzută de la : PT-35K/PT-36K/PT-119K/PT-120K,ID-0,4 kV, piloni pentru conductor sunt existenți.

Sunt folosite corpuri de iluminat de tip LED-30W.

Evidența este prevăzută cu ajutorul contorului monofazat ZCG 112ASe

3. Obiecții și propuneri:

1. Obiecțiile au fost înlăturate pe parcursul verificării proiectului.
2. Proiectul de execuție este ștampilat.

Verificator de proiect



/ Tîtarciuc V. /

