

Caiet de sarcini pentru achiziția izolatoarelor din sticlă

1. Obiectul achiziției

1.1. Achiziționarea izolatoarelor din sticlă pentru reparația LEA 400 kV.

2. Termenul de prestare a serviciilor

2.1. Livrarea se va efectua în timp de 90 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

3. Documentația necesară pentru participarea la licitație

3.1. Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a prezenta și certificatul de conformitate a materialelor.

3.2. În oferta tehnică se indică informații despre experiența producătorului în domeniu.

4. Tipul și cantitatea de materiale ce urmează a fi achiziționate

Izolatoare din sticlă – 250 buc

Parametrii tehnici a izolatoarelor le găsiți în anexa atașată.

Materialele se livrează la depozitul central Î.S.”Moldelectrica” or.Chișinău, str. Ciocana nr. 8.

Totodată, la livrare, materialele să fie însoțite de certificatul de proveniență și certificatul de calitate .

Izolator (sticlă)

Parametrii generali	
Forța minimă de rupere la deformare	210 kN
Cerințele de testare a armaturii conform	IEC 61284
Standardul pe galvanizare conform	EN ISO 1461
Tip galvanizare	Galvanizare la cald
Linia de fugă a curentului electric	370mm

