

**Inlocuirea cazanele (pe gaze
naturale) cu capacitatea de 2,2
MVt, in centrala termica IMSP
Spitalul de Psihiatrie Balti
(294-2022-AGI)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2
Alimentare cu gaze.Retele interioare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare		
1	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Подключение (врезка) газопровода Ду80 к существующему газопроводу (общему коллектору Ду150))	piesa	2,00
2	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 65-80 mm (Задвижка клиновая с невыемным шпинделем фланцевая Ду 80 Ру=0,6 МПа 30 ч 47 бк 4)	buc	4,00
3	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровой , муфтовый,газовый Ду25 мм,Ру 0,6 МПа КШ-25)	buc	2,00
4	IC21H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 89x3,0мм	m	8,00
5	IC21E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x3,0мм	m	6,00
6	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m,	14,00
7	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi,	m	6,00

1	2	3	4	5
		cu vopsele pe baza de ulei		
8	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,24
9	IA34A	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw (Подключение горелки к газопроводу Ду80)	buc	2,00
10	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Подключение (врезка) продувочного газопровода Ду25 к существующему продувочному коллектору Ду32)	piesa	2,00
11	RpIC20B1	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de (Демонтаж подводных газопроводов с отключающей арматурой Ду80 к котлам №2, №3)	m	5,00
		Capitolul 2. Montarea utilajului		
12	ID13A	Сигнализатор загазованности (на метан+CO)	buc	1,00
13	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5(Сейсмодатчик)	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
14	Pret de piata	Сигнализатор загазованности (на метан+CO)	buc	1,00
15	Pret de piata	Сейсмодатчик	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.