

Dna T. Timbreanu
conform prezentei
14.05.2022
Şeful SAI a DRCDI

m. 323
din 24.05.

**Căiet de sarcini privind specificațiile tehnice necesare pentru
Aparatele de aer condiționat pentru
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

Aparat de aer condiționat de tip split

Denumirea bunurilor materiale	U. M	C-tea	Specificații tehnice	Termen de livrare a mărfii
Aparat de aer condiționat de tip split	buc	10	Performanță Suprafața maximală: m ² 25 Capacitate de răcire: BTU 9000 Compresor: On/Off Caracteristici Tip split de perete Nivel zgomot: 25 dB Putere răcire: 2.55 Putere încălzire: 2.65 Consum(răcire): 0.79 Consum(încălzire): 0.74 Consum aer: 470 Agent frigorific R410a Funcții Auto restart Timer Indicație Display Control Telecomanda Dimensiuni și greutate Principale Lungime maximă trasă: 20 Înălțime cadere maximă: 5 Diametru tevi: 1/4-3/8 Dimensiune bloc intern: 698x250x185 Dimensiune bloc extern: 720x428x310 Greutatea bloc intern: 10 Greutatea bloc extern: 25 Regimuri de baza: răcire/încălzire regim uscare Regimuri adaugatoare: ventilare filtru aer timer oprire/pornire regulare viteza ventilator Garanție 24 luni	30 zile de la data înregistrării contractului

Tot echipament trebuie să fie configurat și instalat

Condiții suplimentare pentru operatorii economici:

- Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare;
- Min 3 proiecte similare realizate (prezentarea copiilor contractelor este obligatoriu);
- Certificarea validă în domeniul calității al managementului companiei ISO9001.

Şeful SAI a DRCDI
locotenent-colonel al s/intern

[Signature]

Ion TUREA