

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor
de semnalizare/avertizare pentru anul 2026
prin procedura de achiziție – cererea ofertelor de preturi**

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice (ASP)
2. **IDNO:** 1002600024700
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
4. **Numărul de telefon/fax:** tel.: 022 504021/022 504654; fax: 022 212259
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** asp@asp.gov.md; www.asp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.asp.gov.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară.*
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** *DA; Link-ul către planul de achiziții publice publicat: conform Planului provizoriu de achiziții publice pentru anul 2026: <https://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2026/provizoriu/planul-provizoriu-de-achizitii-2026.pdf>*
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA
Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026						

1	50324100-3	Lotul nr. 1 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, 6 obiective			Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:	95 024,80
		1.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiile serviciului eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă <i>s. Sănătăuca, raionul Florești</i>	Sistem	2	Componente: 1. Panou de control-alarmă DSC 585 – 2; 2. Senzor PIR – 15; 3. Senzor de fum – 30; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 2; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere ” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:– Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.	
		1.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate <i>s. Ustia, raionul Dubăsari</i>	Sistem	1	Componentele: 1. Panou de control –alarmă DSC 5010 – 1; 2. Detector de fum - 12. 3. Senzor PIR – 17. 4. Sirena sonoră – 1. 5. Acumulator 12v/7Ah – 1; 6. Tastatura -1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii.	

				Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
	1.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate Bender și serviciul stare civilă s. Varnița, raionul Anenii Noi, str. Tighina nr. 66	Sistem	1	Componentele: 1. Panou DSC 3000 – 1; 2. Tastatura – 1. 3. Senzor PIR – 12; 4. Senzor de fum – 34; 5. Senzor de mișcare- 5; 6. Senzor de spargere -11; 7. RIP 12V/3A – 1; 8. Buton de semnalizare incendiu-4; 9.Sirena sonoră – 1; 10. Acumulator 12V/7Ah – 2; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
	1.4 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare	Sistem	1	Componente: 1. Panou de control-alarmă ”Integra 128 Plus” – 1;	

		pază-incendiu din blocul administrativ al ASP, str. Salcîmilor, nr. 28 mun. Chişinău		2. Tastatura LED – 2; 3. Modul de extindere – 14; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15; 5. Buton de incendiu (IIIP) – 12; 6. Sursă de alimentare 12V/2A – 10, 7. Senzor de fum – 185. - NCM E.03.03:2018 Siguranţa la incendii. Instalaţii de semnalizare şi avertizare la incendiu” aprobat şi pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcţiune, utilizare şi întreţinere” aprobat şi pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
	1.5 Sistemul/instalaţia de semnalizare/avertizare păză-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chişinău	Sistem	1	Componente: 1. Panou de control DSC- 1; 2. Tastatura LCD – 1 buc.; 3. Detector PIR – 282 buc.; 4. Surse de alimentare PИП 12V/2A – 2; 5. Acumulator 12V/7Ah – 3; 6. Sirena sonoră – 1. - NCM E.03.03:2018 Siguranţa la incendii. Instalaţii de semnalizare şi avertizare la incendiu” aprobat şi pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcţiune, utilizare şi întreţinere” aprobat şi pus în aplicare prin Hotărârea	

					Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.</i>	
		1.6 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 7, mun. Chișinău</i>	Sistem	1	Componente: 1. Panou PC 2525 – 1; 2. Detector de fum – 67; 3. Panou PC 3000 -1; 4. Panou PC 510 – 1; 5. Detector PIR – 27; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3; 7. Sirena sonoră – 1; 8. Tastatura – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	
2	50324100-3	Lotul nr. 2 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, 3 obiective			Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:	64 998,56
		2.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP	Sistem	3	Componente: 1. Centrala de comandă și control ”VARTA- 1/132” - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПВ-832) – 1;	

	str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău		3. Panou de comutare periferic (IIIK) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (IIBIII-8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (IIBIII-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire (ББК-16) – 2; 7. Panou cu bucle de intrare (БIII-3) – 3; 9. Sursă de alimentare redundantă (PII) – 5; 10. Panoul de comandă și control "Paradox" – 1; 11. Detector de fum – 890; 12. Buton de alarmare – 43; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30; 14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1. -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.	
	2.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu și înștiințare vocală blocul administrativ al ASP	Sistem	2 Componente: 1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu "PREVEDIA-216" cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1	

	str. Mihai Viteazul nr. 11/1 mun. Chișinău			3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2. -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.	
	2.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din	Sistem	1	Componente: 1. Panou de control-alarmă „Integra 96 plus” – 1; 2. Tastatură LED – 1; 3. Modul de extindere -10;	

		blocul administrativ al ASP str. Columna, nr.65, mun. Chișinău			4. Acumulator 12V/7Ah – 4; 5. Buton de incendiu (IIIP) – 10; 6. Sursă de alimentare 12V/2A -3; 7. Senzor de fum – 110; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;	
3		Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu, mun. Chișinău, 6 obiective			Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:	
	50324100-3	3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et. 3-4) mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul nr.11/1	Instalații	1	Componente: 1. Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Detector de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet ”Automatica dezactivată” 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet ”Gaze! Nu intrați!” - 8;	159524,41

				10. Afișaj de lumină și sunet "Gaz! Evacuare!" – 8; 11. Afișaj de lumină și sunet "Secțiune de incendiu" – 8; 12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8; 13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7; 14. Acumulator 12B 7A/c – 3; 15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПН – 6; 16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2; 17. Presostat universal – CTY-150 – 4; 18. Aparataj de comutare PY-100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare БВ-40 – 1. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14</i> "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemii/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemii/instalației.</i>	
	3.2 Instalație automată de stingere a	Instalații	1	Componente:	

		incendiilor cu gaze în încăperea arhivei nr.1 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației <i>str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău</i>		1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare – 2; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere</i>” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
		3.3 Instalație automată de stingere a incendiilor cu apă pulverizată în încăperea arhivei nr.2 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației <i>str. Mesager nr.5, mun. Chișinău</i>	Instalații	1 1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1; 2. Panoul de comandă – «ПТОК-3М» -1; 3. Sprinklere – 36; 4. Pompe hidraulice – 3; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu.</i>	

				Capitolul - 14 <i>"Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
		3.4 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei Departamentului licențiere a unităților de drept și Departamentului stare civilă <i>str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău</i>	Instalații	1 Componente: 1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B ПИП-4А – 1; 3. Acumulator 12B 12A/ч - 4; 4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16; 5. Buton pornire stingere incendiu – 3; 6. Buton blocare stingere incendiu – 3; 7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9; 8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2; 9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2; 10. Afișaj de lumini și sunet ”Gaz! Evacuare” 24 DC – 2; 11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4; 12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2; 13. Sursă de alimentare de rezervă 12B ПИП-2.5А – 1; 14. Acumulator 12B 7A/ч - 3; 15. Detector de incendiu aspirație fum/CO PROPOINT PLUS -2; 16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2; 17. Filtru de aer încorporat – 8; 18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ -2; 19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН – 6; 20. Presostat universal CTV-150 – 2; 21. Echipament de comutare – PY-100-E – 2; 22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 23. Recipient de testare БВ-40 – 1.	

				- NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere”</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.</i>	
		3.5 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4 <i>bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău</i>	Instalații	1	Componente: 1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIIT – 3; 2. Tastatură C2000M-1 3. Panou de control C2000-4 - 1; 4. Panou informativ C200IIT-1 -1; 5. Declanșator manual de alarmare – 4; 6. Detector de fum IPI-212 – 83; 7. Modul cu gaze CO2 «ATAKA» 150-100– 150 – 1; 8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 10. Panou indicativ luminescent – 6; 11. Touch memory (cititor cip) -4. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>” aprobat

				și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:-Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației	
	3.6 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile depozitului - str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (etajul I)	Instalații	1	Componente: 1. Panou recepție și comandă "Movigard" 104 T 2. Detector de fum – 6; 3. Modul cu gaze HFC-227EA – 4; 4. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i>" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al	

					Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
		3.7 Instalații automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu servere (et. 1-3), <i>str. Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău</i>	Instalații	4	Componente: 1. Panou recepție și comandă ППКП «ГAMMA» 102 CAT - 1 ; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГAMMA» – 3 ; 3. Detector de fum – 12 ; 4. Modul cu gaze CO2 «ARTSOK» 100 – 4 ; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6 ; 7. Panou indicativ luminescent – 8 . - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere ” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.	
TOTAL:						319 547,77

Notă: Nu vor fi acceptate ofertele prețul cărora va depăși (pentru fiecare lot) cu 30% suma estimativă a autorității contractante, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare.

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: serviciile vor fi prestate în perioada ianuarie – decembrie 2026, conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare.

14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică.*
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică.*
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Documentul Unic de Achiziții European, completat conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020 (<i>modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020</i>), semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
2.	Specificații tehnice	Specificații tehnice completate conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu
3.	Specificații de preț <i>(În prețul ofertei vor fi incluse costurile componentelor tehnice/pieselor de schimb)</i>	Specificații de preț completate conform Anexei nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu
4.	Garanția pentru ofertă 2% <i>(Termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă va fi egal cu termenul de valabilitate a ofertei.)</i>	a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 sau b) Transfer la contul autorității contractante (ordin de plată), semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu
5.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani și respectarea prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu

	nr. 131/2015 privind achizițiile publice		
6.	Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
7.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (<i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei</i>)	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
8.	Disponerea de personal calificat și angajat în domeniul solicitat (minim 2 persoane)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, completată conform Anexei nr. 14 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 și copiile certificatelor, valabile, inclusiv suplimentul descriptiv pentru prestarea serviciilor în domeniul solicitat - semnate electronic de către operatorul economic	*Obligativ
9.	Dovada înregistrării operatorului economic	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice - semnată electronic de către operatorul economic	*Obligativ (la solicitare)
10.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligativ (la solicitare)

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

18. Garanția pentru ofertă - cuantum 2% din valoarea ofertei fără TVA:

a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agencia Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. ____ din ____"

Notă: Autoritatea contractantă va reține garanția pentru ofertă în cazul atestării circumstanțelor stabilite de prevederile art. 68 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

19. Garanția de bună execuție a contractului - cuantum 10% din valoarea contractului cu TVA:

a) *Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

sau

b) *Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din _____"

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică*

– 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație este de:

- Lotul nr. 1 - 950,25 MDL (1%);*
- Lotul nr. 2 – 649,98 MDL (1%);*
- Lotul nr. 3 – 1595,24 MDL (1%);*

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- 1. Prestatorul se obligă să asigure restabilirea sistemului deservit în termen de 24 ore din momentul adresării Beneficiarului, prin repararea sau schimbarea componentelor tehnice/pieselor de schimb.*
- 2. Componentele tehnice/piese de schimb sunt asigurate de Prestator, conform cerințelor indicate în Anexa la Anunțul de participare și sunt incluse în prețul Serviciilor prestate.*

23. Ofertele se prezintă în valută: lei, MDL.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut.*

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu se aplică.*

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP.*
- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP.*

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile.*

29. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba română.*

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică.*

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD-2001

Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *nu se aplică.*

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică.*

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *nu se aplică.*

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *13.11.2025.*

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	nu se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): -

40. Alte informații relevante:

40.1 Metoda și condițiile de plată: *prin transfer bancar, lunar, pentru luna precedentă de prestare a serviciilor, în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare, după prestarea serviciilor, prezentarea facturii fiscale emisă prin SIA „e-Factură”, a actului de prestare a serviciilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.*

40.2 Termenul pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă: *10 zile de la data remiterii spre semnare.*

NOTĂ: *„Operatorii economici care vor depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție publică vor respecta prevederile Legii nr. 283 din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază, cu modificările ulterioare”.*

**Președinte supleant al Grupului
de lucru pentru achiziții publice**

Ala MUSTEAȚĂ