



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального Директора  
предприятия SA «CET-Nord»

М.Ф. Брынза

2023г.

« 06 » 04

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товаров

Объект: поставка коробок для теплосчетчиков


Заказчик: SA "CET - Nord", м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168

### 1. Введение.

Техническое задание является неотъемлемой частью документации для заключения контракта и представляет собой совокупность требований, на основании которых составляется техническое предложение каждым участником тендера. Техническое задание содержит технические характеристики, которые будут считаться минимальными и обязательными. В этом смысле любое представленное предложение, отклоняющееся от положений Технического задания, будет принято во внимание, но только в той мере, в какой техническое предложение предполагает обеспечение качественного уровня выше минимальных требований Технического задания. Заявки, не соответствующие указанным требованиям, будут признаны несоответствующими заявками и будут отклонены.

### 2. Цель.

Настоящее техническое задание предназначено для закупки металлических коробок для теплосчётчиков и создания необходимых условий



для коммерческого учёта тепловой энергии, поставляемой в жилые дома м. Бэлць поставщиком тепловой энергии S.A. "СЕТ - Nord", находящимся по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168.

Необходимое количество поставляемых металлических коробок для теплосчётчиков указаны в *Таблице №1*

*Таблица №1*

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1.	Металлическая коробка для теплосчетчика	60

### **3. Требования к техническим характеристикам.**

#### **3.1 Общие требования**

- товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам;
- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении;
- товар должен поставляться в исправном и работоспособном состоянии;
- по качеству должен соответствовать стандартам, ГОСТу или техническим условиям и спецификациям производителя.

#### **3.2 Требования, предъявляемые к металлическим коробкам для теплосчётчиков.**

3.2.1. Металлическая коробка для теплосчетчика должна быть выполнена из металла толщиной 1,5...2мм и иметь следующие размеры:

- длина – 600мм;
- высота – 450мм;
- ширина – 150мм.

Дверь должна иметь следующие размеры:

- длинна – 570мм;
- высота – 425мм.

Дверь должна быть снабжена замком и герметично закрываться.

В задней стенке коробки необходимо предусмотреть 4 отверстия Ø 8 мм для крепления к стене. Отверстия должны располагаться по углам коробки на расстоянии 70 мм от боковых стенок.

В средней части дна коробки необходимо предусмотреть 4 отверстия Ø 20 мм на расстоянии 50 мм друг от друга.

Металлическая коробка для теплосчетчика должна быть окрашена порошковой краской светло-серого цвета.





#### **4. Альтернативные предложения**

Альтернативные предложения могут быть рассмотрены при соблюдении требований к основным техническим характеристикам металлических коробок для теплосчетчиков.

#### **5. Требования к упаковке, маркировке, транспортировке**

Продукция должна быть упакована в таре изготовителя. Вся продукция должна быть промаркирована. Во время транспортирования и погрузо-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию осадков и пыли.

До тех пор, пока товар не будет доставлен Заказчику, ответственность за транспортное страхование несёт Поставщик.

#### **6. Обязательные документы при подаче предложения. Квалификация и критерии отбора**

Заказчик указывает, какие документы необходимо представить при подаче оферты и обязательные требования к участникам торгов.

Представление сертификатов, выданных независимыми органами, удостоверяющих, что экономический оператор соблюдает определенные стандарты: обеспечение качества, охрана окружающей среды, энергетика и т. д.

#### **7. Требования к условиям поставки и приёмки**

Количественная / качественная приёмка металлических коробок для теплосчетчиков будет происходить на складе SA "CET - Nord", находящемся по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168, при наличии сопровождающей документации (товарные накладные, сертификаты, паспорта качества).

#### **8. Гарантии**

Гарантийный срок службы не менее 10 лет. Гарантия будет определяться в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Металлические коробки для теплосчетчика, поставляемые по контракту, должны быть новыми, неиспользованными. Кроме того, поставщик обязан убедиться, что товар не имеет дефектов.

За отказ от заключения договора или за отзыв оферты после окончания срока вскрытия оферт, хозяйствующий субъект (Поставщик) уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы оферты-предложения.

**9. Контактные лица:** Менеджер по снабжению – Рошка Г.

Телефон: + 373 (231) 5-33-67

e-mail: [office@cet-nord.md](mailto:office@cet-nord.md)

Составил:

Мастер-электромеханик SAV



Кольчугин А.

Начальник ООП (SAV)



Лукашенко И.


Согласовано:

Технический Директор предприятия



Савин И.

Зам. Тех. Директора предприятия



Макаров С.

Менеджер по снабжению



Рошка Г.