

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

***Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.**

Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)
a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se aplică pentru garanția de bună execuție de 10% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “___” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20__ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către oferant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026						
Lotul nr. 1						
Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a ASP, 6 obiective						
1.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază- incendiu din oficiile serviciului eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă s. Sănătăuca, raionul				Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:		
				Componente: 1. Panou de control-alarmă DSC 585 – 2; 2. Senzor PIR – 15; 3. Senzor de fum – 30; 4. RIP 12V/3A – 1; 5. Sirena sonoră – 2; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu ” aprobat		

<i>Florești</i>				și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:–Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.		
1.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate s. Ustia, raionul Dubăsari				Componentele: 1. Panou de control –alarmă DSC 5010 – 1; 2. Detector de fum - 12. 3. Senzor PIR – 17. 4. Sirena sonoră – 1. 5. Acumulator 12v/7Ah – 1; 6. Tastatura -1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la		

				incendiu. Capitolul - 14 " <i>Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere</i> " aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;		
1.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate Bender și serviciul stare civilă <i>s. Varnița, raionul Anenii Noi, str. Tighina nr. 66</i>				Componentele: 1. Panou DSC 3000 – 1 ; 2. Tastatura – 1 . 3. Senzor PIR – 12 ; 4. Senzor de fum – 34 ; 5. Senzor de mișcare- 5; 6. Senzor de spargere -11; 7. RIP 12V/3A – 1 ; 8. Buton de semnalizare incendiu-4; 9.Sirena sonoră – 1 ; 10. Acumulator 12V/7Ah – 2 ; - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i> " aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14</i> " <i>Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere</i> " aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;		

1.4 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP, str. Salcîmilor, nr. 28 mun. Chișinău				Componente: 1. Panou de control "Integra 128 Plus" – 1; 2. Tastatura LED – 2; 3. Modul de extindere – 14; 4. Acumulator 12V/7Ah – 15; 5. Buton de incendiu (ИПР) – 12; 6. Sursă de alimentare 12V/2A – 10, 7. Senzor de fum – 185. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu" aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;		
1.5 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 mun. Chișinău				Componente: 1. Panou de control DSC- 1; 2. Tastatura LCD – 1 buc.; 3. Detector PIR – 282 buc.; 4. Surse de alimentare ИПИ 12V/2A – 2; 5. Acumulator 12V/7Ah – 3; 6. Sirena sonoră – 1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare		

				și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemii/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemii/instalației.</i>		
1.6 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 7, mun. Chișinău				Componente: 1. Panou PC 2525 – 1; 2. Detector de fum – 67; 3. Panou PC 3000 -1; 4. Panou PC 510 – 1; 5. Detector PIR – 27; 6. Acumulator 12V/7Ah – 3; 7. Sirena sonoră – 1; 8. Tastatura – 3. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din.		

				07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și <u>întreținere</u>"</i> aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;		
Lotul nr. 2 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, <i>3 obiective</i>				<i>Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:</i>		
2.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău</i>				Componente: 1. Centrala de comandă și control "VARTA- 1/132" - 2; 2. Panou de comandă la distanță (ИПЧ-832) – 1; 3. Panou de comutare periferic (ИПК) – 4; 4. Modul cu 8 bucle de intrare (ИВВВ-8) – 4; 5. Modul cu 16 bucle de intrare (ИВВВ-16) – 5; 6. Panou cu taste de ieșire (ВБК-16) – 2; 7. Panou cu bucle de intrare (ВВВВ-3) – 3; 9. Sursă de alimentare redundantă (РПП) – 5; 10. Panoul de comandă și control		

				”Paradox” – 1; 11. Detector de fum – 890; 12. Buton de alarmare – 43; 13. Acumulator 12V/7Ah – 30; 14. Instalație de evacuare forțată a fumului – 1. -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemii/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemii/instalației.		
2.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu și înștiințare vocală blocul administrativ al ASP str. Mihai Viteazul nr. 11/1 mun. Chișinău				Componente: 1. Centrala modulară adresabilă de detecție la incendiu ”PREVEDIA-216” cu două bucle - 1; 2. Modul cu două bucle (IFM2L) -1 3. Modul cu 4 ieșiri tip releu (IFM4R) – 1; 4. Modul apelator vocal și comunicator		

				digital (IFMDIAL) – 1; 5. Modul imprimantă tehnică și de semnalizare cu LED (FPMLEDPRN) – 1; 6. Acumulator 12V/50Ah – 4; 7. Modul adresabil cu o intrare și o ieșire supervizată și releu (EM312SR) – 12; 8. Detector adresabil optic de fum – 258; 9. Detector adresabil de temperatură – 4; 10. Buton manual de alarmare la incendiu (EC0020) – 38; 11. Panou optic de avertizare vizual – 13; 12. Sirena adresabilă de incendiu (protocol Enea) – 2. -NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a		
--	--	--	--	---	--	--

				Sistemei/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemei/instalației.</i>		
2.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Columna, nr.65, mun. Chișinău</i>				Componente: 1. Panou de control-alarmă „Integra 96 plus” – 1 ; 2. Tastatură LED – 1 ; 3. Modul de extindere - 10 ; 4. Acumulator 12V/7Ah – 4 ; 5. Buton de incendiu (ИИП) – 10 ; 6. Sursă de alimentare 12V/2A - 3 ; 7. Senzor de fum – 110 ; - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere ” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;		
Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de				Serviciile vor fi prestate conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare pentru următoarele componente din pozițiile lotului:		

semnalizare/avertizare pază-incendiu, <i>mun. Chișinău, 6 obiective</i>						
3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et. 3-4) <i>mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul nr.11/1</i>				Componente: 1. Panou de comandă stingere a incendiilor Teletec IVY – 4; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B RIP-4A 1; 3. Acumulator 12B 12A/c - 4; 4. Director de fum Senso MAG S30 – 222; 5. Buton pornire incendiu – 9; 6. Buton blocare incendiu – 5; 7. Dispozitiv de semnalizare optic la distanță – 35; 8. Afișaj de lumină și sunet ”Automatica dezactivată” 24 DC – 8; 9. Afișaj de lumină și sunet ”Gaze! Nu intrați!” - 8; 10. Afișaj de lumină și sunet ”Gaz! Evacuare!” – 8; 11. Afișaj de lumină și sunet ”Secțiune de incendiu” – 8; 12. Sirenă acustică cu stroboscop 24V DC - 8; 13. Sursă mecanică de închiderea ușilor – 7; 14. Acumulator 12B 7A/c – 3; 15. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire pneumatică МГП-180.2 ПН – 6; 16. Modul de stingere cu gaz V=1801 cu pornire electrică МГП-180.2 ПЕ – 2; 17. Presostat universal – CТУ-150 – 4; 18. Aparataj de comutare PY-100-E – 4; 19. Dispozitiv de control al presiunii		

				PIKT.1 -1; 20. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППО-150 -1; 21. Recipient de testare ББ-40 – 1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemii/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemii/instalației.</i>		
3.2 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei nr.1 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău				Componente: 1. Panou recepție și comandă «VARTA» - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – 1; 3. Detector de fum – 40; 4. Modul cu gaz HFC-227EA «ИМПУЛЬС»-20 – 26; 5. Dispozitiv acustic de alarmare – 2;		

				6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4; 7. Panou indicativ luminescent – 2. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i> ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere</i> ” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.		
3.3 Instalație automată de stingere a incendiilor cu apă pulverizată în încăperea arhivei nr.2 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației <i>str. Mesager nr.5, mun. Chișinău</i>				Componente: 1. Panoul de dirijare a instalației de stingere – 1 ; 2. Panoul de comandă – «ΠΙΟΤΟΚ–3M» - 1 ; 3. Sprinklere – 36 ; 4. Pompe hidraulice – 3 ; 5. Rezervor de apă 5 tone – 1 ; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 ; 7. Rețea conducte apă, robinete și vane. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i> ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din.		

				07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.		
3.4 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei Departamentului licențiere a unităților de drept și Departamentului stare civilă str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău				Componente: 1. Panou de control stingere incendii Teletek IVY – 2; 2. Sursă de alimentare de rezervă 24B ПИП-4А – 1; 3. Acumulator 12B 12A/ч - 4; 4. Detector de fum de incendiu SensoMAG S30 – 16; 5. Buton pornire stingere incendiu – 3; 6. Buton blocare stingere incendiu – 3; 7. Dispozitiv de semnalizare optică la distanță – 9; 8. Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC – 2; 9. Afișaj de lumină și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC – 2; 10. Afișaj de lumini și sunet ”Gaz! Evacuare” 24 DC – 2; 11. Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu – 4; 12. Sirena cu stroboscop 24V DC – 2; 13. Sursă de alimentare de rezervă 12B ПИП-2.5А – 1; 14. Acumulator 12B 7A/ч - 3; 15. Detector de incendiu aspirație		

				fum/CO PROPOINT PLUS -2; 16. Camera de fum / CO PROPOINT – 2; 17. Filtru de aer încorporat – 8; 18. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. MГП.-180.2.РE -2; 19. Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. MГП.-180.2.ПH – 6; 20. Presostat universal CTY-150 – 2; 21. Echipament de comutare – PY-100-E – 2; 22. Dispozitiv de suflare și sertizare – ППO-150 -1; 23. Recipient de testare БВ-40 – 1. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019; - Proiectul de execuție a Sistemelor/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor		
--	--	--	--	---	--	--

				Capitolul: – <i>Întreținerea și deservirea sistemelor/instalației.</i>		
3.5 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4 <i>bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău</i>				Componente: 1. Panou recepție și control al sistemului automat de stingere C2000- ACIIT – 3; 2. Tastatură C2000M-1 3. Panou de control C2000-4 -1; 4. Panou informativ C200IIT-1 -1; 5. Declanșator manual de alarmare – 4; 6. Detector de fum ИП-212 – 83; 7. Modul cu gaze CO2 « ATAKA» 150-100– 159 – 1; 8. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 10. Panou indicativ luminescent – 6; 11. Touch memory (cititor cip) -4. - NCM E.03.03:2018 <i>Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu</i> ” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 <i>Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere</i> ” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019;		

				- Proiectul de execuție a Sistemii/instalației de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul:-Întreținerea și deservirea sistemii/instalației		
3.6 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile depozitului - str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (etajul I)				Componente: 1. Panou recepție și comandă "Movigard" 104 T 2. Detector de fum – 6; 3. Modul cu gaze HFC-227EA – 4; 4. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 1; 5. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2; 6. Panou indicativ luminescent – 2. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere" aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.		
3.7 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu servere (et. 1-3), str. Al. Pușkin nr. 42, mun.				Componente: 1. Panou recepție și comandă ППКП «ГАММА» 102 CAT - 1; 2. Panou de activare de la distanță (БДУ) – «ГАММА» – 3;		

Chișinău				3. Detector de fum – 12; 4. Modul cu gaze CO2 « ARTSOK» 100 – 4; 5. Dispozitiv acustic de alarmare la incendiu – 4; 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 6; 7. Panou indicativ luminescent – 8. - NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Economiei și Infrastructurii nr. 200 din. 07.08.2019; - SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere” aprobat și pus în aplicare prin Hotărârea Institutului de Standardizare al Republicii Moldova nr. 47 din 21.03.2019.		
----------	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026

Cod CP V	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)*	Preț unitar (cu TVA)*	Suma fără TVA*	Suma cu TVA*	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pentru anul 2026								
50324100-3	Lotul nr. 1 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, 6 obiective							Serviciile vor fi prestate în perioada ianuarie – decembrie 2026, conform cerințelor tehnice din Anexa la Anunțul de participare.	MD97VI000002 224212555MDL
	1.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiile serviciului eliberare a actelor de identitate, Serviciul stare civilă s. Sănătăuca, raionul Florești	Sistem	2						

	1.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate <i>s. Ustia, raionul Dubăsari</i>	Sistem	1						
	1.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din oficiul serviciului eliberare a actelor de identitate Bender și serviciul stare civilă <i>s. Varnița, raionul Anenii Noi, str. Tighina nr. 66</i>	Sistem	1						
	1.4 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP, <i>str. Salcîmilor, nr. 28 mun. Chișinău</i>	Sistem	1						
	1.5 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 mun. Chișinău</i>	Sistem	1						
	1.6 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 7, mun. Chișinău</i>	Sistem	1						
Total lotul nr. 1									

50324100-3	Lotul nr. 2 Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu a oficiilor ASP, 3 obiective					
	2.1 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Al. Pușkin nr.42, mun. Chișinău</i>	Sistem	3			
	2.2 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu și înștiințare vocală blocul administrativ al ASP <i>str. Mihai Viteazul nr. 11/1 mun. Chișinău</i>	Sistem	2			
	2.3 Sistemul/instalația de semnalizare/avertizare pază-incendiu din blocul administrativ al ASP <i>str. Columna, nr.65, mun. Chișinău</i>	Sistem	1			
Total lotul nr. 2						
50324100-3	Lotul nr. 3 Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu, mun. Chișinău, 6 obiective					
	3.1 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et. 3-4) <i>mun. Chișinău, str. M. Viteazul nr.11/1</i>	Instalație	1			

	3.2 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei nr.1 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației <i>str. Mesager, nr.5 mun. Chișinău</i>	Instalație	1						
	3.3 Instalație automată de stingere a incendiilor cu apă pulverizată în încăperea arhivei nr.2 a Departamentului acte de identitate, cetățenie și evidență a populației <i>str. Mesager nr.5, mun. Chișinău</i>	Instalație	1						
	3.4 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea arhivei Departamentului licențiere a unităților de drept și Departamentului stare civilă <i>str. Mesager, nr. 5 mun. Chișinău</i>	Instalație	1						
	3.5 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile arhivelor Centrului multifuncțional nr. 4 <i>bd. Decebal nr. 6, mun. Chișinău</i>	Instalație	1						

	3.6 Instalație automată de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile depozitului <i>str. Columna nr.65, mun. Chișinău, (etajul I)</i>	Instalație	1						
	3.7 Instalații automate de stingere a incendiilor cu gaze în încăperile cu servere (et. 1-3), <i>str. Al. Pușkin nr. 42, mun. Chișinău</i>	Instalație	4						
	Total lotul nr. 3								
	TOTAL								

**Notă: În prețul ofertei vor fi incluse costurile componentelor tehnice/pieselor de schimb.*

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____