



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Recuperator de aer

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	VC15A	Montarea agregatului de filtrare, recuperare a aerului. dotat cu schimbator de caldura din cupru, diametrul 200mm, debit: 140 m ³ /h, Dublu flux de aer. Consum electricitate: 4 - 35 W/h Mini-oncalzitor. Lungime modul de 500 mm Diametru: 200 mm. Carcasa izolata termic. Certificat european de calitate. Sistem de control: Telecomanda. Nr.viteze: 5. Nivel zgomot: 36-44 dB. Aplicatie telefon mobil. Filtru G2 Senzor presiune atmosferica Senzor de umiditate Indicator nivel de murdarire filtru Afisare pe display data si ora Senzor CO2 Senzor de calitate aer VOC Senzor de umiditate Senzori temperatura	buc	4,0000
	7136060011900	Instalator ventilare	h-om	24,0000
	564	Forare gauri in beton armat diametrul 210mm	buc	4,0200
	2952270003120	Agregat filtrare	buc	4,0200

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Șef serviciul reparație

A. Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

15 zile