

**ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

**privind achiziționarea Servicii de deservire și întreținere a sistemelor de ventilare și climatizarea ale Blocului Central de pe str. Gh.Asachi 67A
prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri**

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://ansp.md/achizitii/>

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

2. IDNO: 1018601000021

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

4. Numărul de telefon/fax: : 067493406

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@ansp.md www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății al RM.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1. Sisteme de ventilare						102025
1.1.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=2330/2185/h P=300/300Pa(presiunea reț conducte,N=1,5kW,U1/230(moto are electrice)N3/400V(calorifer electric) tip Green STR Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1	În serviciul de deservire a sistemelor de ventilare se include: -verificarea stării utilajului și motoarelor electrice -verificarea și curățirea filtrelor -verificarea stării conductei sistemului de ventilare Revizia rulmenților și în caz de necesitate lubrificarea lor -Verificarea eficienței funcționării sistemului,măsurarea vitezei aerului în zone de lucru	
1.2.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=3400/2860m³/h P=300/300pa N=5,4kW U=3/400V(motoare electrice),N3/400V(calorifere electrice Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1	-efectuarea măsurării ratei de schimb a aerului în zone de lucru cu întocmirea protocoalelor și înregistrarea în jurnal (trimestrul IV) -curățirea sistemului de ventilare de depuneri (trimestrul IV) -verificarea funcționării caloriferului electric (trimestrul IV)	
1.3.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=1400/1000m³/h(pres.reț.condu cte)N=4,9,U=3/400V(calorifer electric) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1	-trecerea sistemului de ventilare la regim toamna/iarna,primăvara/vara -verificarea vizuală a utilajului,controlul ingradirii,ficsarii a construcției utilajului -verificarea alimentării cu energie electrică pe faze(verificarea divierilor de tensiune și curent electric) (o dată în lună)	
1.4.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=5090m³/h P=400Pa N=2,7kW U=3/400 V(motore electrice,N=52,5 U=3/400V (calorifer electric) Desing Igienic Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1	-verificarea și curățirea(schimbare) filtrelor de aer (o dată în lună) - Verificarea conexiunelor electrice care reglează supape de închidere -verificare stării sistemelor de automatizare (o dată în luna) -verificarea starii curelelor de transmisie (o data în	

1.5.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=7975 m ³ /h P=400Pa N2,7kW,U=3/400V(motoare electrice),N52,5 U=3/400V(calorifer electric) Desing Igienic Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1	luna) -Verificarea stării circuitelor de putere și circuitelor de control a utilajului în caz de necesitatea stringerea conexiunelor de filitate (o data în trimestru) -verificarea starii caloriferului electric (o data în luna) -curațirea chimică schimbătorului de căldură (trimestrul IV) -curățirea grilelor cu jaluzele (trimestrul IV) -verificarea conductelor de aer la scurgere (trimestrul IV) -diagnostica blocurilor electronice	
1.6.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=1050m ³ /h P=200Pa,N=1,5kW U1/230(motoare electrice ,N4,5,U=3/400(calorifere electrice) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
1.7.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=2950m ³ /h P=300Pa,N=1,5kW,U=1/230V9m otoare electrice),N=7,8 U=3/400(calorifer electric) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
1.8.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=3025m ³ /h,P=300Pa,N=3,45kW ,U=1/230V9motoare electrice,N=7,55,U=3/400V(calorifer electric)Design Igienic Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
1.9.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=1300m ³ /h,P=250Pa,,N=1,5kW, U=1/230V(motr.electric.),N=4,00, U=3/400V(calorifer electric) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
1.10.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=4850m ³ /h,P=350Pa,N=3,45kW ,U=1/230V(motoare electrice)N=30,10,U=3/400V(caloriferelectric) Desing Igienic Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
1.11.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=1000m ³ /hP=200Pa,N=1,5kW, U=1/230V(motoare electrice)N=3/400V(calorifere electrice) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
1.12.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=3200 m ³ /h,P=300Pa,N=3,45kW;U=1/230V(motoare electrice)N=25,8,U3/400(calorifer electric) Design Ingienic Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		

1.13.	50711000-2	Instalație de ventilație cu recuperarea de căldura L=1380 m ³ /h,P=225 Pa,N=1,5kW,U=1/2230V(motoare electrice),N=4,00,U=3/400V(calorifere electrice) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
1.14.	50711000-2	Sistemul de ventilare Tip Grenstr-2PV_1 Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.4 sub acoperiș)	Buc.	1		
1.15.	50711000-2	Aerostar Green STR-2 L=1350m ³ /h,N=7,5kW(calorifer electric) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
1.16.	50711000-2	Aerostar Green STR-3 L=1810m ³ /h,N=22 kW(calorifer electric) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
1.17.	50711000-2	Aerostar Green STR-5 L=2010m ³ /h,N= kW(calorifer electric) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
1.18.	50711000-2	Aerostar Green STR-3 L=1500m ³ /h,N= kW(calorifer electric) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
Lot 2. Sisteme de climatizare de tip VRF						43725
2.1.	50711000-2	Sistema VRF tip Cooper&Hunter CHV5SW224SNMK2 (unitatea exterioară),str.Gheorghe Asachi ,67/A(bloc4)	Buc.	2	În serviciul de deservire a utilajului de climatezare de tip VRF se include: Blocuri exterioare: -Deservirea armaturii(conducte, mufe,robinete) -testarea blocului și curățirea blocului de condensare -asigurarea nivelului optim de funcționarea ale sistemelor autonome de răcire și aparatajului electric -măsurări temperaturii fluxului de ieșire -verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare -verificare si curățarea filtrelor (trimestrul IV) -verificarea și curățarea sistemului de drenaj -verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare -diagnostica blocurilor electronice -testarea sistemului de condiționare -măsurarea tensiunii de lucru în sistem -alimentarea suplimentară cu freon în caz de necesitate -verificarea presiunilor de lucru a agentului frigorific -verificarea elementelor de fixarea mecanică și înlocuirea unițăților nesigure -reglarea mecanismelor de protecție Blocuri interioare: Controlul climatizorului în toate regimurile	
2.2.	50711000-2	Sistema VRF tip Cooper&Hunter CHV5SW224SNMK2 (unitatea interioară),str.Gheorghe Asachi ,67/A(bloc 4)	Buc.	24		
2.3.	50711000-2	Sistema VRF tip Cooper&Hunter CHV5S14ONK2 (unitate exterioară),str.Gheorghe Asachi ,67/A(bloc4)	Buc.	1		
2.4.	50711000-2	Sistema VRF bloc exterior MITSUBISHI ELECTRIC MODEL PUHY-500YNW-A2 Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	1		
2.5.	50711000-2	Sistema VRF bloc exterior MITSUBISHI ELECTRIC MODEL PUHY-P450YNW-A2 Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	6		
2.6.	50711000-2	Bloc interior MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P20VLM-E Qr=2,2kW(VRF) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	85		

2.7.	50711000-2	Bloc interior MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-20VLM-E Qr=2,8kW(VRF) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	4	de lucru; Curățarea filtrului evaporatorului; Curățarea evaporatorului blocului; Curățarea ventilatorului ; Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi,evaporatori,condenseri); Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; Testarea blocului de automatizare,sistemelor electrice și electronice de control; Diagnbostica termofizică a climatiozorului; Diagnotizarea rețelei de alimentare cu energia electrică a climatizorului; Curățarea blocurilor de impurități; Lubrifierea elementelor mobile; Alimentarea cu Freon pînă la 100 gr; Eliberarea actelor de stare tehnică; În costul serviciilor prestate se vor include și materialele.	
2.8.	50711000-2	Bloc interior MITSUBISHI ELECTRIC PKFY-P32VLM-E Qr=3,6kW(VRF) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	46		
2.9.	50711000-2	Bloc interior MITSUBISHI ELECTRIC Qr=5,5kW(VRF) PKFY-P50VLM-E Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.1)	Buc.	2		
2.10.	50711000-2	Bloc exterior Haier model AU12NFKERA (VRF)Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
2.11.	50711000-2	Bloc exterior Haier model AU12NFKERA (VRF) Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
2.12.	50711000-2	Bloc exterior Haier model (VRF) AU12NFKERA Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
2.13.	50711000-2	Bloc interior HaierQr=2,2kW (VRF) AS072MNERAB Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	28		
2.14.	50711000-2	Bloc interior HaierQr=3,6kW (VRF) AS122MNERAB Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	1		
2.15.	50711000-2	Bloc interior HaierQr=5,5kW (VRF) AS182MNERA Str.G.Asachi ,67/A (bloc nr.3)	Buc.	6		
<i>Prestatorul va efectua verificarea și revizia stării tehnice a sistemelor de ventilare și climatizare montate în imobilul Complexului Gheorghe Asachi 67/A în primele zile semnarea contractului, parcurgînd următoarele etape:</i> <i>1.Verificarea funcționării sistemelor;</i> <i>2.Verificarea componentelor sistemelor</i> <i>În urma efectuării inspecției sistemelor se va intocmi un proces verbal de constatare și recepția a sistemelor,unde va consemna:</i> <i>- starea sistemelor;</i> <i>- eficiența generală a sistemului;</i> <i>- neajunsuri depistate;</i> <i>- acțiuni necesare de întreprins în vederea funcționării sistemelor la parametrii tehnici nominali de funcționare.</i> <i>Prestatorul are obligație sa ia toate măsurile necesare respectării reglementărilor măsurilor de prevenire si stingere a incendiilor, pe întreagă perioadă de derulare a contractului.</i>						
Valoarea estimativă totală						145750

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: *prestarea serviciilor se va efectua la adresa Beneficiarului, mun. Chișinău, str. Gh.Asachi 67A, conform cerințelor stipulate în specificațiile tehnice pentru fiecare lot în parte, din data înregistrării contractului la Trezorerie.*
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu.
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAE	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
2.	Specificații tehnice (anexa nr. 22)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
3.	Specificații de pret (anexa nr. 23)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
4.	Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	<i>Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, Anexa nr.9, garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chișinău str. Gh.Asachi, 67A Cod fiscal : 1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD91TRPCAA518410A01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
5.	Cerere de participare (anexa nr. 7)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
7.	Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.	<i>Copia. Semnat electronic de către participant.</i>	Obligatoriu
8.	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12)	<i>Original. Semnat electronic de către participant. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în</i>	Obligatoriu

		prestarea serviciilor de deservire și întreținere a sistemelor de ventilare și climatizare, confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.	
9.	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare.	Copie. Semnată electronic de către participant.	Obligativ
11.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14)	Original. Semnat electronic de către participant.	Obligativ
12	Certificat de atestare tehnico-profesională a personalului de specialitate implicat în implementarea contractului, valabil .	Copie. Semnată electronic de către participant	Obligativ
13.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);	Original, Semnat electronic de către participant	Obligativ
14.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică	Obligativ
15.	Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	Garanția de bună execuție sub forma unei scrisori de garanție bancară emisă de către o bancă comercială va fi valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului. <i>Forma garanției de bună execuție:</i> a) Scrisoare de garanție bancară emisă de către o bancă comercială conform Anexei nr.10 sau b) Transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice, , conform următoarelor date bancare: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICĂ Chisinau str. Gh.Asachi,67A Cod fiscal :1018601000021 CONT BANCAR: 226301 IBAN: MD70TRPCAA518440B01513AA MF-TR Chișinău Bugetul de Stat TREZMD2X.	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 1% din valoare ofertei fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului, în formă de scrisoare de garanție bancară sau transfer pe contul autorității contractante, în cuantumul 5% din valoarea totală a contractului de achiziții publice.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar la fiecare revizie în scopul asigurării utilizării corespunzătoare și corecte utilajului.
- Prestatorul în caz de urgență, la cererea beneficiarului în scris sau la telefon va reacționa în timp de 4 ore pentru întreprinderea măsurilor operative de înlăturare a defecțiunelor aparute.
- Se obligă să informeze beneficiarul în scris în caz de apariție a posibilităților defecte care ulterior pot duce la oprirea parțială sau totală a utilajelor, sau pun în primejdie viața și securitatea personalului aflat în preajmă.
- Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor și este obligat să respecte cerințele și actele normative de exploatare a utilajului antiincendiar, ecologice și regulamentul cu privire la protecția muncii

Condiții tehnice de prestare a serviciilor:

1. Revizia periodică conform graficului reparațiilor curente funcționării panourilor electrice, blocurilor de comandă, sistemelor de automatizare și semnalizare, protecție și blocare.
2. Controlul stării tehnice a pompelor, motoarelor electrice, aparate de măsură și control.
3. Revizia curentă a utilajului de închidere și deschidere, etanșarea flanșelor, armăturilor, aparatajului, robinetelor.
4. Evidența și analiza avariilor de serviciu dispecerat și intervenție tehnică. Localizarea și lichidarea avariilor din sistemul autonom cu deplasarea brigăzii de intervenție operativă.
5. Închiderea tronsoanelor sistemului termic pentru lucrări de reparație, revizie, reglare, punere în funcționare.
6. Disponibilitatea serviciilor de urgență pentru sosirea în caz de necesitate la locul avariei în timp proxim.

22. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor obligatorii solicitate privind obiectul achiziției.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP
- pe: [data] conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md
Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Semnarea contractului: în termen de 2 zile de la transmiterea contractului spre semnare

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu se aplică.
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.
40. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ Nicolae JELAMSCHI