

DESERVIREA TEHNICĂ A CLIMATIZOARELOR PENTRU ANUL 2019, AFLATE LA GARANȚIE PÂNĂ LA 31.12.2019

Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip split

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	Bălți	SÎT și CCA	str. I. Franco, 44a	5
2	Cahul	CM	bd. Republicii, 24g	14
3	Chișinău		str. A.Pușkin, 42	20
		CM № 3	str. Sadoveanu, 17	2
4	Ceadâr-Lunga	CM	str. Lenin, 9b	3
5	Cimișlia	CM	str. Alexandru cel Bun, 133	7
6	Hîncești	CM	str. Chișinăului, 12a	2
7	Ocnîța	CM	str. M. Viteazul, 72b	5
8	Strășeni	CM	str. Eminescu, 51	7
9	Vulcănești	CM	str. Lenin, 93b	3
TOTAL:				68

Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip canal

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	Bălți	SÎT și CCA	str. I. Franco, 44a	3
2	Cahul	CM	bd. Republicii, 24g	2
3	Chișinău		str. A.Pușkin, 42	6
		CM № 3	str. Sadoveanu, 17	2
4	Ceadâr-Lunga	CM	str. Lenin, 9b	2
5	Cimișlia	CM	str. Alexandru cel Bun, 133	6
6	Hîncești	CM	str. Chișinăului, 12a	2
7	Ocnîța	CM	str. M. Viteazul, 72b	8
8	Strășeni	CM	str. Eminescu, 51	2
9	Vulcănești	CM	str. Lenin, 93b	2
TOTAL:				35

Lista lucrărilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor

1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.
2. Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.
3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.
4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acționare a lor.
5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.
6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.
7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.
8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.
9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.
10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.
11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.
12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.
14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență.
15. Verificarea tensiunii electrice.
16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).
17. Diagnostica blocurilor electronice.
18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.
19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile aprilie – mai.
2. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi de 10 zile, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.
3. **În prețul ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturului, alpinștilor și a serviciilor de transport.**