

Datele SIP strazile din s. Bălțați, Etapa I.

Denumirea străzii	PT de alimentare	Lățimea străzii, m	Lățimea trotuarului, m	Lungimea străzii, m	Distanța stilp-drum, (max.), m (inclusiv fisia verde)	Clasa de iluminare (SM EN 13201:2017)	Luminanța normată a suprafeței, cd/m ² / lx.	Amplasare piloni	Înălțimea stîlpului, m	Înălțime P (Hpl), m
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alexandru cel Bun	-768/-502	7,0	-	1000	1,5	M5	0,5	unilateral	7,5	7,8
Strada Al. cel Bun	-502	5,0	-	100	1,5	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Trandafirilor	-768	4,0	-	300	1,5	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Alexei Mateevici	-768/-502	4,0	-	700	1,5	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Tine retului	-768	4,0	-	200	1,5	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Feroviarelor 2	-768	4,0	-	200	1,5	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Feroviarelor 1	-768	4,0	-	200	1,5	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Florilor	-502	4,0	-	400	1,5	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Gheorghe Asachi	-502	3,0	-	200	1,0	M6	0,3	unilateral	7,3	7,5
Vasile Alecsandri	-502	4,0	-	1000	4,0	M6	0,3	unilateral	7,5	7,8

Beneficiar:
Primăria com. 7


Modificat Nr.sec. Coa

Inginer Ne

IȘP Ne

In s. Bălțați, Etapa I.

Înălțimea stîlpului, m	Înălțime PL (Hpl), m	Distanța între piloni, (max.), m	Tipul pilonilor	Numar benzi	Puterea sursei LED, (orientativ), W,	Număr lămpi	Lungime consolă existentă/ proiectată, m (min. 0,5 m. - max. 1/4 din Hpl),	Unghi de inclinare, grade (0 - 15 grade),	Inveliș carosabil
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7,5	7,8	-	beton armat	2	50	17	1,0	10	asfalt
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	1	0,5	10	pietris
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	6	0,5	10	pietris
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	12	0,5	10	pietris
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	5	0,5	10	pietris
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	3	0,5	10	pietris
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	3	0,5	10	pietris
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	6	0,5	10	pietris
7,3	7,5	-	beton armat	2	35	4	0,5	10	pietris
7,5	7,8	-	beton armat	2	35	14	1,0	10	pietris



Beneficiar: Primăria com. Tîpala					06/01/2020-IEE				
					<i>Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din s. Bălțați, r. Ialoveni. Etapa I</i>				
Modificat	Nr.sec.	Coala	Nr.doc.	Semnat	Data				
Inginer		Negară A.			20.01.20				
IȘP		Negară A.			20.01.20				
						<i>Iluminat electric exterior</i>			
						Stadiu	Coala	Coli	
						PE	4	16	
						<i>Tabelul străzilor cu iluminat electric stradal proiectat</i>			
						Eco Evolutions SRL or. Chișinău			