

Caiet de sarcini nr. I

Deservirea compresoarelor Kaeser M43

Set filtre KAESER M43: filtru aer compresor, filtru ulei compresor, filtru aer motor, filtru ulei motor, filtru combustibil, prefiltru combustibil

Filtru separator compresor KAESER M43

Ulei de racire pentru compresor cu surub KAESER M43 - 10 litri

Ulei motor Diesel KUBOTA – 5 litri

Electroventil pornire/oprire motor KAESER M43-1 buc

Capcana impuritati compresor KAESER M43 – 1 buc

Manopera:

- Inlocuirea set filtre KAESER M43: filtru aer compresor, filtru ulei compresor, filtru aer motor, filtru ulei motor, filtru combustibil, prefiltru combustibil
- Inlocuirea filtrului separator
- Inlocuirea Ulei de racire compresor KAESER M43
- Inlocuire Ulei motor Diesel
- Inlocuirea Electroventil pornire/oprire motor KAESER M43
- Inlocuirea Capcana impuritati compresor KAESER M43 – 1 buc
- Verificarea temperaturii de lucru a compresorului Kaeser M43
- Curatirea si ungerea supapei de admisie de pe blocul de compresie KAESER M43
- Curatirea si spalarea radiatorului motor / compresor KAESER M43
- Verificarea circuitului de ulei KAESER M43
- Verificarea si reglarea unguetului pentru ungerea sculelor pneumatice KAESER M43
- Verificarea functionarii a termostatului ANTIFROST KAESER M43
- Verificarea functionarii a comutatorului termic KAESER M43
- Verificare sistem aerisire circuit intern KAESER M43
- Verificare functionarii a controlerului proportional la presiune (miscarea cilindrului sus/jos) KAESER M43

Cerinte suplimentare:

Deservirea v-a fi efectuata in termen de cel mult 3 zile din data solicitarii de către SA „Apă Canal Chişinău”.

Deservirea v-a fi efectuata de catre Agentul Economic pe adresa mun. Chisinau, str. Varnita nr. 28.

Garanția pentru piesele înlocuite v-a fi cel puțin un an de zile.

Agentul Economic v-a remedia problemele aparute în urma deservirii in termen de cel mult 48 ore din momentul înștiințării cu înlocuirea pieselor pe garanție cu suportarea tuturor cheltuielilor.

În cazul în care pe parcursul deservirii compresoarelor specialiștii agentului economic vor depista defecțiuni suplimentare decât cele menționate în caietul de sarcini, se va întocmi un act de constatare suplimentar despre necesitatea înlocuirii piesei defectate și transmis reprezentanților SA Apă Canal Chişinău”.