

Plan volume de impluturi si excavari
sc. 1:500

Compensarea terasamentelor

Nr.	Denumirea lucrarilor si volumelor de sol	Cantitatea, mc	
		Rambleu	Debleu
1	Îndiguire a suprafeței - turn de apa	122.0	-
2	Nivelarea terenului	-	-
3	Sol excident la realizare		
4	- albiei pentru imbracamintea rutiera	-	40.0
	- transeelor fundatiilor constructiilor	-	10.0
	Total I	122.0	50.0
5	Neajuns de sol	72.0	

Indicatii de executare a lucrarilor

- Solul excident (surplus) la realizarea albiei pentru îmbrăcăminte rutieră și construcțiilor în volum de 50.0 mc este excavat cu buldozerul și mutat la o distanță de până la 10m.
- Neajunsul de sol în volum de 72,0 mc se va aduce cu autobasculante de la distanța de minim 1km.
- Compactarea solului în rambleu se va executa în straturi (cu o grosime de 0.2m) și compactat cu ruloul. Stratul următor compactat va trece cu 0.2-0.3m în lățimea stratului precedent. Solul cu umiditatea optimă de compactat până la densitatea de 1.6t/mc în limita întregii grosimi. Compactarea de efectuat cu trecerea de 8 ori a compactorului cu rulou pe fiecare strat. E necesar de efectuat analizele de laborator a compactării fiecărui strat și de alcătuit procesul verbal al lucrarilor ascunse
- La lucrarile de excavare și batorire a solului se va ține cont de normativul SNIP 3.01.01-85, SNIP 3.02.01-87, SNIP 111-4-80.

Semne conventionale

	Rambleu		Hotarul de lucru
	Debleu		Acces proiectat

Verificator de proiecte 049
ION PASCAL
Domeniile: A.1, 2, 3, 4
Nr. de înregistrare
Valabilă până la 12.05.2026

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Glodeni

68/15.12.2021 - C - PG

Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni

Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data
Spec. prin.	E. Pluta				
Efectuat	E. Pluta				

Platforma C:
turn de apă V=50m.c, H=18m

Faza	Coala	Coli
PE	4	

Plan volume de impluturi si excavari
Sc 1: 500

"ACAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chișinău, 2022

