

Caiet de sarcini

1. Cerințe:

- Contoarele de apă rece trebuie să respecte cerințele stricte din Directiva UE 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, standardul european și național SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-2+A1:2010; SM SR EN 14154-3+A1:2010.

- Contoarele de apă rece trebuie să fie asigurate cu lentile din sticlă minerală, să fie rezistent la zgârieturi, să asigure exploatarea de lungă durată și menținerea tuturor cerințelor tehnice și metrologice.

- Contoare de apă rece mecanice multijet, R – 100 H, cu cadran umed/semiuscat, roțile protejate, protecție antimagnet, cu set de montare și garnituri în complet:

- Clasa de pierdere de presiune: ΔP -63;
- Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0;

2. Condiții generale:

- Tip contor: Mecanic;
- Lungime: 300-360 mm;
- Poziția de montare orizontală (H);
- Carcasa din alamă forjată;
- Debit: Dn 50-100 Q3 -25-100 m³/h
- Rangul 5-6;
- Tip racord: Dn 65 cu flanșă și garnituri în complet
- Tip racord: Dn 80/20 cu flanșă și garnituri în complet
- Presiunea nominală: PN-16;
- Clasa de temperatură: T-30, T-50;
- Clasa de pierdere de presiune: ΔP -63;
- Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0;

3. Condiții de calitate și garanție:

Toate ofertele prezentate de către participanți la licitație sa fie prezentate în limba de stat.

Termenul de garanție: 24 luni de la data procurării;

Furnizorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție;

Furnizorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 48 ore de la sesizare.