



1
Dr. Gecereț P


Aprob: 
Director PUA
Gh.Zadeseneț

Caiet de sarcini pentru elaborarea proiectului

“ Montarea sistemului de ventilație la încăperile vestiarului muncitorilor PUA “.

I. Necesitatea proiectului.


1. În subsolul blocului administrativ sunt amplasate vestiarele pentru muncitorii PUA cu toate încăperile necesare (viceie, lavuare, dușuri, încăperi pentru haine de lucru și curate.)
2. Fiind dat faptul că aceste vestiare se exploatează timp îndelungat, starea lor tehnică nu corespunde cerințelor sanitare și igienă, deaceia necesită reparație capitală la toate compartimentele – construcție, rețelele de apeducte, încălzire, canalizare, ventilare și electrice..
3. Se cere elaborarea documentației de proiect la faza “ Proiect de execuție “ pentru sistem de ventilare.
4. În cadrul proiectului sistemului de prevăzut 3 subsisteme inclusiv:
 - 4.1 subsistemul de ventilare a vestiarului în întregime inclusiv:
 - dușuri, viceie, lavuare
 - vestiarele cu haine de lucru și curate
 - încăperi auxiliare de prînz și odihnă la iîntrerupere.
 - 4.2 subsistemul de ventilare a încăperilor din subsol inclusiv:
 - punctual termic
 - încăperi auxiliare de exploatare
 - încăperi depozitare.
 - 4.3 subsistemul de ventilare a viceurilor și lavuarelor etagelor 1-4
 - 4.4 specificații tehnice și cerințe suplimentare către sistem:
 - pentru fiecare incapere va fi prevazut sistem de aspiratie si refulare, conductele de distributie fiind din tabla zincata.
 - in sistemele de refulare vor fi prevazute baterii de incalzire electrice(termice) pentru asigurarea temperaturii aerului favorabile pe timp de iarna.
 - debitul de aer care urmeaza sa fie extrasa din sau introdusa intr-o incapere va fi calculat conform СНП 2.04.05-91.
5. De elaborat Devizele de cheltuieli divizîndule în 2 etape de executare a lucrărilor:
 - I. etapă – subsistemul 4.1
 - II. etapă subsistemele 4.2 și 4.3.Planurile încăperilor amplasate se anexează.
6. Proiectul să fie coordonat și supus expertizei, cu coordonare la instituțiile de sănătate publică, mediu și pompieri.
7. Cerințe de calificare și termeni de executare:
 - 7.1 Experiență în proiectări de acest gen pentru întreprinderi analogice de transport și producere cel puțin 3 proiecte în ultimii 3 ani.
 - 7.2 Termen de elaborare a proiectului 30 zile calendaristice.

7.2 Proiectul se întocmește în limba de stat

28.12.20

Elaborat.

Manager proiectului


A.Postica

Coordonat.

Director tehnic PUA



V.Copaci