

**Termoficarea clardirei oficiului
de sanatate s.Iurievca , raionul
Cimislia (818/22-AGE.SU)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitaile de lucrări № 2-2-1
Clardirei oficiului sanatate. Retele de gaze interioare.**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Retele de gaze interioare.		
1	IC20A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"(Трубы стальные водогаз.ф20х2,8)	m	3,00
2	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	3,00
3	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	3,00
4	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	3,00
5	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"(Кран пробковый проходной натяжной муфтовый 11Б126к Dn20мм)	buc	1,00
6	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (крепление газопровода к стене ф20 к кирпичной стене)(2шт)	kg	6,72
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (футляр ф50мм для Ду20 L=0,5м)	buc	1,00
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 50-100 mm (Изолирующее фланцевое соединение ф20мм)		
		Capitolul 2. Lucrari montarea.		
9	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete (Котел отопительный с автоматикой безопасности N=24кВт)	buc	1,00
10	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан VNC-20 -нормально закрытый)	buc	1,00
11	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Монтаж сигнализатора загазованности "Ватра 2-03 А")	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj.		
12	Pret de piata	Котел отопительный с автоматикой безопасности N=24кВт "Buderus Logamax"	buc	1,00
13	Pret de piata	Газовый электромагнитный клапан VNC-20 - нормально закрытый ("Riello" Италия)	buc	1,00
14	Pret de piata	Сигнализатор с встроенным источником бесперебойного питания и с отдельной сигнализацией на CH4 и CO "Ватра 2-03 А"	buc	1,00

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.