

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Lucrări de instalare, alungire și izolare termică a canalelor de ventilare a cazangeriilor (centralelor termice)</i>

Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
45300000-0	<i>Lucrări de instalare, alungire și izolare termică a canalelor de ventilare a cazangeriilor (centralelor termice)</i>				<i>Cerințele tehnice sunt descrise în Anexa nr. 1 la anunțul de participare</i>		
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____

Adresa: _____

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____									
Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de instalare, alungire și izolare termică a canalelor de ventilare a cazangeriilor (centralelor termice)									
Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45300000-0	<i>Alungirea și izolare termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m. Instalarea CA în peretele exterior cu S=350x400 mm. Etanșarea pereților despărțitori la nivelul tavanului. CM Anenii Noi, str. A. Suvorov, 2B</i>	<i>buc.</i>	<i>1</i>					<i>În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.</i>	<i>MD97VI00000222 421255MDL</i>
45300000-0	<i>Instalarea și izolare termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 7 m. SCT Briceni, str. Independenței, 34</i>	<i>buc.</i>	<i>1</i>					<i>În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.</i>	<i>MD97VI000 0022242125 55MDL</i>
45300000-0	<i>Alungirea și izolare termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 7 m. SÎUD Cahul, str. 31 august 1989, 11</i>	<i>buc.</i>	<i>1</i>					<i>În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.</i>	<i>MD97VI000 0022242125 55MDL</i>
45300000-0	<i>Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 6 m. SÎUD Comrat, str. Komsomoliscia, 24A</i>	<i>buc.</i>	<i>1</i>					<i>În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.</i>	<i>MD97VI000 0022242125 55MDL</i>

45300000-0	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm. CM Dondușeni, str. 31 august 1989, 6/1	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
45300000-0	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 1,5 m. Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm. SCT Dondușeni, str. Independenței, 43	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000002 224212555MDL
45300000-0	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm. CM Edineț, str. 31 august 1989, 40	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
45300000-0	Instalarea CA în ușă cu S=200x200 mm. SSC Edineț, str. Independenței, 59	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
45300000-0	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m. Izolarea termică a CF cu Ø300mm și lungimea de 9 m. Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm. SCT Edineț, str. 31 august 1989, 40	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI0000022242 12555MDL
45300000-0	Schimbarea CV din țeavă PVC cu Ø110mm în țeavă zincată cu Ø150mm și lungimea de 4 m. SCT Florești, str. Gării, 5	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL

453000000-0	Instalarea CA în perețele exterior cu S=200x200 mm. CM Glodeni, str. V. Zgîrcea, 15/1	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 8 m. Alungirea și izolarea termică a CF cu Ø200mm și lungimea de 1,5 m. Instalarea CA în perețele exterior cu S=200x200 mm. SCT Glodeni, str. Tricolorului, 32	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI0000022242 12555MDL
453000000-0	Schimbarea CV din țeavă PVC cu Ø110mm în țeavă zincată cu Ø150mm și lungimea de 12 m. SSC Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 17	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Schimbarea CV din țeavă PVC cu Ø110mm în țeavă zincată cu Ø150mm și lungimea de 5 m. Alungirea CF coaxial cu 2,5 m. SCT Leova, str. M. Gorki, 5	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Instalarea CA în perețele exterior cu S=200x200 mm. CM Orhei, str. V. Lupu, 47	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Schimbarea CV din țeavă PVC cu Ø110mm în țeavă zincată cu Ø150mm și lungimea de 6 m. SSC Orhei, str. T. Ciobanu, 4	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL

453000000-0	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm. SCT Orhei, str. V. Lupu, 38	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm. CM Soroca, str. I. Creangă, 19/1	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 7 m. SCT Soroca, str. M. Sadoveanu, 21	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Alungirea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 0,5 m. CM Strășeni, str. M. Eminescu, 51B	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Instalarea CA în peretele exterior cu S=200x200 mm. CM Ștefan Vodă, str. N. Testișteanu, 4	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL
453000000-0	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 8 m. SCT Ștefan Vodă, str. 31 august 1989, 15	buc.	1					În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	MD97VI000 0022242125 55MDL

453000000-0	<i>Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m. SCT Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 19A</i>	<i>buc.</i>	<i>1</i>					<i>În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.</i>	<i>MD97VI000 0022242125 55MDL</i>
453000000-0	<i>Instalarea CA în peretele exterior cu S=300x300 mm. CM Ungheni, str. Națională, 21</i>	<i>buc.</i>	<i>1</i>					<i>În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.</i>	<i>MD97VI000 0022242125 55MDL</i>
	TOTAL								

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____

Adresa: _____