

Servicii de deservire tehnică.

Prestarea serviciilor, care necesită să fie **efectuate lunar** în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I) cu praf "BOLID", mun. Chișinău, str. M. Viteazul, 11/1, arhiva, et. 3-4:

- inspectia vizuală a instalației;
- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu;
- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I;
- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă;
- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații;
- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru);
- verificarea capacității bateriei de acumulare;
- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare;
- verificarea funcției de programare;
- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.);
- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor;
- transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă 24/24 de ore, care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesancționată cu agent de stingere a încăperilor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență 112;
- descrierea tuturor operațiunilor de verificare efectuate în „Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.”

Servicii de mentenanță.

Totalitatea operațiunilor de restabilire a funcționalității echipamentului (utilajului) Sistemului automat de stingere cu praf în termen de 24 ore de la apelul primit de la ofertant, cu excepția reîncărcării cu agent de stingere.

Totodată, dacă prelucrarea nesancționată a Sistemului de stingere s-a produs din cauza neglijenței prestatorului de servicii, în timpul efectuării lucrărilor de deservire tehnică lunară, reîncărcarea cu agent de stingere a instalației se va face din contul operatorului economic care prestează aceste servicii.

Componentele sistemului:

1. Concentrator „BOLID”
2. Panou de control și dirijare C2000-M;
3. Panou indicativ C2000-БИ;
4. Panou de control și recepționare Сигнал-20П
5. Panou de control C2000КПБ cu 6 zone
6. Detector de căldură – 60,
7. Modul cu pulberi – 42,
8. Sirena acustică – 1,
9. Acumulator de tip 12V/7Ah – 4.
10. Panou informativ luminescent: 4 «Газ, не входи»