

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Reconstituirea sistemului de încălzire în clădirea
Căminului Universității de Stat din Comrat**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Демонтажные работы отопление		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения) = 2168 секций	m2	162,6000
2	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	270,0000
3	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4") Ду15	m	330,0000
4	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 3/8-3/4") Ду20	m	150,0000
5	RpIC18B1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" (Разборка	m	35,0000

1	2	3	4	5
		черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в промышленных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1-1 1/4") Ду32		
6	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1 1/2"-2") Ду40	m	80,0000
7	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" (Разборка черных труб центрального отопления, установленных с помощью завинчивания, в промышленных зданиях, в соединении приборов, распределительных стояках, диаметром 1 1/2"-2") Ду50	m	25,0000
		2. Монтажные работы 2.1. Отопление		
8	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x800	buc	2,0000
9	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x400	buc	1,0000
10	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x500	buc	1,0000
11	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din	buc	5,0000

1	2	3	4	5
		aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x900		
12	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1000	buc	8,0000
13	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1100	buc	25,0000
14	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1200	buc	37,0000
15	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1300	buc	28,0000
16	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1400	buc	57,0000
17	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1600	buc	43,0000
18	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 11 500x1800	buc	1,0000
19	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип	buc	14,0000

1	2	3	4	5
		33 500x1200		
20	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1300	buc	27,0000
21	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1400	buc	5,0000
22	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1600	buc	15,0000
23	RpIB10D	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 (Установка алюминиевых радиаторов TRIA B1, 500) Стальной панельный радиатор RADIK KLASIK тип 33 500x1800	buc	2,0000
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") краны подачи/обратки	buc	542,0000
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") термоголовка	buc	271,0000
26	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Труба металлополимерная из молекулярно сшитого полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D25x4,20 mm	m	1 755,0000

1	2	3	4	5
27	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ Труба металлополимерная из молекулярно сши-того полиэтилена (PE-Xa/Al/PE) D20x3,4 mm	m	1 430,0000
28	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) (PE-Xa/Al/PE) D32x5,4 mm	m	715,0000
29	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	3 900,0000
30	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	3 900,0000
31	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91 D32	m	65,0000

1	2	3	4	5
32	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava otel GOST 10704-91 D32(fitinguri)	m	22,0000
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	87,0000
34	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	87,0000
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91 D25	m	18,0000
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava otel GOST 10704-91 D25(fitinguri)	m	6,0000
37	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91 D20	m	52,0000
38	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin	m	18,0000

1	2	3	4	5
		sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava otel GOST 10704-91 D20(fitinguri)		
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	94,0000
40	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	94,0000
41	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu folie de protectie	m	3 900,0000
42	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu vata minerala b=5mm cu un strat de protectie / Изоляция трубчатая минераловатная	m	425,0000
43	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	80,0000
44	ID04A	Robinet pentru golire 3/4	buc	10,0000
45	ID06A	Filtru d25	buc	1,0000
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"/ Robinet tur drept dn15	buc	1,0000
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic dn20 Giacomini sau analog dupa calitate	buc	8,0000

1	2	3	4	5
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic dn25 Giacomini sau analog dupa calitate	buc	12,0000
49	ID01A	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=15	buc	9,0000
50	ID04A	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=20	buc	4,0000
51	ID04A	Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur d=25	buc	12,0000
52	ID13B	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 ' (d=25)*2 derivatii, distanta 50mm	buc	1,0000
53	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/4 (d=32)*3 derivatii, distanta 70mm	buc	1,0000
54	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/4 (d=32)*4 derivatii, distanta 70mm	buc	1,0000
55	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/2 (d=40)*3 derivatii, distanta 100mm	buc	4,0000
56	ID13C	Colector de tur/retur, distanta dintre derivatii 50-100mm 1 1/2 (d=40)*4 derivatii, distanta 100mm	buc	1,0000
57	ID04A	robinet cu sfera d=20	buc	38,0000
58	ID04A	robinet cu sfera d=25	buc	46,0000
59		Grup de capat pentru tur/retur cu dezaerator automat si racord de umplere/scurgere	buc	42,0000
60		Console de prindere pentru colectoare	buc	42,0000
61		Caseta de prindere pentru colectoare din tabla vopsita	buc	21,0000
62		Cutie de amplasare a colectorullui	buc	21,0000
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet	buc	24,0000

1	2	3	4	5
		cu sfera		
64	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик dn15	buc	6,0000
65		Control termic cu ultrasunete Multical 603, cu doua intrari de impuls, conform proiect	buc	1,0000
66	ID04F	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 4") robinet cu sfera d=100	buc	4,0000
		3. Valoarea utilajului 3.1. Valoarea utilajului		
67	Pretul firmei	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	1,0000