

**Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor
cu gaze, mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 6**

CERINȚE TEHNICE

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze, mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 6, vor fi prestate lunar și vor consta din următoarele:

- inspecția vizuală a instalației,
- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu,
- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I.,
- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, vane, panou de comandă,
- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor care provoacă praf, umiditate, vibrații,
- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru),
- verificarea capacității bateriei de acumulare,
- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare,
- verificarea funcției de programare,
- verificarea presiunii în buteliile cu CO₂,
- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.),
- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor,
- transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă, 24/24 de ore, care, în caz de declanșare a unui incendiu sau a inundării nesancționate cu CO₂ a încăperilor protejate, va anunța Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112,
- descrierea în „Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.” a tuturor operațiunilor de verificare în procesul de prestare a serviciilor respective.

Tabelul nr. 1

Componentele sistemului

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze, mun. Chișinău, bd. Decebal, nr. 6	
Denumirea componentelor	Cantitate /Unitate de măsură
Panou de recepție și control al sistemului automat de stingere C2000-ACIT	3 buc.
Tastatură C2000M	1 buc.
Panou de control C2000-4	1 buc.
Detector de fum ИП-212	83 buc.
Panou informativ C200-IIT	1 buc.
Modul cu gaze CO ₂ «ATAKA 150-100-15Э»	10 buc.
Dispozitiv de alarmare acustic	4 buc.
Acumulator de tip 12V/7Ah	6 buc.
Panou informativ luminescent «Газ, не входи» «Газ, уходит»	6 buc.
Declanșator manual	4 buc.
Touch memory, cititor cip	4 buc.