



CANDIS GAZ

RM, mun. Chișinău, or. Durești str. Decebal 66
BC "Eximbanc" SA fil. 19, Gruppo Veneto Banca
BIC: EXMMMD22476, c/f. 1003600064295
c/d 222401790, TVA: 0505547, Tel/Fax 270489

PROIECT DE EXECUȚIE

**Apeductul magistral pentru localitățile Rădoia,
Izvoare, Drăgănești, Cotiușeni Mici r-nul Sîngerei
din conducta Bălți - Sîngerei**

(Denumirea obiectului)

OBIECTUL № 25/8P/2014

CAPITOLUL PROIECTULUI:

Memoriu tehnic.
Rețelele exterioare de
alimentare cu apă.
Desene de execuție marca AE.
Specificația materialelor și utilajului.

ETAPA:

Proiect de execuție.

VOLUMUL I

or. Chișinău – 2014

|

REPUBLICA MOLDOVA
S.R.L. „CANDISGAZ”

PROIECT DE EXECUȚIE

**Apeductul magistral pentru localitățile Rădoaia,
Izvoare, Drăgănești, Cotiujeii Mici r-nul Sîngerei
din conducta Bălți - Sîngerei**

(Denumirea obiectului)

OBIECTUL № 25/8P/2014

CAPITOLUL PROIECTULUI:

Memoriu tehnic.
Rețelele exterioare de
alimentare cu apă.
Desene de execuție marca **AE**
Specificația materialelor și utilajului.

E T A P A:

Proiect de execuție.

V O L U M U L I

*Licența Seria A MMII Nr. 028656 din 17.08.2006
eliberată de Camera de Licențiere a RM.*

Director

Inginer șef de proiect



C. Candu

C. Candu

or. Chișinău – 2014

O6. № 25/8P/2014

COLECTIV DE CREAȚIE

DESPĂRȚITURA	FUNCȚIA	FNP	SEMNĂT	CERTIFICAT
1. Plan general, PG	A.Ș.P. Sp. principal	V. Cojocari O. Solonari		0175 din 29.09.09
2. Apă și canalizare, AC	Sp. principal	N. Lozan		0185 din 29.09.09
3. Soluții arhitecturale și constructive, SAC	Sp. principal	O. Țurcan		0238 din 03.11.09
4. Echipamentul electric și iluminare electrică automatizarea, AEE, EEI/IEI	Sp. principal	V. Gorașov		0196 din 29.09.09

Documentația de execuție este elaborată în conformitate cu normele și regulile în vigoare, cu respectarea măsurilor, care asigură siguranța contra incendiului și a exploziei la funcționarea clădirii și garantează criteriile de bază a calității, reglementate de Legea privind calitatea în construcții:

A - securitatea de funcționare;

B - siguranța contra incendiului și exploziei;

C - igiena, siguranța pentru sănătatea oamenilor, restabilizarea și protecția mediului înconjurător;

D - izolație hidrologică și termică și conservarea energiei.

Inginer șef de proiect



Candu Constantin

COMPONENȚA PROIECTULUI

Marcarea	Denumirea	Adnotare
Volumul I	Memoriu tehnic. Rețelele exterioare de alimentare cu apă. Desene de execuție marca AĖ. Specificația materialelor și utilajului.	
Volumul II	Memoriu tehnic. Stația de pompare. Desene de execuție marca: PG, AC/TH, SAC, AEE, EEF/IEI, ÎV.	
Volumul III	Devize.	
Volumul 01-01	Cercetări topo-geodezice.	
Volumul 01-02	Cercetări tehnico-geologice.	

CUPRINSUL VOLUMULUI

Marcare	Denumirea	Adnotare
	<u>1. Пояснительная записка</u> 1. Основные технико-экономические данные. 1.1. Основание для проектирования. 1.2. Проектные решения по водоснабжению. 1.3. Охрана окружающей среды. <u>2. Исходные данные</u> 1. Задание на проектирование. 2. Градостроительный сертификат. 3. Заключение санэпидемстанции. 4. Заключение экологической инспекции. 5. Заключение службы чрезвычайных ситуаций. 6. Акт выбора трассы для проектирования водовода с согласованиями. 7. Технические условия S.A. „RED-Nord”. 8. Технические условия Министерства транспорта. 9. Справки примэрий s.s. Rădoia, Drăgănești, Izvoare, Cotiujeii Mici. <u>3. Графическая часть</u> 1. Рабочие чертежи марки АЕ 2. Заказные спецификации по марке АЕ	л. 1 ÷ 27 л. 1 ÷ 8

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА (ПАСПОРТ)

- | | | | |
|----|---|------------|--|
| 1. | Наименование объекта | - | Apeductul magistral pentru localitățile Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujeii Mici r-ul Singerei din conducta Bălți-Singerei |
| 2. | Шифр объекта | - | 25/8P/2014 |
| 3. | Заказчик | - | Consiliul Raional Singerei |
| 4. | Год выпуска | - | 2013 |
| 5. | Основание для проектирования | - | Задание на проектирование (Caet de sarcini).
Исходные данные, представленные заказчиком. |
| 6. | Стадия проектирования | - | Рабочий проект |
| 7. | Источник водоснабжения | - | Ранее запроектированный водовод, об. 12.02/01, выполнен-ный «SRL Boncomproiect» |
| 8. | Максимальный расход воды на хоз-питьевые нужды, общий: | | |
| | | - секунднй | - 20,10 л/сек; |
| | в т.ч.: - с. Радоя | - | 8.05 л/сек |
| | - с.Сакаровка | - | 0,90 л/сек; |
| | - с.Извоаре | - | 1,00 л/сек; |
| | - с.Валя Норокулуй | - | 0,90 л/сек |
| | - с. Кирилень | - | 0,30 л/сек |
| | - с. Драганешть | - | 4,50 л/сек |
| | - с. Алексеука | - | 1,00 л/сек |
| | - с. Котюжений Мичь | - | 2,80 л/сек |
| | - с. Гура Ойтуз | - | 0,65 л/сек |
| 9. | Протяженность подземного полиэтиленового водопровода на 9 сел р-на: | | |
| | PE100 SDR11 PN16 Ø 250 | - | 5714 м |
| | Ø 200 | - | 3168 м |
| | Ø 180 | - | 3098 м |
| | Ø 140 | - | 5597 м |
| | Ø 110 | - | 960 м |

	Ø 90	-	14 M
	Ø 63	-	58 M
PE80 SDR13,6 PN10	Ø 250	-	1687 M
	Ø 140	-	617 M
	Ø 110	-	458 M

1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

При разработке проекта были использованы следующие исходные материалы:

- задание на проектирование;
- градостроительный сертификат №32 от 19.05.14;
- схема выбора трассы водовода, согласованная со всеми заинтересованными инстанциями;
- заключение районного Консилиума Сынжерей № 272 от 25.07.14;
- справки из Примэрий с.Радоя, Драганешть, Сакаровка, Кирилень, Котюжений Мичь, Алексеука, Гура Ойтуз, Валя Норокулуй, Извоаре о количестве потребителей;
- ранее выданный проект № 12.02/01, выполненный «SRL Boncomproiect»;
- топогеодезические изыскания;
- действующие строительных норм и правил.

1.2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ.

1.2.1. РАСЧЁТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ.

Расчётные расходы на хоз-питьевые нужды населения и животных определены по формулам СНиП 2.04.02-84, раздел 2 и «Рекомендациям по инженерному оборудованию сельских населенных пунктов».

Расходы хоз-питьевого водопотребления сведены в таблицу № 1 и составляют:

- суточный максимальный - 1907,73 м³/ч;
- часовой максимальный - 115,40 м³/час.

Таблица №1

№№ пп	Наименование потребителей	Количество потребит.	Расчетный максим. расход			Принятый расход	Примеч.
			м ³ /сут	м ³ /час	л/сек	л/сек	
1	с.Радоя	5500	863,94	37,51	10,42	8,05	
2	с.Драганешть	2435	361,63	16,65	4,63	4,50	
3	с.Извоаре	550	102,38	8,47	2,35	1,00	
4	с.Котюжений Мичь	1191	242,80	16,78	4,66	2,80	
5	с.Валя Норокулуй	350	71,13	6,14	1,70	0,90	
6	с.Сакаровка	250	65,56	8,22	2,28	0,90	
7	с.Кирилень	190	37,04	4,39	1,22	0,30	

8	с.Алексеука	520	111,46	9,84	2,73	1,00	
9	с.Гура Ойгуз	150	51,79	7,41	2,06	0,65	
	ИТОГО		1907,73	115,40	32,05	20,10	

1.2.2. СХЕМА ПРОЕКТИРУЕМОГО ВОДОПРОВОДА.

В соответствии с заданием на проектирование запроектирован участок водовода Сынжерений Ной – Котюжений Мичь.

Источником водоснабжения служит ранее запроектированный водовод к об. №12.02/01, выполненный «SRL Boncomproiect». Пьезометрический напор в точке подключения - 44,82. В связи с тем, что данный напор не обеспечивал подачу воды, проектом запроектирована повысительная насосная станция.

Для учета расхода воды в колодцах до подключения башен (резервуаров) предусмотрены водомерные узлы. На сети установлены колодцы с вантузами и арматурой для опорожнения участков сети.

По принятой схеме проектируются :

- повысительная насосная станция, в которой установлены насосы 3NKP-G 40-250/260 с характеристикой: $Q=97,2 \text{ м}^3/\text{ч}$; $H=85,0 \text{ м}$; $N=40,4 \text{ кВт}$;
- сети водовода из полиэтиленовых труб SDR11 PN16 $\varnothing 250-63 \text{ мм}$;
- сети водовода из полиэтиленовых труб SDR13,6 PN10 $\varnothing 250-110 \text{ мм}$;
- водомерный узел с обводной линией $\varnothing 50$ в с.Радоя – 2шт;
- водомерный узел с обводной линией $\varnothing 50$ в с.Извоаре;
- водомерный узел с обводной линией $\varnothing 80$ в с.Драганешть;
- водомерный узел с обводной линией $\varnothing 50$ в с.Котюжений Мичь.

Проектируемые сети прокладываются на глубине 1,3 м от планировочной поверхности земли на уплотненное основание.

Монтаж сетей водопровода должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.04-85, СН 478-80 с соблюдением техники безопасности по СНиП III-4-80.

1.3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Мероприятия по защите подземных вод от истощения и загрязнения.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источника водоснабжения предусмотрены мероприятия:

- на территории проектируемой насосной станции запроектирована зона строгого режима, огражденная оградой $h = 1,6$ м;
- для контроля водозабора в колодцах перед резервуарами и башнями установлены водомерные узлы.

На территории I пояса источника водоснабжения запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции основных водопроводных сооружений;
- проживание людей, в т.ч. работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
- применение ядохимикатов и удобрений;
- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом;
- выпас скота и водопой животных.

Ob. № 25/8.P/2014

APROBAT:

Consiliul Raional Sîngerei

Președinte

G. Meaun

“ ”

2014

TEMA DE PROIECTARE

**„Apeductul magistral pentru localitățile Rădoia, Izvoare, Drăgănești,
Cotiujeii Mici r-nul Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei”**

Nr. ord.	Lista datelor de bază și a cerințelor	Datele de bază și cerințele
1	2	3
1.	Baza de proiectare	Tema de proiectare, caetul de sarcini. Condițiile tehnice. Certificat de Urbanism.
2.	Tipul construcției	Construcție nouă.
3.	Faza de proiectare	Proiect de execuție.
4.	Modul de proiectare	Concurs (Tender)
5.	Condiții speciale privind construcția (regimul economic și juridic)	Construcția prin metoda de antrepriză de către un antreprenor autorizat, respectînd cerințele Legii Nr. 721-XIII din 2.02.1996 cu toate modificările ulterioare. Seismica 6 grade.
6.	Exigența privind soluțiile arhitecturale planimetrice și constructive	Conform normelor în vigoare cu utilizarea materialelor moderne
7.	Sursa de alimentare cu apă potabilă	Apeductul magistral Bălți-Sîngerei anterior proiectat ob.12.02/01 S.R.L. ”Boncomproiect”
8.	Domeniul de utilizare (aplicare) a apeductului	Livrarea apei potabile este prevăzută pentru: - Consumatorii sferei comunale și locative. - Întreprinderi individuale (sfera de producere). (în scopuri menajere și tehnice)
9.	Volumul de proiectare	1. Rețele de apeduct extravelan - 28,0 km. 2. Nod de evidență apă s. Rădoia - 2 buc. 3. Nod de evidență apă s. Drăgănești - 1 buc. 4. Nod de evidență apă s. Izvoare - 1 buc. 5. Nod de evidență apă s. Cotiujeii - 1 buc. 6. Devize. 6. Prospekțiuni geodezice, geologice.

1	2	3
10.	Aplicarea performanțelor Tehnico-Științifice în domeniul tehnologiei de producere, utilajelor și materialelor obiectelor de construcție	Aplicarea utilajelor și materialelor moderne standardizate, sau omologate conform prevederilor legale în vigoare pe întreg teritoriului R. Moldova
11.	Tranșe și etape de recepție, condițiile de extindere	O tranșă de construcție
12.	Măsurile luate pentru protecția mediului ambiant, restabilirea (recultivarea) lotului de pământ	Conform Normativelor legale în vigoare
13.	Exigențe privind protecția naturii	Conform normelor și actelor în vigoare
14.	Cerința privind elaborarea materialelor demonstrative	Lipsesc
15.	Denumirea organizației generale de proiectare	S.R.L. „CANDISGAZ”
16.	Cerințe suplimentare	- Organizației de participat la alegerea traseului. - Beneficiarul trebuie se prezinte datele inițiale, materialele geodezice, pașapoartele tehnice și certificatele utilajelor propuse pentru instalare. - Costul expertizei, coordonările proiectului sunt suportate de Beneficiar.

Beneficiarul proiectului:
Consiliul Raional Sîngerei


Gheorghe Meaun

19.05.2014

COORDONAT:
„CANDISGAZ” S.R.L.
Inginer șef de proiect



C. Candu

"Aprob":
Președintele raionului Sîngerei
Gheorghe Meaun

CAIET DE SARCINI

pentru proiectare

OBIECTUL: "Apeduct magistral pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușeni Mici din conducta Bălți-Sîngerei"

Beneficiarul : Consiliul raional Sîngerei, str. Independenței, 111.

Cuprins:

- Proiectarea Apeductului magistral pentru localitățile Rădoaia, Izvoare, Valea-Norocului, Sacarovca, Chirileni, Drăgănești, Cotiușeni-Mici, Alexeuca, Gura-Oituz cu lungimea de 28,0 km din țevi de polietilenă.
- Proiectarea rețelelor Apeductului magistral de efectuat din căminul nr. 34 al obiectului nr. 1202/01
- "Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca-Bălți – Sîngerei Etapa II " an. 2012, ex. de Boncom – Proiect SRL.
- Proiectarea ramificațiilor pentru conectarea localităților de efectuat din căminele de vizite amplasate la cotele maxime a Apeductului unde va fi posibilă construcția rezervoarelor (Proiect separat).
- În căminele de vizite proiectate pentru conectarea localităților la Apeduct de prevăzut ansamble de evidență, inclusiv: vane ; apometre ; racorduri de control; clapete reversibile de reținere, deschizături pentru plumbuire;
- Prospekțiuni ingineresti:(geodezia, geologia).
- Proiectarea sistemului de evacuare a apei din rețea în cazuri excepționale.


Specialist Secție
Construcții, Gospodărie
Comunală și Drumuri



Mihail Andronic

S.R.L. "Ceandiscăz"

I. S. P.





REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul raional Sîngerei Președintele raionului Sîngerei



Republic of Moldova, District Council Sîngerei, President of the district Sîngerei

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111, Tel. 0 (262) 2-20-58, Fax: 2-63-53

E_mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com www.singerei.md

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

nr. elaborare 32 din 19.05 2014, nr. eliberare _____ din _____ 2014.

Ca urmare a cererii adresate de: Șeful secției CGCD Consiliul Raional Sîngerei d-l Tîbîrnă V.

cu domiciliul/sediul: MD-6201, or. Sîngerei, Independenței 111, telefon de contact 69140763,
înregistrată la nr. 32 din 19.05 2014 (elaborare), înregistrată la nr. _____ din _____ 2014 (eliberare).
În baza prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010, se

CERTIFICĂ

Elaborarea documentației de proiect pentru:

Apeduct pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușenii Mici

din conducta Bălți - Sîngerei.

situat în raionul Sîngerei municipiul/orașul _____

sectorul _____ comuna/satul Sîngerei Noi, Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușenii Mici.

strada _____ nr. _____, bloc _____, ap. _____.

1. Regimul juridic al terenului.

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Raionului, Planurilor Generale de dezvoltare a localității cu termene expirate de valabilitate, traseul precăutat este amplasat în teritoriul extravilan al localităților modul de folosință diferit – infrastructura drumurilor, pășuni, terenuri agrare. Terenul este proprietate a APL, parțial privat. Servitutii specifice care grevează asupra terenului în legătură cu amplasamentul solicitat, utilități existente subterane sau aeriene din infrastructura localității care vor fi identificate la momentul lucrărilor de ridicare topografică și obținerea avizelor.

2. Regimul economic al terenului.

Terenul este liber de construcții, drumuri de țară, petruite și asfaltate, pășuni, terenuri agrare. Există posibilități de echipare cu utilități edilitare, deținători de rețele primăriile localităților, rețelele electrice și de telecomunicații, distribuții raionale. Reglementări fiscale specifice zonei respective, nu sau depistat.

3. Regimul tehnic al terenului și construcției.

Condițiile și posibilitatea de echipare cu utilități necesare edilitare vor fi obținute la distribuitori. Soluțiile constructive vor fi caracteristice specificului de funcționare cît și zonei în care se află terenul. Materiale de construcție tradiționale, cît și moderne corespunzătoare documentației normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. Executarea construcțiilor cu materiale luate direct de pe transport sau depozitate în preajma construcției, limitele preventiv coordonate de primarii comunelor. Accese carosabile existente, drumuri, petruite, asfaltate, de țară din infrastructura raionului, fără afectarea circulației pietonale sau carosabile existente.

4. Regimul urbanistic – arhitectural al terenului și construcției.

Destinația terenului conform documentației de urbanism și amenajarea teritoriului comunelor diferită, este posibilă amplasarea traseului necesar pentru deservirea zonelor existente a localităților și preconizate amenajării. Amplasamentul se înscrie în ansamblul construit, localități, pe terenuri publice și private. Parcela de teren pentru traseu nu este calculată, zona de protecție permanentă – 2,0 m., pentru executarea lucrărilor temporar – 4,0 m.. Traseul are formă neregulată, amplasamentul sectoarele cu drumuri pe una din părțile laterale ale carosabilului, țeava apeductului la trecerea drumurilor pe perpendiculară va fi protejată. Alinierea traseului cu respectarea restricțiilor în proiectare, normativelor ecologice, sanitare, antiincendiare, urbanistice, tehnice și tehnologice, în special față de zonele de protecție a infrastructurii existente. Regimul de înălțime nereglementat – traseu subteran, tevi polietilen sau metal. Proiectul va determina volumul necesar de execuție. Deosebită atenție de atras amenajării terenului după punerea în funcțiune a apeductului, de prevăzut restabilirea drumurilor și trotuarelor petruite și asfaltate. La stadia de elaborare proiect aceste condiții se vor coordona preventiv cu beneficiarul investitor și administrațiile locale. Circulația pietonilor și a autovehiculelor, accesul și parcajele necesare, alte utilități de folosință publică, vor fi precizate în planul urbanistic detaliat de amenajare a terenului aferent, care este parte componentă obligatorie a proiectului de execuție.

AVIZ SANITAR nr.9

PRIVIND REPARTIZAREA LOTULUI DE PĂMÎNT PENTRU CONSTRUCȚIE
din „12” mai 2014

1. Denumirea obiectului pentru care se repartizează lotul de pământ pentru construcția
„Apeduct pentru localitățile comunelor Râdoia, Izvoare, Drăgănești, Cotiujeii Mici din
conducta Bălți-Singerei”
2. Locul de aflare a lotului: r-nul Singerei, localitățile comunelor Râdoia, Izvoare,
Drăgănești, Cotiujeii Mici
raionul(municipiul)Singerei.orașul,satul
1. Denumirea documentelor, în baza cărora este eliberat avizul sanitar :
 - a. Cererii Nr.04a-76 din 26.03.2014;
 - b. Certificat de urbanism pentru proiectare N _____ din _____ 2014
 - c. Decizia primăriei Nr.1/2 din 07.03.2014
 - d. Ac al inspectării îndeplinirii cerințelor privind protecția mediului și folosirea
rațională a resurselor naturale
2. A fost examinat terenul de comisia în componența:
 - șeful Serviciului ecologic de Stat dnul A.Motruc
 - medic igienist d-l M.Bologan :
 - specialist SCGD consiliu raional M.Andronic:
 - arhitectorul A.Giscă.
3. Caracteristica lotului de pământ :

a) suprafața <u>traseu 28km</u>	b) relieful <u>liniștit</u>
c) tipul solului <u>neproductiv</u>	d) nivelul apelor subterane <u>9-10m</u>
e) sol mlăștinos <u>lipsă</u>	f) spații verzi <u>nu sunt</u>
4. Folosirea lotului în trecut pământ arabil
5. Plasarea lotului în raport cu teritoriul și clădirile ce-l înconjoară liber
6. Direcția predominantă a vântului nord-vest
7. Caracteristica influenței posibile a obiectivului asupra mediului înconjurător și a
condițiilor igienice de viață ale populației nu va fi influențată



MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT

INSPECȚIA ECOLOGICĂ SÎNGEREI

MD 6201, or. Sîngerei, str. Testimonișanu 1,

tel/fax 0(262) 2-65-59, 0(262) 2-10-72

E-mail: iesingerei@mediu.gov.md; www.inseco.gov.md



Aviz Nr.14

de acordare a terenului pentru amplasarea și proiectarea obiectului

„15 ” mai 2014

1. Denumirea, apartenența obiectului care se preconizează pe terenul examinat Selectarea terenului pentru amplasarea și proiectarea „Apeductul pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușenii Mici din conducta Bălți - Sîngerei –beneficiar Consiliul Raional Sîngerei.
2. Locul amplasării terenului s. Sîngerei Noi, Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușenii Mici r.Sîngerei (intravilan, extravilan).
3. Documentele prezentate de beneficiar pentru examinare Cererea beneficiarului, Decizia nr.1/2 din 07.03.2013 a Consiliului Raional Sîngerei. Certificat de urbanism pentru proiectare, Plan cadastral.
4. Terenul în natură a fost examinat de grupul în componența Beneficiar – Consiliul Raional Sîngerei, Inspecția Ecologică Sîngerei – inspector principal Bologan Victor, (Potrivit H.G.1451 din 24.12.07 cap.II, subcap.B, pct.13).
5. Caracteristica terenului:
 - a) dimensiunile și suprafața 28km.
 - b) relieful liniștit.
 - c) tipul solului pe circa 85% predomină solul vegetal, 15%-pietriș, asfalt și nepavat.
 - d) condiții hidrogeologice -.
 - e) prezența spațiilor verzi, ariilor protejate etc. lipsesc.
6. Folosirea precedentă a terenului teren liber.
7. Amplasarea terenului în raport cu:
 - a) construcții, zone selitebe: -.
 - b)componenți naturali: -.
 - c) zone de protecție: -.
8. Predominarea rozei vânturilor Nord – Vest.
9. Caracteristica surselor de poluare și influența obiectului dat asupra mediului : -.
10. Complex de măsuri prealabile în materialele de selectare a terenului Coordonarea terenului pentru amplasarea obiectului cu toate organizațiile de resort, stabilirea prealabilă a dimensiunilor normative a zonei de protecție sanitară.



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
SUPRAVEGHEREA DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR

Consiliul raional
(denumirea persoanei juridice, fizice)

A V I Z

pentru obținerea certificatului de urbanism la proiectare

din „ 21 ” 05 2014

Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 116 din 14 05 2014 în baza prevederilor Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Legii nr.267 din 09 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor, se avizează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor începerea lucrărilor de proiectare la:

nr. 3/027

**„Apeductului pentru localitățile comunelor Rădoaia, Ivvoare, Drăgănești, Cotuienii-Mici
din conducta Bălți-Sîngerei”**

(denumirea, adresa obiectivului)

1. Distanța pînă la unitatea de pompieri 30 000 m
2. Spațiile de siguranță la foc
3. Surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (hidranți, rezervoare, etc.)
4. Măsurile de compensare în cazul abaterilor de la p.1, p.2 și p.3:
 - Instalații automate de semnalizare, stingere a incendiilor și de protecție împotriva fumului.
 - Postul de pompieri, motopompe, rezervoare sau hidranți de incendiu.
 - Bariere antifoc și alte măsuri de apărare împotriva incendiilor
5. Gradul minim de rezistență la foc
6. Documentația de proiect de elaborat în conformitatea cu normele și regulile în construcție în vigoare.
7. Titularul avizului este obligat să anunțe în scris organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor cu 15 zile înainte de începerea lucrărilor de construcție.

Avizul este valabil pe termen de 24 luni.

**Inspector de stat al raionului
pentru supravegherea
măsurilor contra incendiilor**


L.S.

Ex. I. Urecheanu
tel./fax. 026 2-50-01



**Seful Secției SE Sîngerei
maior al s/salvare**

S. Mihaliuc





Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
MD-2004 Chișinău
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162
MD-2004 Кишинэу
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212

Nr. PT 138 din 02.07.2014

PRESCRIPTII TEHNICE
privind amplasarea obiectivului în zona drumului public
și/sau în zonele de protecție ale acestuia

Obiectivul	<i>Apeduct</i>
Proprietarul (Beneficiarul)	Consiliul raional Sîngerei tel. 0-262-22058; 0-262-22295;
Locul amplasării obiectivului (drumul, km)	R18, Florești-Nicolaevca-Sîngerei Trecere prin metoda închisă la km 23+150
Certificatul de urbanism pentru proiectare și/sau avizul administrației publice locale	Nr.32 din 19.05.2014
Statutul terenului pentru amplasarea obiectivului	Proprietatea statului
Prescripții tehnice privind amplasarea	1. Proiectarea rețelilor se va executa în conformitate cu СНП 2.05.02-85 și cerințele normativelor în vigoare (Legea drumurilor Nr.509 din 22.06.95; Legea privind siguranța traficului rutier Nr.131 din 07.06.2007. 2. A prezenta documentația de proiect, elaborată și verificată în modul stabilit și devizul de cheltuieli, în care va fi prevăzută restabilirea elementelor constructive ale drumului deteriorate în urma executării lucrărilor. 3. A păstra plantațiile rutiere. 4. Traversarea drumurilor se va efectua prin metoda închisă în manta sub unghiul de intersecție a comunicațiilor cu axa drumului de 90°. Comunicațiile vor fi instalate la o adâncime de minim 1,5 m de la nivelul muchiei platformei drumului. Puțurile de intrare și ieșire vor fi executate la o distanță de minimum 2,0m, în afara elementelor constructive ale drumului. 5. În conformitate cu art. 9 pct. 3 al Legii Drumurilor, proprietarul obiectivului va executa, pe cont propriu, demolarea, mutarea sau modificarea obiectivului dacă aceste operații sînt impuse de modernizarea și exploatarea drumului public. 6. Termenul de valabilitate a Prescripțiilor Tehnice – <u>12 luni</u>. 7. În cazul nerespectării unei sau mai multor condiții menționate mai sus, prezentul act își pierde valabilitatea.
Asigurarea siguranței la trafic	1. Documentația de proiect va prevedea capitolul Siguranța Rutieră, elaborat în baza Avizului Inspectoratului Național de Patrulare și cerințelor Normelor tehnice.
Achitarea taxei pentru eliberarea prescripțiilor tehnice	Taxa va fi efectuată conform Codului fiscal, Titlul IX anexa nr.3, nr. 5, nr. 6.

NOTĂ: Prezentul act nu dă dreptul de execuție a lucrărilor.

Viceministru

Boris GHERASIM



Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
MD-2004 Chișinău
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162
MD-2004 Кишинэу
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212
Nr. PT 139 din 02.07.2014

PRESCRIPTII TEHNICE
privind amplasarea obiectivului în zona drumului public
și/sau în zonele de protecție ale acestuia

Obiectivul	Apeduct
Proprietarul (Beneficiarul)	Consiliul raional Sîngerei tel. 0-262-22058; 0-262-22295;
Locul amplasării obiectivului (drumul, km)	L271, R 18 - Izvoare - Valea Norocului Trecere prin metoda închisă la km 0+500
Certificatul de urbanism pentru proiectare și/sau avizul administrației publice locale	Nr.32 din 19.05.2014
Statutul terenului pentru amplasarea obiectivului	Proprietatea statului
Prescripții tehnice privind amplasarea	1. Proiectarea rețelilor se va executa în conformitate cu СНиП 2.05.02-85 și cerințele normativelor în vigoare (Legea drumurilor Nr.509 din 22.06.95; Legea privind siguranța traficului rutier Nr.131 din 07.06.2007. 2. A prezenta documentația de proiect, elaborată și verificată în modul stabilit și devizul de cheltuieli, în care va fi prevăzută restabilirea elementelor constructive ale drumului deteriorate în urma executării lucrărilor. 3. A păstra plantațiile rutiere. 4. Traversarea drumurilor se va efectua prin metoda închisă în manta sub unghiul de intersecție a comunicațiilor cu axa drumului de 90°. Comunicațiile vor fi instalate la o adâncime de minim 1,5 m de la nivelul muchiei platformei drumului. Puțurile de intrare și ieșire vor fi executate la o distanță de minimum 2,0m, în afara elementelor constructive ale drumului. 5. În conformitate cu art. 9 pct. 3 al Legii Drumurilor, proprietarul obiectivului va executa, pe cont propriu, demolarea, mutarea sau modificarea obiectivului dacă aceste operații sînt impuse de modernizarea și exploatarea drumului public. 6. Termenul de valabilitate a Prescripțiilor Tehnice -- <u>12 luni</u> . 7. În cazul nerespectării unei sau mai multor condiții menționate mai sus, prezentul act își pierde valabilitatea.
Asigurarea siguranței la trafic	1. Documentația de proiect va prevedea capitolul Siguranța Rutieră, elaborat în baza Avizului Inspectoratului Național de Patrulare și cerințelor Normelor tehnice.
Achitarea taxei pentru eliberarea prescripțiilor tehnice	Taxa va fi efectuată conform Codului fiscal, Titlul IX anexa nr.3, nr. 5, nr. 6.

NOTĂ: Prezentul act nu dă dreptul de executie a lucrărilor.

Viceministru

Boris GHERASIM



Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
MD-2004 Chișinău
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162
MD-2004 Кишинэу
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212
Nr. PT 140 din 02.07.2014

PRESCRIPTII TEHNICE
privind amplasarea obiectivului în zona drumului public
și/sau în zonele de protecție ale acestuia

Obiectivul	Apeduct
Proprietarul (Beneficiarul)	Consiliul raional Sîngerei tel. 0-262-22058; 0-262-22295;
Locul amplasării obiectivului (drumul, km)	L272, Sîngerei - Sîngerei Noi - Alexăndreni Trecere prin metoda închisă la km 11+800
Certificatul de urbanism pentru proiectare și/sau avizul administrației publice locale	Nr.32 din 19.05.2014
Statutul terenului pentru amplasarea obiectivului	Proprietatea statului
Prescripții tehnice privind amplasarea	1. Proiectarea rețelelor se va executa în conformitate cu СНиП 2.05.02-85 și cerințele normativelor în vigoare (Legea drumurilor Nr.509 din 22.06.95; Legea privind siguranța traficului rutier Nr.131 din 07.06.2007. 2. A prezenta documentația de proiect, elaborată și verificată în modul stabilit și devizul de cheltuieli, în care va fi prevăzută restabilirea elementelor constructive ale drumului deteriorate în urma executării lucrărilor. 3. A păstra plantațiile rutiere. 4. Traversarea drumurilor se va efectua prin metoda închisă în manta sub unghiul de intersecție a comunicațiilor cu axa drumului de 90°. Comunicațiile vor fi instalate la o adâncime de minim 1,5 m de la nivelul muchiei platformei drumului. Puțurile de intrare și ieșire vor fi executate la o distanță de minimum 2,0m, în afara elementelor constructive ale drumului. 5. În conformitate cu art. 9 pct. 3 al Legii Drumurilor, proprietarul obiectivului va executa, pe cont propriu, demolarea, mutarea sau modificarea obiectivului dacă aceste operații sînt impuse de modernizarea și exploatarea drumului public. 6. Termenul de valabilitate a Prescripțiilor Tehnice - <u>12 luni</u>. 7. În cazul nerespectării unei sau mai multor condiții menționate mai sus, prezentul act își pierde valabilitatea.
Asigurarea siguranței la trafic	1. Documentația de proiect va prevedea capitolul Siguranța Rutieră, elaborat în baza Avizului Inspectoratului Național de Patrulare și cerințelor Normelor tehnice.
Achitarea taxei pentru eliberarea prescripțiilor tehnice	Taxa va fi efectuată conform Codului fiscal, Titlul IX anexa nr.3, nr. 5, nr. 6.

NOTĂ: Prezentul act nu dă dreptul de execuție a lucrărilor.

Viceministru

Boris GHERASIM



Bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 162
MD-2004 Chișinău
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212

Бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 162
MD-2004 Кишинэу
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mail secretariat@mtid.gov.md
IDNO 1008601001212
Nr. PT 141 din 02.07.2014

PRESCRIPTII TEHNICE
privind amplasarea obiectivului în zona drumului public
și/sau în zonele de protecție ale acestuia


Obiectivul	Apeduct
Proprietarul (Beneficiarul)	Consiliul raional Sîngerei tel. 0-262-22058; 0-262-22295;
Locul amplasării obiectivului (drumul, km)	L273, R 14 - Mîndreștii Noi - Rădoaia Trecere prin metoda închisă la km 15+300
Certificatul de urbanism pentru proiectare și/sau avizul administrației publice locale	Nr.32 din 19.05.2014
Statutul terenului pentru amplasarea obiectivului	Proprietatea statului
Prescripții tehnice privind amplasarea	1. Proiectarea rețelelor se va executa în conformitate cu СНП 2.05.02-85 și cerințele normativelor în vigoare (Legea drumurilor Nr.509 din 22.06.95; Legea privind siguranța traficului rutier Nr.131 din 07.06.2007. 2. A prezenta documentația de proiect, elaborată și verificată în modul stabilit și devizul de cheltuieli, în care va fi prevăzută restabilirea elementelor constructive ale drumului deteriorate în urma executării lucrărilor. 3. A păstra plantațiile rutiere. 4. Traversarea drumurilor se va efectua prin metoda închisă în manta sub unghiul de intersecție a comunicațiilor cu axa drumului de 90°. Comunicațiile vor fi instalate la o adâncime de minim 1,5 m de la nivelul muchiei platformei drumului. Puțurile de intrare și ieșire vor fi executate la o distanță de minimum 2,0m, în afara elementelor constructive ale drumului. 5. În conformitate cu art. 9 pct. 3 al Legii Drumurilor, proprietarul obiectivului va executa, pe cont propriu, demolarea, mutarea sau modificarea obiectivului dacă aceste operații sînt impuse de modernizarea și exploatarea drumului public. 6. Termenul de valabilitate a Prescripțiilor Tehnice – <u>12 luni</u> . 7. În cazul nerespectării unei sau mai multor condiții menționate mai sus, prezentul act își pierde valabilitatea.
Asigurarea siguranței la trafic	1. Documentația de proiect va prevedea capitolul Siguranța Rutieră, elaborat în baza Avizului Inspectoratului Național de Patrulare și cerințelor Normelor tehnice.
Achitarea taxei pentru eliberarea prescripțiilor tehnice	Taxa va fi efectuată conform Codului fiscal, Titlul IX anexa nr.3, nr. 5, nr. 6.

NOTĂ: Prezentul act nu dă dreptul de execuție a lucrărilor.

Viceministru

Boris GHERASIM

Aprobat:
 Primarul s. **Rădoia**



CERTIFICAT

cu privire la consumatorii de apă

în s. **Rădoia** r-nul **Singerei**

Nr ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 a.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Căse locative (total în localitate)	gospod.	1469	1830	
1.	Numărul total de locuitori	pers.	5649	5500	5500
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers.	360	350	760
	Inclusiv:				
	- cu apă caldă centralizată	pers.	—	—	—
	- cu bac și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	345	350	300
	- fără bac și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	5344	5150	400
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei	pers.	—	5500	4800
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornute	capete	412	400	
	- porcine	capete	820	1000	
	- ovine	capete	815	1000	
	- păsări	capete	2710	5000	
	- cai	capete	85	100	
III.	Cădiri cu destinație social-culturală				
	- Școală (gimnaziu)	elevi	—	—	
	- Liceul	elevi	820	750	
	- Grădinița de copii	locuri	220	220	
	- Cămine culturale	locuri	240	240	
	- Primăria	angajați	11	10	
	- Băi publice	vizitatori	—	—	
	- Centrul medicilor de familie	boln./zi	60	50	
IV.	Întreprinderi industriale și agricole				
	- Sere	m.p	300	500	
	- Fabrica de vin	mii t/an	—	—	
	- Încălzire de tutun	t/schimb	—	—	
	- Brutărie	t/schimb	1	1	
	- Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	—	2	
	- Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	—	2	

Primarul s. **Rădoia** : **Euf**

Ing. Șef de Proiect

C. Candu

Aprobat:

Primarul s. Dragomir L^s

CERTIFICAT

cu privire la consumatorii de apă


din s. _____ r-nul _____

Nr ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 z.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	gospod.	1018	1000	
1.	Numărul total de locuitori	pers.	2493	2400	2700
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers. p. a. b. c.	146	900	900
	Inclusiv:				
	- cu apă caldă centralizată	pers.	—		—
	- cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	—		300
	- fără bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	—		600
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei	pers.			1800
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornite	capete	680	700	
	- porcine	capete	320	350	
	- ovine	capete	220	200	
	- păsări	capete			
	- cai	capete	50	40	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală				
	Școală (gimnaziu)	elevi			
	Liceul	elevi	262	220	
	Grădinița de copii	locuri	110	100	
	Cămine culturale	locuri	—		
	Primăria	angajați	11		
	Băi publice	vizitatori	—		
	Centrul medicilor de familie	boln./zi	—		
IV	Întreprinderi industriale și agricole				
	Sere	m.p			
	Fabrica de vin (consum de apă)	mii t/an	866,000	900,000	
	Uscătorie de tutun	t/schimb			
	Brutărie	t/schimb	1		
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	—		
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	—		
	Fabrica de cacao	lucrotozi	75		

Primarul s.

Ing. Șef de Proiect

C. Candu



Aprobat:

Primarul s. Sacarovca

CERTIFICAT

cu privire la consumatorii de apă
din s. Sacarovca r-nul Sîngerei

№ ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 z.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	gospod.	132	125	
1.	Numărul total de locuitori	pers.	290	250	250
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers.	—	200	200
	Inclusiv:		—		
	- cu apă caldă centralizată	pers.	—		—
	- cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	—	100	100
	- fără bae și apă caldă autonomă(boiler)	pers.	—	150	100
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei	pers.	—	200	50
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornite	capete	55	60	
	- porcine	capete	70	50	
	- ovine	capete	20	—	
	- păsări	capete	840	980	
	- cai	capete	12	10	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală				
	Școală (gimnaziu)	elevi	52	50	
	Liceul	elevi	—	—	
	Grădinița de copii	locuri	12	12	
	Cămine culturale	locuri	—	—	
	Primăria	angajați	—	—	
	Băi publice	vizitatori	—	—	
	Centrul medicilor de familie	boln./zi	—	—	
IV	Întreprinderi industriale și agricole				
	Sere	m.p	—	—	
	Fabrica de vin	mii t/an	—	—	
	Uscătorie de tutun	t/schimb	—	—	
	Brutărie	t/schimb	—	—	
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	—	—	
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	—	—	

Primarul s.

Ing. Șef de Proiect



C. Candu

Aprobat:

Primarul s. Sacarovca

CERTIFICAT

cu privire la consumatorii de apă
din s. Sacarovca r-nul Sîngerei

№ ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 z.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	gospod.	132	125	
1.	Numărul total de locuitori	pers.	298	250	250
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers.	—	200	200
	Inclusiv:		—		
	- cu apă caldă centralizată	pers.	—		—
	- cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	—	100	100
	- fără bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	—	150	100
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei	pers.	—	200	50
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornite	capete	55	60	
	- porcine	capete	70	50	
	- ovine	capete	20	—	
	- păsări	capete	840	980	
	- cai	capete	12	10	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală				
	Școală (gimnaziu)	elevi	52	50	
	Liceul	elevi	—	—	
	Grădinița de copii	locuri	12	12	
	Cămine culturale	locuri	—	—	
	Primăria	angajați	—	—	
	Băi publice	vizitatori	—	—	
	Centrul medicilor de familie	boln./zi	—	—	
IV.	Întreprinderi industriale și agricole				
	Sere	m.p	—	—	
	Fabrica de vin	mii t/an	—	—	
	Uscătorie de tutun	t/schimb	—	—	
	Brutărie	t/schimb	—	—	
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	—	—	
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	—	—	

Primarul s.

Ing. Șef de Proiect

C. Candu



Aprobat:

Primarul s. Chirileni

CERTIFICAT

cu privire la consumatorii de apă

din s. _____ r-nul _____

Nr ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 z.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	gospod.	97	80	
1.	Numărul total de locuitori	pers.	217	180	130
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers.	1		90
	Inclusiv:				
	- cu apă caldă centralizată	pers.	1		1
	- cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	1		40
	- fără bae și apă caldă autonomă(boiler)	pers.	1		50
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuire a apei	pers.	1		100
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornite	capete	50	60	
	- porcine	capete	30	40	
	- ovine	capete	30	50	
	- păsări	capete			
	- cai	capete			
III.	Clădiri cu destinație social-culturală				
	Școală (gimnaziu)	elevi	1		
	Liceul	elevi	1		
	Grădinița de copii	locuri	20	18	
	Cămine culturale	locuri			
	Primăria	angajați	1		
	Băi publice	vizitatori	1		
	Centrul medicilor de familie	boln./zi	1		
IV	Întreprinderi industriale și agricole				
	Sere	m.p			
	Fabrica de vin	mii t/an	1		
	Uscătorie de tutun	t/schimb			
	Brutărie	t/schimb			
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb			
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb			

Primarul s.

Ing. Șef de Proiect




C. Candu

REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA COMUNEI IZVOARE
MD-5226, r-nul Sîngerei, satul Izvoare
IDNO 52260000000000000000
Cont trezoreria
La Ministerul Finanțelor și Trezoreriei de Stat
INCHEIEREA
Nr. 184 20
La nr. 18.03. 2014

CERTIFICAT

Eliberat de Primăria comunei
Izvoare r-nul Sîngerei R. Moldova

Prin prezentul se adeverește că satul Izvoare dispune de apeduct, dar care în
prezent nu funcționează.



Primarul comunei Izvoare

F. Eșanu

Secretarul consiliului local

E. Cliepa


APROBAT:
Primarul s. Izvoare
Eșanu Fedora



CERTIFICAT
cu privire la consumatorii de apă
s. Izvoare r-nul Sîngerei

№	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul a. 2013	Cantitatea la nivelul a. 2023	Notă
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	Gospod.	152	160	
1.	Numărul total de locuit.	Pers.	513	550	550
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	Pers.	-	150	150
	Inclusiv:		-		
	Cu apă caldă centralizată	Pers.	-	150	—
	Cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	Pers.	20	80	80
	Fără bae și apă caldă autonomă (boiler)	Pers.	493	10	70
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei.	Pers.	-	500	400
II.	Animale sectorul privat				
	Vite mari cornute	capete	72	100	
	porcine	capete	65	90	
	ovine	capete	26	50	
	păsări	capete	937	1500	
	cai	capete	11	15	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală		-		
	Școală (gimn.)	elevi	-	?	Nu funcționează
	Liceul	elevi	-	—	
	Grădinița de copii	locuri	100	100	

	Cămine culturale	locuri	250	250	
	Primăria	angajatori	8	8	
	Băi publice	vizitatori	-	50	
	Centrul medicilor de familie	Boln./zi	-	-	
IV.	Întreprinderi industriale și agricole		-	-	
	Bere	m.p.	-	-	
	Fabrica de vin	mii t/an	-	-	
	Uscătorie de tutun	t/schimb	-	-	
	Brutărie	t/schimb	-	-	
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	-	-	
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	-	-	



Eșanu Fedora
Popov Mihail

APROBAT:
Primarul s. Izvoare
Eșanu Fedora




CERTIFICAT
cu privire la consumatorii de apă
s. Valea Norocului r-nul Sîngerei

No	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul a. 2013	Cantitatea la nivelul a. 2023	Notă
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	Gospod.	101	105	
1.	Numărul total de locuit.	Pers.	334	350	350
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	Pers.	-	105	105
	Inclusiv:		-		
	Cu apă caldă centralizată	Pers.	-	100	—
	Cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	Pers.	15	100	100
	Fără bae și apă caldă autonomă (boiler)	Pers.	319	5	5
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei.	Pers.	-	100	245
II.	Animale sectorul privat				
	Vite mari cornute	capete	30	50	
	porcine	capete	40	80	
	ovine	capete	20	100	
	păsări	capete	700	1000	
	cai	capete	6	10	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală		-		
	Școală (gimn.)	elevi	-	-	Nu funcționează
	Liceul (ȘPT-16)	elevi	40	-?	

	Grădinița de copii	locuri	-	-	Nu funcționează
	Cămine culturale	locuri	150	150	
	Primăria	angajatori	-	-	
	Băi publice	vizitatori	-	-	
	Centrul medicilor de familie	Boln./zi	-	-	
IV.	Întreprinderi industriale și agricole		-		
	Bere	m.p.	-	-	
	Fabrica de vin	mii t/an	-	-	
	Uscătorie de tutun	t/schimb	-	-	
	Brutărie	t/schimb	-	-	
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	-	-	
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	-	-	



Eșanu Fedora
Popov Mihail



PRIMĂRIA COMUNEI COTIUJENII MICI


MD - 6220 s. Cotiujenii Mici, Raionul Singerei tel 0 262 93120, 93110,
Fax: 0262 63258



ADEVERINȚĂ

eliberată de Primăria
comunei Cotiujenii-Mici
rn. Singerei R.Moldova

Prin prezenta se adeverește precum că :Starea Tehnica a
Turnului de apă de la Fântâna Arteziană din s. Cotiujenii Mici
este bună, are înălțimea de -12 m și volumul de apă
constituie - 15^{m³}cubi.



Primăria
Comunei

Zamornea

Zamornea Ludmila




Aprobat:

Y. I. I. I.

CERTIFICAT


cu privire la consumatorii de apă
din s. *Cotuieni Mic* r-nul *Sîngerei*

№ ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 z.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	gospod.	430	425	
1.	Numărul total de locuitori	pers.	1200	1191	1191
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers.			395
	Inclusiv:				
	- cu apă caldă centralizată	pers.			
	- cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	100	115	195
	- fără bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	1100	1085	200
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuire a apei	pers.	60	300	795
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornite	capete	133	133	
	- porcine	capete	380	380	
	- ovine	capete	509	510	
	- păsări	capete	8400	8500	
	- cai	capete	20	21	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală				
	Școală (gimnaziu)	elevi	231	231	
	Liceul	elevi	—	—	
	Grădinița de copii	locuri	80	80	
	Cămine culturale	locuri	—	—	
	Primăria	angajați	9	9	
	Băi publice	vizitatori	—	—	
	Centrul medicilor de familie	boln./zi	20	20	
IV	Întreprinderi industriale și agricole				
	Sere	m.p	—	—	
	Fabrica de vin	mii t/an	—	—	
	Uscătorie de tutun	t/schimb	—	—	
	Brutărie	t/schimb	—	—	
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	—	—	
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	—	—	



C. Candu

Aprobat:



CERTIFICAT

cu privire la consumatorii de apă

din s. Gura-Oituz r-nul Sîngerei

Nr ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 z.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	gospod.	75	75	150
1.	Numărul total de locuitori	pers.	150	150	
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers.			80
	Inclusiv:				
	- cu apă caldă centralizată	pers.	—		—
	- cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	5	7	50
	- fără bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	145	140	30
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei	pers.	—		70
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornite	capete	52	52	
	- porcine	capete	120	130	
	- ovine	capete	558	567	
	- păsări	capete	4200	4280	
	- cai	capete	18	20	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală				
	Școală (gimnaziu)	elevi	—		
	Liceul	elevi	—		
	Grădinița de copii	locuri	—		
	Cămine culturale	locuri	—		
	Primăria	angajați	—		
	Băi publice	vizitatori	—		
	Centrul medicilor de familie	boln./zi	5	5	
IV	Întreprinderi industriale și agricole				
	Sere	m.p	—		
	Fabrica de vin	mii t/an	—		
	Uscătorie de tutun	t/schimb	—		
	Brutărie	t/schimb	—		
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	—		
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	—		

Primarul s.

Ing. Șef de Proiect



Căpitanu Mici

L. Zamornea

C. Candu



CERTIFICAT

cu privire la consumatorii de apă

din s. Alceicea r-nul Sîngerei

№ ord.	Denumirea consumatorului	Unitate de măsură	Cantitatea la nivelul		Notă
			2013 z.	2023	
1	2	3	4	5	6
I.	Case locative (total în localitate)	gospod.	165	165	
1.	Numărul total de locuitori	pers.	520	520	520
2.	Locuitori cu rețele interioare de apă și canalizare	pers.			158
	Inclusiv:				
	- cu apă caldă centralizată	pers.	—		—
	- cu bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	10	18	58
	- fără bae și apă caldă autonomă (boiler)	pers.	510	500	100
3.	Numărul de locuitori alimentați cu apă din coloane de distribuție a apei	pers.	—	—	362
II.	Animale sectorul privat				
	- vite mari cornite	capete	78	80	
	- porcine	capete	160	165	
	- ovine	capete	593	593	
	- păsări	capete	5800	5900	
	- cai	capete	24	23	
III.	Clădiri cu destinație social-culturală				
	Școală (gimnaziu)	elevi	29	29	
	Liceul	elevi	—		
	Grădinița de copii	locuri	11	11	
	Cămine culturale	locuri	—		
	Primăria	angajați	—		
	Băi publice	vizitatori	—		
	Centrul medicilor de familie	boln./zi	15	15	
IV	Întreprinderi industriale și agricole				
	Sere	m.p	—		
	Fabrica de vin	mii t/an	—		
	Uscătorie de tutun	t/schimb	—		
	Brutărie	t/schimb	—		
	Secția de prelucrare a legumelor	t/schimb	—		
	Secția de îmbuteliere a vinului	t/schimb	—		



Primarul s. Cotul Sîngerei Mici

L. Zamornea

Ing. Șef de Proiect

C. Candu



REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul raional Sîngerei

Președintele raionului Sîngerei

Republic of Moldova, District Council Sîngerei, President of the district Sîngerei



MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111, Tel. 0 (262) 2-20-58, Fax: 2-63-53

E_mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com www.singerei.md

Nr. 181/12/20
din "23" 12 2020

Dlui Constantin Candu
Directorului SRL „Candis Gaz”

Prin prezenta, Consiliul Raional Sîngerei solicită introducerea modificărilor în proiectele de execuție a obiecturilor „Apeduct magistral pentru localitățile Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușenii Mici, r-ul Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei ” nr. 25/8P/2014, compartimentele AE, ASM, AEE și „Apeduct Sîngerei-Grigorauca-Copăcenii-Prepelita” nr. 57/21.P/2014, compartimentul AE.

Vicepreședinte
Ion Bîrsanu

Exec. Vasile Jîbîrnă
Tel. (262) 2-22-95