

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția unui convertizor de frecvență
cu capacitatea de 15kW pentru CT Codru, CT Aeroport, CT
Costiujeni

Caracteristici tehnice solicitate:

1	Puterea motorului electric necesar de a fi antrenat	15 kW
	Cantitatea, buc	3
2	Tensiunea de alimentare	3x380...500V
3	Frecvența de alimentare	50Hz/60Hz
4	Curentul de linie	≥ 29 A-la 380V în regim nominal ≥ 32 A-la 380V în regim greu
5	Curentul de scurtcircuit	50kA
6	Curent la ieșire continuu	≥ 32 A- în regim nominal ≥ 35 A- în regim greu
7	Suprasarcina admisă de curent	1,1*In, timp de 60s în regim nominal
8	Grad de protecție	≥IP20
9	Dirijare automată cu pornire lină a motorului electric	DA
10	Pornire automată repetată (PAR) după dispariția tensiunii în rețea.	DA
11	Sensori de presiune- 2buc.	0-10 bar 4-20 mA
12	Protecția convertizorului de frecvență și a motorului electric în situații de avarie și regimuri anormale	DA
13	Toleranță permisă a tensiunii	+/-10%
14	Temperatura ambiantă maximă	+40°C
15	Protocol de comunicare	RS-485 (fizic); Modul Modbus-TCP;
16	Coeficientul de eficiență(randamentul)	≥0,98
17	Controlul motorului	Vectorial și Scalar
18	Filtrul intrare EMC	DA
19	Filtru atenuare armonici pe iesire THD (Total Harmonic Distortion)	Distorsiunea tensiunii ≤ 10%
20	Complectare cu siguranțe ultra rapide (conform recomandărilor producătorilor)	DA

Funcții de control și protecții:

1	Abaterea tensiunii de cea normală	DA
2	Sucesiunea incorectă a fazelor	DA
3	Fluctuația tensiunii și curentului la intrare/ ieșirea și dispariția fazelor	DA
4	Supraîncălzirea convertizorului de frecvență	DA
5	Suprasarcină (după curent)	DA
6	Supraîncălzirea motorului electric	DA
7	Scurtcircuit la pământ	DA

Condiții generale:

1	Termen de garanție	min 24 luni
2	Termen de exploatare a utilajului confirmat de producător	Minim 12 ani din momentul punerii în exploatare

3	Termen de livrare	60 zile din data comenzii
4	Montarea utilajului	Ofertantul
5	Darea în exploatare	Ofertantul
6	Instruirea personalului S.A. "Apă-Canal Chișinău"	Ofertantul

Condiții de selectare a Ofertanților pentru fiecare lot în parte:

1. Vor fi admiși la etapa analizei economice doar ofertanții a căror ofertă va corespunde următoarelor condiții:
 - Oferta va corespunde 100% din capitolul "*Caracteristici tehnici solicitate*".
 - Oferta va corespunde 100% din capitolul "*Funcții de control și protecții*".
 - Oferta va corespunde 100% din capitolul "*Condiții generale*".