



APROB

Şef Departament în industria
prelucrătoare S.A. CET-Nord

Igor SAVIN

13 06 2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение трубы стеклянной термостойкой для водоуказательных устройств деаэраторов атмосферного типа, бойлеров подогрева сетевой воды и конденсаторов паровых турбин КТИ

Закупающий субъект: S.A. „CET-Nord”, м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168.

1. Введение

Техническое задание является неотъемлемой частью документации по присуждению, сопровождающее технический проект и подробное описывающее технические требования, на основании которых каждый участник тендера составляет техническое и финансовое предложение. В этом отношении любая представленная оферта, которая отличается от положений технического задания, будет принята во внимание, но только в той мере, в какой техническое предложение подразумевает предоставление качественного уровня, превосходящие минимальные требования технического задания. Оферты, не соответствующие требованиям технического задания, будут объявлены как несоответствующие и будут отклонены.

2. Цель:

Замена физически изношенных, не пригодных для эксплуатации водоуказательных стекол оборудования, принадлежащего S.A. “CET-Nord”:

3. Требования к техническим характеристикам

Товар с необходимыми техническими характеристиками и количеством указан в таблице ниже (если Компания предлагает приобрести аналогичные товары, но разделённые на партии, каждая партия и товары, входящие в эту партию, должны быть указаны со всеми техническими параметрами):

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики, стандарты соответствия
1	Стеклянная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø63x5 L3000	шт.	6.0	Водоуказательная трубка для деаэратора атмосферного типа. Среда — вода, пар. Давление среды — до 2.0 кгс/см ² . Температура среды — до 110С. Диаметр трубы — 63мм. Толщина стенки трубы — 5мм. Длина трубы — 3000мм.



2	Стеклоуказательная трубка термостойкая (трубка водомерная водоуказательная стеклянная) Ø20x3 L1000	шт.	10.0	Водоуказательная трубка для сосудов основных, пиковых бойлеров подогрева сетевой воды, конденсаторов паровых турбин ПТ12/35. Среда-вода, пар. Давление среды – до 8 кгс/см². Температура среды – до 300С. Диаметр трубы – 20мм. Толщина стенки трубы – 3мм. Длина трубы – 1000мм. Общие требования: 1. Трубки стеклянные должны изготавливаться из химико-лабораторного стекла. Допускается слабый цветной оттенок стекла. 2. Трубки должны быть термически устойчивыми и выдерживать перепад температуры не менее 100°С. 3. Трубки должны быть механически прочными и выдерживать пробное давление, не превышающее 4 Мпа. 4. Трубки должны быть отождены. 5. На поверхности и в толще стекла водоуказательных трубок не допускаются: свиль, сопровождаемая внутренними напряжениями. 6. Некруглость трубок не должна превышать +0,5 мм для трубок диаметром от 8 до 20 мм + 1,0 мм для трубок диаметром свыше 20 мм. 7. Концы трубок должны быть ровно обрезаны и зашлифованы.
---	--	-----	------	---

4. Разрешение или запрет альтернативных предложений

Альтернативные предложения не приветствуются.

5. Образцы.

В предоставлении образцов нет необходимости.

6. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке.

Трубы, поступившие в упаковку должны быть чистыми. Труба диаметром 20мм пачкой упакована в оберточную бумагу, труба диаметром 63мм упакована каждая отдельно в оберточную бумагу. Допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность изделия.

7. Обязательные документы при подаче предложения. Квалификация и критерии отбора.

Обязательные документы для подачи предложения будут прописаны в объявлении на участие в тендере.

8. Требования к условиям поставки и приёмки.

Одновременно с поставляемым материалом должна быть направлена следующая документация:

- ✓ Наименование предприятия – изготовителя или его товарный знак.

- ✓ Условное обозначение трубы.
- ✓ Сертификат качества изготовления.
- ✓ Гарантийный срок эксплуатации.
- ✓ Количество труб.
- ✓ Дата упаковки.
- ✓ Штамп ОТК.

Срок поставки до **60 дней после заключения контракта**

9. Гарантии.

- ✓ За отказ от подписания контракта или отзыв oferty после истечения срока вскрытия тендерных заявок экономический оператор (офертант) выплачивает заказчику штраф в размере 10% от суммы oferty.
- ✓ Изготовитель (поставщик) гарантирует качество продукции в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
- ✓ Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.

10. Контактные лица:

Нач. отдела SMP SA «CET-Nord», Ala Ciolac


тел: + 373 (231) 5-33-47

e-mail: office@cet-nord.md

Разработал:

Нач. отдела в обрабатывающей промышленности

Дата 12.06.2024.


И.С. Сосна

Согласовано:

Нач. управления в обр. пром. S.A. CET-Nord

Нач. отдела SMP, S.A. CET-Nord


С.В. Макаров


A. Ciolac