

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea serviciilor prestate

Deservirea tehnică periodică a aparatelor aer condiționat.

2. Localitățile prestării serviciilor și numărul de aparate de aer condiționat

Nr. aparatelor de aer condiționat deservite 1/an	SLP Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155	SLP Drochia s.Țarigrad	SLP Vulcănești s. Burlăceni	SMG Căușeni s. Tocuz	SC Șoldănești	Total
7000-12000 BTU	59	20	31	5		115
18000 BTU	5	1	2	1	1	10
24000 BTU	1	4	5	1		11
Total	65	25	38	7	1	136

Nr. aparatelor de aer condiționat deservite 2 ori/an	SLP Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155	SLP Drochia s.Țarigrad	SLP Vulcănești s. Burlăceni	SC Șoldănești	Total
7000-12000 BTU	1		2		3
18000 BTU	2	1		1	4
24000 BTU			2		2
Total	3	1	4	1	9

3. Perioada de prestare a serviciilor

Deservirea periodică a aparatelor de aer condiționat se va efectua în modul următor:

- prima deservire – în perioada **01.06.26 – 15.06.26.**
- a doua deservire – în perioada **15.11.26 – 30.11.26.**

4. Cerințe privind lucrările necesare de executat:

1. Testarea telecomenzii
2. Verificarea funcționării aparatelor de aer condiționat în toate regimurile de lucru
3. Curățarea jaluzelelor de direcționare a aerului
4. Curățarea carcasei și panelul frontal al aparatului de aer condiționat
5. Curățarea filtrelor din blocul interior
6. Verificarea sistemului de indicare a regimurilor de lucru
7. Verificarea și curățarea sistemului de drenaj
8. Verificarea conturului de freon dacă este ermetic
9. Verificarea funcționării servomotoarelor jaluzelelor blocului interior
10. Verificarea izolării traseului de freon și înlăturarea neajunsurilor
11. Spălarea și dezinfectarea schimbătoarelor de căldură a blocului interior și exterior
12. Verificarea funcționării aparatelor de aer condiționat după presiune și temperatură

5. Cerințe privind respectarea regulilor de securitate a muncii

Serviciile de deservire periodică a aparatelor de aer condiționat vor fi prestate în strictă corespundere cu normele securității muncii, cu respectarea legislației muncii Republicii Moldova.

Prestatorul trebuie să se asigure că personalul respectă normele de siguranță, de protecție a muncii și de protecție împotriva incendiilor, normele sanitare în timpul executării lucrărilor/serviciilor.

Este interzisă utilizarea lichidelor inflamabile în timpul efectuării lucrărilor de curățare a aparatelor de aer condiționat.

Prestatorul este obligat să avertizeze conducerea “Moldovatransgaz” SRL cu privire la detectarea posibilelor consecințe nefavorabile care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor și să suspende prestarea acestora până la primirea instrucțiunilor relevante.

6. Cerințe privind calificarea personalului Prestatorului

Angajarea personalului de către Prestator se efectuează în conformitate cu legislația Republicii Moldova (personalul trebuie să dețină permisele corespunzătoare).

Personalul doar care a trecut instructajul privind protecția muncii, este autorizat să presteze servicii. Personalul Antreprenorului trebuie să aibă:

- aspect îngrijit și ordonat;
- buletin de identitate;
- trebuie să respecte regulile de orar intern stabilite în unitățile deservite.

Personalul Prestatorului este autorizat să intre pe teritoriul obiectelor companiei “Moldovatransgaz” SRL în baza actelor de identitate.

7. Cerințe suplimentare

Prestatorul poartă răspundere materială pentru deteriorarea patrimoniului și a utilajului companiei “Moldovatransgaz” SRL în corespundere cu legislația R.Moldova.

Oferta va include prețul pentru deservirea aparatelor de aer condiționat, precum și cheltuielile de transport suportate de ofertant pentru deplasarea la sectoarele liniare de producere.