

«Утверждаю»
Главный инженер ООО «Молдоватрансгаз»
Байдауз И.Е. _____

(CAIET DE SARCINI)

Документация по присуждению к объявлению на участие № _____ от _____
(Техническое задание)

№ п/п	Требование к товару закупки	Описание, детализировка, технические требования согласно регламентирующим документам
1	Непосредственное описание товара	Аппаратура контроля вибраций для непрерывного контроля вибросостояния роторов двигателей, работающих в составе газоперекачивающих агрегатов.
2	Необходимое количество товара	2 комплекта
3	Назначение товара и цели их использования	Для контроля вибрации и оборотов авиапривода НК-12СТ в составе ГПА Ц-6,3
4	Необходимые технические характеристики товара	количество каналов измерения виброскорости-2, диапазон измеряемой виброскорости-0-100мм/с, диапазон выходного постоянного тока-4-20мА, диапазон выходного постоянного напряжения-0-5В, номинальное значение вибрации 40мм/с и 60мм/с, количество каналов измерения частоты вращения роторов-2, диапазон измерения 120-9999об/мин, диапазон выходного постоянного тока-4-20мА
5	Требования к техническому состоянию товара	Поставка нового комплекта в заводской упаковке
6	Требования к размерам, упаковке, таре, отгрузке товаров;	Размеры по факту, упаковка не вскрытая, согласно паспорту на изделие
7	Требования по комплектации;	Изделие должно быть укомплектовано заводом-изготовителем согласно паспортных данных
8	Требования к обслуживанию товара;	Согласно гарантийным обязательствам
9	Требования к расходам на эксплуатацию товара;	отсутствуют
10	Требования к качеству, безопасности;	Согласно паспортных данных
11	Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (код NUTS, GPS координаты);	Количество изделия- 2 комплекта, поставка и монтаж в срок до 31 декабря 2023г., конечный пункт отгрузки – индекс5200,с.Цариград Дрокиевского района, а/я24, Дрокиевский линейный участок ООО "Молдоватрансгаз"
12	Требования к шефмонтажу (если монтаж осуществляется поставщиком)	Монтаж осуществляет совместно: персоналом Поставщика при обязательном присутствии (участии) персонала КС-Дрокия
13	Требования к обучению персонала;	Инструктаж о запуске изделия в работу, безопасной эксплуатации

14	Требования по передаче заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов;	Комплектность поставки изделия: -изделие в количестве 2 комплекта без расходных материалов
15	Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срок, место);	Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, место-индекс 5200,с.Цариград Дрокиевского района, Дрокиевский линейный участок ООО "Молдоватрансгаз"
16	Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантии качества.	Согласно паспорта на изделие
17	Тип, марка, ГОСТ, ISO, и т.п.	Аппаратура контроля вибраций согласно паспорта на изделие. Предполагаемый тип-аналог изделия "ИВ-Д-ПФ-1М.3.2-01"
18	Сертификат соответствия СЕ	-
19	Другие требования	-

Нач. КС-Дрокия Магальяс Д.Ю.

