


Lista echipamentului pentru deservire

Nr.	Denumirea echipamentului	Cantitatea
1.	Detectoare de incendiu fum/căldură	2 100 buc.
2.	Panouri de control	56 buc.
3.	Module de extindere	12 buc.
4.	Surse de rezervă	14 buc.
5.	Butoane de alarmă	80 buc.
6.	Stroboscop (acustic, luminiscent)	80 buc.
7.	Acumulatori	80 buc.

NOTĂ: *Autoritatea contractantă va oferi accesul Operatorilor economici de a face cunoștință cu locul amplasării a echipamentelor, instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu, până la data limită de depunere a ofertei.*

Caietul de sarcini este executat:

Inginer coordonator protecția anti incendiară SMS


L. Merzîncu**Coordonat:**

Șef Serviciu managementul siguranței

D. Stratan

**Conținutul serviciilor de verificare și deservire tehnică, pentru instalațiile
de semnalizare și avertizare la incendiu**

Nr.	Obiectul verificări	Periodicitatea
1.	Funcționarea dispozitivelor de semnalizare la incendiu și a butoanelor manuale	lunar
2.	Funcționarea indicatoarelor optice și sonore, înregistrarea abaterilor în cazul unor defecțiuni.	lunar
3.	Verificarea tensiunii surselor de alimentare (de bază și de rezervă)	lunar
4.	Asigurarea funcționării sursei de rezervă, a declanșării acesteia în timp util și a comutării automate	lunar
5.	Verificarea funcțiilor de control al defecțiunilor echipamentului de control și semnalizare la incendiu	trimestrial
6.	Verificarea funcționării canalului de comunicare cu Stația de recepție a alarmei de incendii sau cu Dispeceratul de monitorizare la distanță	trimestrial
7.	Declanșarea, în fiecare zonă de protecție, a câte un detector automat de incendiu sau declanșator manual de alarmă, pentru verificarea recepției semnalelor, a afișării acestora și a activării avertizării de incendiu, etc.	trimestrial
8.	Controlul efectuării verificării funcționării corecte a tuturor detectoarelor de incendiu conform recomandărilor producătorului	anual
9.	Echipamentul de Control și Semnalizare este capabil să controleze fiecare dintre dispozitivele suplimentare	anual
10.	Examinarea și testarea acumulatorilor	Anual sau la necesitate
11.	Asigurarea restabilirii funcționării sistemului deservit la obiectiv, la solicitarea beneficiarului	În caz de necesitate

Caietul de sarcini este executat:

Inginer coordonator protecția anti incendiară SMS

 L. Merzîncu

Coordonat:

Șef Serviciu managementul siguranței

_____ D. Stratan