

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze, mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 42, arhiva

CERINȚE TEHNICE

Serviciile de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze, mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 42, arhiva, vor fi prestate lunar și vor consta din următoarele:

- inspecția vizuală a instalației,
- citirea memoriei de evenimente din centrala de detecție și alarmare la incendiu,
- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I.,
- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, vane, panou de comandă,
 - verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor care pot provoca praf, umiditate, vibrații,
 - verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru),
 - verificarea capacității bateriei de acumulare,
 - verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare,
 - verificarea funcției de programare,
 - verificarea presiunii în butelia cu CO₂,
 - verificarea timpului de evacuare (a timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.),
 - instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor,
 - transmiterea informației de la S.A.S.I. către Centrul de monitorizare permanentă, 24/24 de ore, a Unității de gardă DS, care, în caz de declanșare a unui incendiu sau a inundării nesancționate cu CO₂ a încăperilor protejate, va anunța Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112,
 - descrierea în „Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.” a tuturor operațiunilor de verificare în procesul de prestare a serviciilor respective.

Tabelul nr. 1

Componentele sistemului

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze, mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 42, arhiva	
Denumirea componentelor	Cantitate /Unitate de măsură
Panou de comandă „Bolid”	1 buc.
Detector de fum	2 buc.
Modul cu gaze	1 buc.
Semnal acustic	2 buc.
Touch memory (cititor cip)	1 buc.
Acumulator de tip 12V/7Ah	1 buc.
Panou informativ luminescent «Газ, не входи» «Газ, уходи»	2 buc.