

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de stingere a incendiilor cu pulberi în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă din mun.Chișinău, str.M. Viteazul 11/1 et. 3-4

Lucrările care necesită să fie executate în timpul serviciilor de deservire tehnică și mentenanță la Sistemul automat de stingere a incendiilor (S.A.S.I) cu pulberi, în încăperile arhivelor Departamentului stare civilă (et.3-4) din str. Mihai Viteazul 11/1, mun. Chișinău:

Bază - Prevederile actelor normative în vigoare:

- **NCM E.03.03:2018 *Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu***”;

- **SM CEN/TS 54: 2019 *Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 "Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere"***;

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor Capitolul: – *Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor.*

- inspecția vizuală a instalației - **lunar**;
- verificarea prezenței de tensiune în rețeaua S.A.S.I - **lunar**;
- simularea funcționării S.A.S.I. în diferite poziții: de la butoane, senzori, panou de comandă – **o dată în trimestru**;
- verificarea condițiilor de mediu în care funcționează detectoarele, cu înlăturarea condițiilor de praf, umiditate, vibrații – **lunar și în caz de prelucrare**;
- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază și rezervă (verificare cu voltmetru) - **lunar**;
- verificarea capacității bateriei de acumulare - **lunar**;
- verificarea funcționării dispozitivelor acustice de alarmare – **lunar**;
- verificarea funcționării dispozitivelor informaționale luminescente – **lunar**;
- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanșării S.A.S.I.) – **o dată în trimestru**
- instruirea și testarea cunoștințelor utilizatorilor – **o dată în semestru**;
- transmiterea informației de la S.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanșare a unui incendiu sau inundare nesancționată cu agent de stingere a încăperelor protejate, anunță Serviciul Național Unic de Urgență - **112**;
- descrierea tuturor operațiunilor efectuate de verificare și mentenanță în **„Registrul de evidență pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică și reparare a S.A.S.I.”**

Serviciul de mentenanță (reparație) prevede - totalitatea operațiunilor de restabilire a echipamentului și utilajului Sistemelor/instalațiilor de detectare, alarmare și stingere a incendiilor în termen de 24 ore, de la apelul primit de la ofertant.

Totodată, dacă prelucrarea nesancționată a S.A.S.I (inundarea încăperilor cu agent de stingere) s-a produs din cauza neglijenței angajaților prestatorului de servicii, în timpul efectuării lucrărilor de deservire tehnică lunară, recuperarea pagubelor materiale se vor face din contul operatorului economic, care prestează aceste servicii..

Condiții pentru mentenanță (reparație) sistemului: piesele de schimb (componentele) vor fi originale sau de calitate echivalentă, însoțite, după caz, de certificate de calitate/conformitate/proveniență.